



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
03-07.06.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
03-07.06.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
03-07.06.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
03-07.06.2024	Tıp Fakültesi hastane arkası otopark araç yıkama alanı proje çalışmaları devam ediyor.
03-07.06.2024	Kadın Doğum Hastanesi tesisat katı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
03-07.06.2024	Hastane proje güncellemeleri yapılıyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>SDÜ ÇEVRE DÜZENLEME, ÇEVRE AYDINLATMA VE ALTYAPI İŞLERİ YAPILMASI İŞİ</b>
03-07.06.2024	Mazgal imalatları devam ediyor. Kazı imalatları devam ediyor. Kumlama imalatları tamamlandı. Teknokent yolu çevre aydınlatma kazısı tamamlandı. Kablolama imalatları tamamlandı. Kaide betonu kalıp imalatları tamamlandı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

	Kaide betonları dökümü tamamlandı. Aydınlatma armatürleri montajı yapılıyor.
	<b>SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ</b>
03-07.06.2024	Poliklinik Binası yangın hattı kablo çekimi devam ediyor. Yangın hattı kablo çekimi yapılan yerlerin dedektör montajları devam ediyor
	<b>SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ</b>
03-07.06.2024	Temel kazı çalışmaları devam ediyor.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
03-07.06.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
03-07.06.2024	Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde traktör ve iş makineleriyle hafriyat yapıldı.
03-07.06.2024	Batı Yerleşke girişinde çiçeklik alan hazırlığı yapıldı.
03-07.06.2024	Batı Yerleşke girişinde çevre düzenlemesi ve çiçek dikimi yapıldı.
03-07.06.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çiçekler tankerle sulandı.
03-07.06.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçimi yapıldı.
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
03-07.06.2024	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu karşısına çöp kutusu montajı yapıldı. Park ve Bahçeler Birimi traktör tamiraty yapıldı. Park ve Bahçeler Birimi çim biçme makinesi tamiraty yapıldı. Merkezi Derslikler kaynak işleri yapıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

	<p>Kreş önüne çevre teli montajı yapıldı. Güvenlik bariyer tamirati yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı klima ayağı tamirati yapıldı. Tıp Fakültesi yanı otopark inşaat alanının etrafının kapatılması yapıldı. Güvenlik bariyeri tamirati yapıldı.</p>
	<b>Marangozhane</b>
03-07.06.2024	<p>İhtiyaçlar için depoya 100 adet memur masası imalatı devam ediyor. Dış Hekimliği Fakültesi duvar bandı imalatına başlandı. Mimarlık Fakültesi kapı tamirati yapıldı. Hurdalığa çöp mobilyalar taşındı.</p>
	<b>PVC Atölyesi</b>
03-07.06.2024	<p>Sosyal Bilimler Enstitüsü pencere tamirati yapıldı. Ulaştırma Birimi sineklik montajı yapıldı. Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi pencerelere silikon çekildi. Medikoya sineklik montajı yapıldı. Hukuk Fakültesi pencere tamirati yapıldı.</p>
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
03-07.06.2024	<p>1 adet klima iç ünite kartı tamirati yapıldı. 1 adet klima dış ünite kart ve fan tamirati yapılarak, arızası giderildi.</p>
	<b>Sıhhi Tesisat</b>
03-07.06.2024	<p>Rektörlük B kapısı karşısı çim sulama patlağı giderildi. Tıp Fakültesi bas ve batarya arızası giderildi. Atatürk Spor Salonu etrafı çim sulama arızaları giderildi. Batı Yerleşke su sayaç endeksleri okundu. Doğu Yerleşke orta refüjlerdeki sulama suyu patlayan saatler yenisi ile değiştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi etrafındaki çim sulama vanaları açıldı, fiskiye kontrolü yapıldı. Mimarlık Fakültesi 1.kat erkek WC tıkalı olan pis su gider hattı söküldü ve yeniden yeni hat çekildi.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

Rektörlük B blokta bulunan BAP içerisindeki tıkalı olan pis su süzgeçleri temizlendi.  
Doğu Yerleşke galeri içi gezilerek su kaçağı olup, olmadığı kontrol edildi.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi musluk arızası tamir edildi.  
İlahiyat Fakültesi etrafındaki çim alandaki patlak boru tamir edildi, fiskiye kontrolü yapıldı.  
Batı girişi nizamiye etrafındaki güller için damlama borusu çekildi.  
Tören alanı arka tarafındaki bay ve bayan tuvaletlerin arızaları tamir edildi.  
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2. kat bayan WC bas musluğu ve musluk arızası tamir edildi.  
ISUBÜ Isparta Meslek Yüksekokulu etrafındaki patlayan çim sulama borusu tamir edildi.  
Doğu Merkezi Derslikler amfi tarafındaki çim sulama alanındaki arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Kütüphane bayan mescidi abdest alma yeri lavabo giderindeki tıkanıklık, kılavuz salınarak giderildi.  
Doğu ve Batı Yerleşkeleri çim alan gezilerek, arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Kreş ve Anaokulu mutfak bölümündeki arızalı batarya tamir edildi.

**Elektrik İşleri**

03-07.06.2024

15 Temmuz Meydanı elektrik arızası giderildi.  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü aydınlatma arızası giderildi.  
Kütüphane elektrik arızası giderildi.  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çay ocağı elektrik arızası giderildi.  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü elektrik arızası giderildi.  
Batı Yerleşke Spor Tesisleri elektrik arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi Tenis Kortları elektrik arızası giderildi.  
Eğitim Fakültesi Demiralay amfisi elektrik arızası giderildi.  
15 Temmuz Meydanı aydınlatma projektörleri yenilendi.  
Kurumsal İletişim Merkezi elektrik arızası giderildi.  
Kütüphane kesintisiz güç kaynağı odası elektrik arızası giderildi.  
Güzel Sanatlar Fakültesi koridorlarda bulunan asma spot lambaların bakımları yapıldı, arızalılar değiştirildi.  
Tıp Fakültesi hastanesi arkası hafriyat alanı sokak aydınlatmaları kontrol edildi.

**Telefon**

03-07.06.2024

Eğitim Fakültesinde kullanılmakta olan dahili IP telefonun dışarı çıkış yetkisi 3882 numaradan iptal edildi, dışarı çıkış yetkisi 3881 numaralı IP telefona aktarıldı (Ş.A).  
Eğirdir SHMYO kullanılmak üzere 1 adet IP telefon kurulumu yapılmıştır (8607).  
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının göndermiş olduğu 14.03.2024 tarihli yazının gereği yapılarak, 0145-0146 numaralı telefonlar dış hatlara kapatıldı.  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet Alcatel analog telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (8218). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonun programsal sorunu giderildi (1269).
	<b>Kablolama İnternet</b>
03-07.06.2024	Enformatik Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Laboratuvarlarına ve görevli odalarına data priz, kablo kanal ve Cad-6 kablo montajı yapıldı.
	<b>Klima</b>
03-07.06.2024	Rektörlük Özel Kalem Biriminde bulunan bütün klimalar kış moddan yazlık moda geçiş yapıldı ve filtre temizliği yapıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 231 nolu odada bulunan klimaya reset atılarak arıza giderildi. Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Cerrahi Kliniği lokal kısmında kaset tipi klimanın zamanlayıcı arızası iptal edilerek arıza giderildi. Enformatik Bölüm Başkanlığı K2-41 nolu odada bulunan Samsung marka 18000 BTU klimanın temizlik bakımları yapıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı havalandırma sistemi ve kayışlar kontrol edildi. Eğitim Fakültesi Dekanlığı fakültede bulunan toplam 7 klimanın temizlik bakımları yapıldı ve kışlık moddan yazlık moda geçiş yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı soğutma gurubu Chiller sistemi devreye alındı.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı