

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI
YAPILAN İŐLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(05.09.2022-09.09.2022)

ETÜT PROJE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Yemekhane İkmal İnŐaati Revize Proje çalıŐmaları devam ediyor.

Su depoları ve Kadın-Dođum Ek Bina proje incelemeleri devam ediyor.

Hastane rezerv kat proje çalıŐmaları devam ediyor.

Dođu ve Batı Yemekhane tadilat proje çalıŐmaları tamamlandı.

Kimya ve Matematik Bölümü laboratuvar tadilat ve röleve çalıŐmaları yapıldı.

DiŐ Hekimliđi Fakültesi röleve çalıŐmaları devam ediyor.

ArŐiv düzenlemesi yapıldı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŐAATI İŐİ

Tasfiye işlemleri devam ediyor.

**SDÜ UZAKTAN EĐİTİM MERKEZİ TADİLATI İLE SAĐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŐKANLIĐINA
DEPO YAPILMASI İŐİ**

SKS depo duvar imalatları tamamlandı, sıva imalatları devam ediyor.

Elektrik tava imalatları yapılıyor.

Elektrik kablo imalatları yapılıyor.

Pano Őalter imalatları yapılıyor.

Anahtar priz montajları yapılıyor.

Data kablo imalatları yapılıyor.

PARK BAĐÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Tankerle sulamalar, hava Őartlarının uygunluđuna göre devam edildi.

Yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taŐınmasına devam edildi.

Dođu yerleşkesinde çim biçimi devam ediyor.

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılması devam edildi.

Dođu ve Batı Yerleşkesinde elle ve tırpanla yabancı ot mücadelesine devam edildi.

Dođu ve Batı Yerleşkesinde güllerde solmuş ve kurumuŐ çiçeklerin kesme işine devam edildi.

Dođu ve Batı Yerleşkesinde çit bitkileri, çalırlar ve mazılarda motorlu testere ile budama işlemine devam edildi.

Kampüs içindeki kurumuş ağaçların kesimine başlandı.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne taşınacak molozlar için traktör Batı Yemekhane girişine gönderildi.

Hastane arkası oksijen tankı etrafındaki ağaç dalları kesim işi tamamlandı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Doğu Menza bariyerine araç çarpması sonucu kırılan bariyer kolunun yerine yeni kol takılarak arızası giderildi.
Batı Öğrenci Yemekhanesi girişi 1 nolu turnikedeki kopan ana voltaj kablosuna müdahale edilerek arızası giderildi.
Batı Öğrenci Yemekhanesi girişi 5 nolu turnikenin flash arızası yenisi takılarak giderildi.
Batı Yemekhanelerinde bulunan engelli turnikelerinin kart okuyucuları sisteme entegre edildi.
Doğu Öğrenci Yemekhanesinde bulunan 3710 ile çalışan 2 adet turnike aktif şekilde çalıştırıldı.
Doğu Yemekhane'de bulunan 1 adet 3710 kart okuyucu cihazın arızası giderilerek çalıştırıldı.
Dış Tıp bariyer arızası giderildi.
Doğu Yemekhane A ve B Salonuna giriş çıkış olarak engelli turnikelerine, N-CARDI cihazlar sökülerek yeni kart okuyucular takıldı ve entegrasyonu sağlandı.
Mimarlık Fakültesi personel giriş kapısı otomatik kilit arızası giderildi.
Sürgü kapı motoruna kumanda tanımı yapıldı.
Yemekhanelerdeki engelli turnikelerinin sisteme entegrasyonu işlemi tamamlandı.
Rektörlük bariyeri buton arızası giderildi.
Araç kayıt istasyonu okuyucu arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Jeotermal Merkezi saf su cihazı su kaçağı giderildi.
Dış Hekimliği Fakültesi zemin kat pisuvar tıkanıklığı giderildi.
Eğitim Fakültesi temiz su sayacı değiştirildi.
Atatürk Spor Salonu temiz su sayacı söküldü, temizlenip takıldı.
Kütüphane zemin kat bayan WC musluk arızası tamir edildi.
Tıp Fakültesi Ek Bina su sayacı sökülüp temizlendikten sonra tekrar yerine takıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi dekanlık katı bas arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E1 bloğu 1.kat klozet arızası tamir edildi.
Dış Hekimliği Fakültesi sterilizasyon odasındaki tıkanıklık giderildi.
İlahiyat Fakültesi bas arızası, klozet arızası ve musluk arızaları giderildi.
Doğu galeri de su kaçağı araması yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü personel erkek WC pisuvar su kaçağı giderildi.
Teknokent bayan WC ve çay ocağı musluk arızaları giderildi.
Seramik Atölyesi personel WC klozet deposu değiştirildi.
İlahiyat Fakültesi bayan öğrenci WC klozet arızası giderildi.
Ulaştırma birimi musluk arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu erkek personel WC süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Marangozhane lavabo sifon arızası giderildi.
Araç Bakım Atölyesi bas musluğu arızası giderildi.
Batı Yemekhanesi bulaşıkhanesi süzgeç tıkanıklığı giderildi.

Elektrik İşleri

ISUBÜ ve müstecir elektrik ve su tahakkuk işleri yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bilgisayar laboratuvarı elektrik prizleri yenilendi.
Kütüphane lamba ve priz arızaları giderildi.
Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi koridor lamba arızaları giderildi.
Eczacılık Fakültesi laboratuvar klima kablosu ve priz çekimi yapıldı.
Teknokent tüm lavabo ve koridor lamba arızaları giderildi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı arızalı lamba ve prizler değiştirildi.
Batı Merkezi Derslikler elektrik arızası giderildi.
Teknokent dış laboratuvar sigorta arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi resim salonu elektrik arızası giderildi.

Marangozhane

Tıp Fakültesi yeni yapılan Kadın Doğum Bölümü dolaplarının imalatı devam ediyor.

Metal Atölyesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duvar üstü köşebent yapıldı.
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bilgisayar masa imalatları devam ediyor.
Klima ayak imalatı yapıldı.
Hurdalık yanı temizlendi.
Eğirdir Sağlık Meslek Yüksekokulu kapı montajı yapıldı.

PVC Atölyesi

Mühendislik Fakültesi alçıpan bölme yapımı devam ediyor.
SKS Bilgi İşlem server oda kapatma yapımı devam ediyor.

Telefon Santrali

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na sistemden santral ve telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Çalışma Ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.
Rektörlük santralinden çalışan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 0931 numaralı telefonun bağlantı kablosu yenilenmiştir.
Sosyal Bilimler Enstitüsünde kullanılmakta olan 3129 numaralı telefonun ve birim içinde kullanılan dahili hatların sorunları giderildi.
Rektörlük santralinden Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümüne iki adet 8077-8079 numaralı telefonlar tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak kullanıma açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi santralinden çalışan Kimya bölümünde kullanılmakta olan 4168 numaralı telefonun arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Enstitü Müdürlüğünde kullanılmakta olan 3134 numaralı telefonun karttaki yeri değiştirilmek suretiyle sorun giderildi.
Rektörlük santralinden Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümünde kullanılmakta olan 1619 numaralı telefonun kart da ki yeri değiştirilmek suretiyle sorun giderildi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO telefon santrali UPS arızası giderilip kullanıma açıldı.
Sosyal Bilimler Enstitüsünde kullanılmakta olan 3125 numaralı telefonun sorunu giderildi.
Isparta MYO santralinden çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitülerine ait telefon numaralarının aynı kart da çalışması için sistemden ve santralden numara taşıma işlemi yapıldı. 36 adet aktarma işlemi gerçekleştirildi.
Rektörlük santralinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (1) bir adet (1161) numara tahsisi yapıldı, gerekli işlemler yapılarak telefon kullanıma sunuldu.

Klima İşleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı güç kaynak odasına klima taşıma işlemi devam etmekte olup, kullanılan malzemeler aşağıdadır.
1 - 20 Metre 3/8, 20 metre 5/8 klima bakır boru çekildi.
2 - 3/8 nipel ve 5/8 nipel
3 - 3/8 rekor ve 5/8 rekor 2 adet
4 - izolasyon 3/8 ve 5/8 12 metre 4 adet klima bandı
5 - iç ünite 59*38 h=50 cm klima demir ayak takıldı.
6 - dış ünite 90*42 h= 20 cm klima demir ayak takıldı.
7 - 22 metre 2 adet elektrik kablosu takıldı.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü klima su akıtması üzerine arıza tespiti ve klima tahliye hortum yer değişikliği yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı klima taşıma işlemi ile ilgili olarak vakum yapıldı, klima test için çalıştırıldı.

Kablolama (İnternet)

Batı Tenis Kortları ve Kreşe çekilen fiber kablo bina girişleri yapıldı.

Çim Sulama

Hastane acil giriş önü damlama boruları yapıldı ve 1 adet fiskiye değiştirildi.
Hastane eski acil girişi fiskiye ayarları yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi önü orta ada 32'lik boru tamiri yapıldı.
Hastane morg girişi 50'lik boru tamiri yapıldı ve 3 adet fiskiye değiştirildi.
Eğitim Fakültesi arkası 63'lük vana arızası yapıldı ve 4 adet fiskiye değiştirildi.
Batı Camii otopark damlama sulama borusu tamirata yapıldı.
Doğu Yerleşkesi yüzme havuzu arkası otopark 32'lik tıkalı boru açıldı ve 4 adet fiskiye boruları çekilerek fiskiyeler takıldı.
Batı Yerleşkesi polis noktası saat pilleri kontrolü yapıldı.

