

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI
YAPILAN İŐLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(05.12.2022-09.12.2022)

ETÜT PROJE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
Meksis güncellemeleri devam ediyor.
Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
Yemekhane İkmal İnŐaati Revize Proje çalıŐmaları devam ediyor.
DıŐ HekimliĐi Fakültesi proje revizyonu yapıldı.
Spor Tesisi 2. Etap proje çalıŐmaları devam ediyor.
Teknokent C Blok Revize Tadilat proje çalıŐmaları devam ediyor.
İİBF fotokopi odası keŐif ve ölçü alındı, projesi çizildi.
Deney Hayvanları AUM.' ne ait sunum yapıldı.
SaĐlık Bilimleri Fakültesi m ² proje incelemeleri yapıldı.
YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŐAATI İŐİ
Tasfiye işlemleri devam ediyor.
SDÜ MUHTELİF ÇATI TADİLATLARI YAPILMASI İŐİ
İmalat yoktur.
PARK BAHÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınmasına devam edildi.
Batı Yerleşkesinde ağaç budama çalıŐmalarına devam edildi.
DoĐu ve Batı Yerleşkelerinde elle yabancı ot biçimine devam edildi.
DoĐu Yerleşkesinde çit bitkileri, çalıŐlar ve mazıları motorlu testere ile budama işlerine devam edildi.
Gül diplerine kış gübrelemesi işi tamamlandı.
DoĐu ve Batı yerleşkesindeki kurumuŐ mevsimlik çiçekler toplandı.
Metal atölyesinin atıkları traktörle hurdalıĐa taşındı.
Yapı İŐleri karşısında bozulan çim alanlar tesviye edildi.
DoĐu orta refüjde ağaç budama çalıŐmaları yapıldı.

Eksik gül ve lavanta dikimleri yapıldı.
Fidanlık etrafı ve plastik seraların temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.
Küçük fidanlarda saksılama çalışması yapıldı.
Fidanlık etrafında temizlik, düzenleme ve yabancı ot mücadelesi yapıldı.
Ormanlık alanların traktörle sürülmesi işine başlandı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Kütüphane girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı girişi engelli turnike kart okuyucu arızası yeni kart okuyucu takılarak giderildi.
Eğitim Fakültesi giriş bariyeri ve engelli turnike okuyucu arızası giderildi.
Dış Hekimliği ve Tıp Fakültesi bariyer arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi ana giriş misafir bariyerine araç çarpması sonucu eğilen kol düzeltilerek, arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi 1 nolu turnike arızası giderildi.
Tıp Fakültesi dekanlık girişi kayar kapı arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi kantin girişi 1 nolu turnike kol arızası giderildi.
Doğu nizamiye bariyer geçiş izleme programının donanım arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi gelen heyete, geçiş kolaylığı sağlanması için kollar düşürüldü.
Hafta sonu yapılacak sınav nedeniyle talep edilen Yerleşke Girişi, Merkezi Derslikler ve Sınav Salon Giriş turnikelerine sürekli geçiş izni verildi.

Sıhhi Tesisat

Batı Yerleşkesi kazan dairesi banyo batarya arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler erkek WC klozet arızası giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi arkası Bilgi İşlem tarafından trafo konulacak yerdeki tesisat borusu kaydırıldı.
Tıp Fakültesi cihaz bağlantısı yapıldı.
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler erkek mescit yanı abdest alma yeri süzgeç tıkanıklığı taharet musluğu arızası giderildi.
İsparta Sağlık Hizmetleri MYO kosva vana arızası giderildi.
Rektörlük katı bay WC klozet arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E-10 personel bay musluk arızası tamir edildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. kat ısınmayan petekler kontrol edildi.
Fen Edebiyat Fakültesi 1.kat bay WC bas arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-7 Bloğu klozet arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi ısınmayan peteklere bakım yapıldı.
Taş kafe kırılan lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi.
Müzik Kültürü Merkezine kalorifer peteği takıldı.
Park ve Bahçeler birimindeki mazot tankı giriş ve çıkışlar için vana ve aparatları takıldı.
Doğu Yerleşkesi galeri içi gezilip herhangi bir su kaçağı için genel kontrol yapıldı.
Kütüphane havlu kağıtlığı takıldı.
Tıp Fakültesi arızalı muslukların tamirata yapıldı.

Marangozhane

Kütüphane pergole tamirata yapıldı.
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kapak tamirata yapıldı.
Eczacılık Fakültesi dolap imalatına başlandı.
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 1 adet masa montajı yapıldı.

Metal Atölyesi

Batı Yerleşkesi yemekhane çatısı güneş enerji panelleri ayakları kesildi.
Konukevi ızgara imalatına başlandı.
Teknokent yol üstü çöp kovalarının montajı yapıldı.

PVC Atölyesi

Rektörlük bodrum kat PVC kapı montajı yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu PVC doğrama yapıldı.

Klima

Radio Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ups odasında arızalı olan klimanın iç ünitesi kimyasal su ile temizlenerek arıza giderildi.

Telefon

11.10.2022 tarih ve E-73473941-903.07.01-370021 sayılı yazı gereği IP Telefon Santrali kurulumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na destek verilmeye başlandı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna IP telefon santrali kurulumu için gidildi.
Plazma laboratuvarının telefon ve ADSL arızası Rektörlük bina ankestrasından ve E-13 bina ankestrası arası kontrol edilip gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreterine ait 3560 numaralı IP telefonda yapılan kontrolde herhangi bir sorunun olmadığı tespit edilmiş olup yetkiliye bilgi verildi.

Boya İşleri

Mühendislik Fakültesinde E-9 blok 205 nolu sınıfın 4 adet ofise ve malzeme odasına dönüştürülmesi neticesinde alçı, boya ve badana işleri devam etmektedir.

Kablolama (İnternet)

İletişim Fakültesi 4 odaya Cad-6 kablo çekildi.

İnşaat İşleri

İlahiyat Fakültesi K1-60 ve K1-25 nolu tuvaletlerin su kaçağından dolayı kırılan duvarların fayans, sıva ve derz işleri tamamlandı.
Tıp Fakültesi Dekanlığında su kaçağından dolayı tuvaletlerde kırılan fayansların tamiratları ve derzlenme işleri tamamlandı.