

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(06.03.2023-10.03.2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Meksis güncellemeleri devam ediyor.
Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
Doğu Yemekhane mevcut durum proje çalışmaları yapılıyor.
Hastane Bahçesine Personel Kafeteryası Yapılması işine ait proje hazırlandı.
Yemekhane İkmal İnşaatı revize proje çalışmaları devam ediyor.
Spor Tesisi 2. Etap proje çalışmaları devam ediyor.
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
Hastane arkası gezici kantin yerine engel teşkil eden ağaç dallarının budaması yapılıyor.
Sera içinde tohum ekimi işi için ön hazırlık yapıldı.
Mevsimlik çiçek tohumu ekildi.
Fidanlıktaki güllerde budama yapıldı.
Hastane arkası kantin yeri için iş makineleriyle toprak tesviyesi yapıldı.
Doğu Yerleşkede ağaç budama yapıldı.
Doğu ve Batı Yerleşkede eksik lavantaların dikimi yapıldı.
Batı Yerleşke dış duvarlarına sardırılmış güllerin bakım, budama ve gübrelemesi yapıldı.
Batı Yerleşkede güllerin dip çapası yapıldı.
Yerleşke içinde çeşitli nedenlerden dolayı bozulan çim alanların tamirâtı ve çim ekimi yapıldı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Dış Hekimliği Fakültesi bodrum kat geçiş kayar kapı arızası giderildi. Tıp Fakültesi Dekanlık Girişi kayar kapı fotosel arızası giderildi. Tıp Fakültesi Hastanesi akademi otopark bariyer fotosel arızası giderildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst girişi kayar kapı arızası giderildi. Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler yangın alarm ikazı resetlenerek giderildi. Tıp Fakültesi Hastanesi akademi otopark bariyerine araç çarpması sonucu kırılan kolun yenisi takılarak arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Mühendislik Fakültesi E-4 zemin kat erkek öğrenci WC batarya arızası giderildi.

Teknokent Koordinatörlüğü çay ocağındaki pis su gideri kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Tıp Fakültesi 2. kat erkek öğrenci WC bas arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-4 1. kat bayan WC klozet arızası tamir edildi.
Kütüphane bodrum kat kosva vana arızası tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi tıkalı rögar hattı kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bulunan sebilin musluk arızaları tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarındaki pis su gider hattı tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi E-9 1.kat erkek WC klozet arızası tamir edildi.
Doğu Yerleşkesi Atatürk Kapalı Spor Salonu etrafındaki tıkalı rögarlar itfaiye ile kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Eczacılık Fakültesi Z-25 nolu laboratuvardaki cihazın su bağlantısı yapıldı.
Mimarlık Fakültesi bina çevresindeki kırılmış yağmur olukları tamir edildi.
Genel Sekreterlik erkek WC arızalı gömme rezervuar tamir edildi.
Kreş ve Anaokulu klozet arızası tamir edildi.

Metal Atölyesi

Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi alçıpan destek yapıldı.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Metaverse Laboratuvarı 1 adet masa imalatı yapıldı.

Marangozhane

Mühendislik Fakültesi dolap, sehpa ve masaların imalatı devam ediyor.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Metaverse Laboratuvarı laminant döşemesi devam ediyor.

Elektrik İşleri

Dış Hekimliği Hastanesi sterilizasyon odası elektrik hattı projeye göre yenilendi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Odası floresan lamba arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi güvenlik masası üçlü grup priz arızası giderildi.
Kütüphane lamba arızaları giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bayan lavabo aydınlatma arızaları giderildi.
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler Amfi 1, 2 ve 3 kablo kanalı döşendi.
Güzel Sanatlar Fakültesi arka giriş projektör arızası giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe 2 floresan lamba arızası giderildi.
Genel Sekreterlik erkek lavabo lamba arızası giderildi.
29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu UPS kablo bağlantısı yapıldı.

Telefon

11.10.2022 tarih ve E-73473941-903.07.01-370021 sayılı yazı gereği IP Telefon Santrali kurulumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na destek verilmeye devam edildi.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Çalışma Ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.
Fen Edebiyat Fakültesi santralinden çalışan 4312 numaralı (Alcatel snt) telefonun sorunu karttaki yeri değiştirilmek suretiyle giderildi.
Rektörlük santralinden çalışan 1009 - 1010 numaralı telefonların programsal kodlamaları yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi 8653 IP sistemde karel çağrı merkezine düşmediği için ilgili firmalar Telsam ve Karel ile irtibata geçilerek sorun giderildi.
Kütüphane Daire Başkanlığının 4373 numaralı telefonun sorunu giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesinin 3496 numaralı telefonun sistemsel sorunu giderildi.
Karel IP sistem için Enstitülere 6 adet (8672-8673-8674-8675-8676-8677) numara tahsis edildi. Sisteme entegre edilmesi için enstitü öğrenci işleri numaraları tespit edildi.
IP Karel ve Alcatel telefon listelerinin güncellenmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile çalışmalara başlandı.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne 1181 numaralı telefon tahsis edildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı PVC Atölyesinde kullanılmakta olan 1680 numaralı telefonun arızası giderildi.
Rektörlük santralinden çalışan Kalite Güvence Ofisine 8037 numara tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak telefon kullanıma sunuldu.

Boya İşleri

Dış Hekimliği Fakültesinde sterilizasyon ünitesinde bay ve bayan banyolarının ve ünitenin içerisinde boya ve alçı işleri tamamlandı.
Fen Edebiyat Fakültesinde Z-93 nolu odanın boyanması ve Matematik Bölümünde yeni yapılan sınıfın alçı ve boya tamirat işi tamamlandı.

Kablolama (İnternet)

Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler amfi ve sınıflara Cad-6 kablo çekimi tamamlandı.

Hibrit Eğitim sınıf planlamasında kullanılmak üzere Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler 4 adet amfi sınıflara ikişer adet data priz, Cad-6 kablo ve kablo kanal montajı yapıldı.
İletişim Fakültesi kırmızı sınıfa data priz, Cad-6 kablo ve kablo kanal montajı yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi dört odaya ikişer adet data priz, Cad-6 kablo kanal montajı yapıldı.
Sağlık Bilimler Fakültesi 1 nolu amfiye data priz, Cad-6 kablo ve kablo kanal montajı yapıldı.

Klima İşleri

Batı yerleşkesi merkezi dersliklerde bulunan ve -2'deki elektrik panosunun arızalı olduğu tespit edilmiş olup, arızadan dolayı havalandırmaların kendi kendine devreye girdiği görülmüş, arıza kontrol edilerek reset atıp düzeltilmiştir.

PVC Atölyesi

Diş Hekimliği Fakültesi alçıpan oda bölme yapımı 1 oda tamamlandı ve tekrardan başlandı.
Fen Edebiyat Fakültesi boru etrafı alçıpan kapatma yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi cam montajı yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi pvc kapı imalatı yapıldı.

İnşaat İşleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde personel giriş kapısının önüne monte edilen bayrak direklerinin zeminine beton atılma işleri tamamlandı.
Diş Hekimliği Fakültesinde sterilizasyon ünitesinde yeni yapılan bölümlerde zemin ve duvar fayans, derz işleri tamamlandı.