



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

TARİH	YAPILAN İŞLER
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
06-10.11.2023	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
06-10.11.2023	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
06-10.11.2023	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
06-10.11.2023	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personel bina tadilatı çalışmaları tamamlandı.
06-10.11.2023	Rektörlük binası tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>SDÜ KAMPÜS MUHTELİF BİNALARDA ÇATI VE DIŞ CEPHE TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ</b>
06-10.11.2023	Ulaştırma binası (garaj-kademe) duvarı sıva imalatları yapılıyor. Batı Yerleşke su deposu üzeri C25/30 beton imalatları yapılıyor. (Hasır Çelikli) Batı Yerleşke basket tribünü sıva imalatları devam ediyor. KYK köprü duvarlarının sıva imalatları devam ediyor. Batı Yerleşke su deposu üzerine dökülen betonun sulama işleri yapılıyor. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı binası çevresi tretuvar terrazo karo imalatları devam ediyor. Güvenlik önlemleri alınması hususunda yüklenici firma uyarıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

	SDÜ TENİS KORTLARI ÜZERİ BRANDA TADİLATI İŞİ
06-10.11.2023	Tenis kortu dış duvar sıva tamirat imalatları devam ediyor.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
06-10.11.2023	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
06-10.11.2023	Tankerlerle sulama işleri devam ediyor.
06-10.11.2023	Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçimi yapıldı.
06-10.11.2023	Doğu ve Batı Yerleşkede mazi budama işi yapıldı.
06-10.11.2023	Batı Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına traktör gönderildi.
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
06-10.11.2023	Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 3 adet raf iskeletinin imalatı tamamlandı, boyası yapıldı. Batı Yerleşke girişi SDÜ amblemine profil kaynatıldı. Elektrik Atölyesinin getirdiği tavan lambasına 4 adet aparat yapıldı. Dış Hekimliği Fakültesi pencere korkuluğu imalatı yapıldı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projeksiyon aparatı yapıldı.
	<b>Marangozhane</b>
06-10.11.2023	Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü 3 adet raf ve dolap imalatı tamamlandı, yerine montaj edildi. Eczacılık Fakültesi 2 adet kapı kasası montajı yapıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

	Eczacılık Fakültesi 17 adet raf montajı yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu kapı kilidi tamirata yapıldı. Hukuk Müşavirliği 6 adet dolap sökülerek başka yere montajı yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>
06-10.11.2023	Eczacılık Fakültesi oda bölme yapımı tamamlandı. Dış Hekimliği Fakültesi pencere tamirata yapıldı. Yetem Binası cam montajı yapıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
06-10.11.2023	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü binası ısıtma sistemi devreye alınarak kombilerin ve sirkülasyon sistemlerinin kontrolü ve işlerliği yapılmış olup, tek kombi devreye alınmış, ikinci kombi sirkülasyon pompa arızası tespit edilerek yeni pompa için alım talebinde bulunuldu. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2 numaralı kombi sirkülasyon pompa arızası giderilerek, aktif şekilde çalıştırıldı. Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu çim sulama pompası montajı yapılarak, çalıştırıldı. Batı Spor Tesisleri tenis kort kombi sirkülasyon pompa arızası giderildi.
	<b>Sihhi Tesisat</b>
06-10.11.2023	Rektörlük A kapısı girişindeki erkek WC gömme rezervuar arızası tamir edildi. Mühendislik Fakültesi E-1 2. kat erkek WC kırık olan klozet kapağı değiştirildi. Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler zemin kat erkek WC kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-29 personel WC bas musluğu arızası ve Z1-41 WC klozet taret musluğu arızası tamir edildi. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü binası kombi pompası değiştirildi. Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler erkek WC kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi. Kimer binası musluk arızası tamir edildi. İlahiyat Fakültesi yer süzgeci değiştirildi, bay ve bayan tuvaletlerdeki bas musluğu arızası tamir edildi. Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu tamir edilen çim sulama pompası yerine monte edildi. Batı cami erkek WC bas musluğu arızası tamir edildi. Ulaştırma Birimi arka bahçesindeki patlayan su borusu tamir edildi. Kademe Birimi erkek WC kırılan lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi. Mühendislik Fakültesi E-4 Bloğu 1.kat erkek personel klozet arızası tamir edildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

Hukuk Müşavirliği radyatör peteği montajı yapıldı.  
İlahiyat Fakültesi konferans salonu radyatör peteği montajı yapıldı.  
Mühendislik Fakültesi E-15 Bloğu musluk arızası tamir edildi.  
Metal İşleri Atölyesi musluk arızası giderildi.  
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı üst kat erkek WC süzgeç tıkanıklığı kılavuz salınarak giderildi.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi B-13 bayan öğrenci WC taharet musluğu arızası tamir edildi.  
Tenis kortları arızalanan sıcak su pompası yerine yeni pompa monte edildi.

**Elektrik İşleri**

06-10.11.2023

Rektörlük katı koridor aydınlatma arızası giderildi.  
Eğitim Fakültesi elektrik arızası giderildi.  
Hukuk Fakültesi bahçesi GYS panosu elektrik arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi öğrenci girişi aydınlatma lambaları değişimi yapıldı.  
Batı Yerleşkesi araç girişi SDÜ tabelası iç aydınlatma yenilenme işi devam ediyor.  
Hukuk Müşavirliği yeni priz hattı çekildi, aydınlatma arızaları giderildi.  
Batı Yerleşkesi Spor Salonu elektrik arızası giderildi.  
Rektörlük Binası bodrum kat elektrik arızası giderildi.  
Spor Bilimleri Fakültesi kantin ön ödemeli sayaç montajı yapıldı.  
Spor Bilimleri Fakültesi zemin kat elektrik panosu ana giriş sigortası değişimi ve zemin kat panoların kontrolü yapıldı.  
Batı Yerleşkesi totemi lamba değişimi tamamlandı.  
Hukuk Müşavirliği aydınlatma armatürü sökülerek dağımık kablolar düzenlendi.  
Rektörlük protokol girişi ray spot lamba montajı ve arızalı aydınlatmaların montajı yapıldı.  
Batı Yerleşke köprü aydınlatma arızası giderildi.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi girişi güvenlik kulübesi elektrik arızası giderildi.  
Kütüphane çay ocağı elektrik arızası giderildi.  
Teknokent elektrik tesisat kontrolü yapıldı.

**Telefon**

06-10.11.2023

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan 1705 numaralı IP telefon arızası giderildi.  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
Süleyman Demirel Üniversitesinde kullanılmakta olan telefon rehberinde değişiklikler IPS 'de çağrı yönetimine girildi.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alcatel telefon santralinde INTOF kart arızası tespit edilmiş olup, kart yenisiyle değiştirilerek santral çalıştırıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	<p>8.11.2023 tarihinde Türk Telekom firmasından gelen haber üzerine SDÜ santralinin kesik olduğu bildirilmiştir. Saat 21:00'de santrale gelindiğinde sorunun enerji kesintisinden kaynaklandığı tespit edildi, saat 22:00 'de enerji verilip santral çalıştırıldı. Kreş ve Anaokulunda kullanılmakta olan 1735 numaralı Alcatel sisteme bağlı telefonun sorunu karttan olduğu tespit edildi, kart yenisiyle değiştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi telefon santralinde INTOF kart arızası tespit edilmiş olup Rektörlük santralinde bulunan karşılığı ile (INTOF) yenisiyle değiştirilip, sorun giderildi. TÖMER'de kullanılmak üzere Alcatel sistemden 4 adet dijital numara tahsis edilerek, kullanıma açıldı.</p>
	<b>Boya İşleri</b>
06-10.11.2023	<p>İletişim Fakültesi binasında bir adet Çalışma Ofisinin boya badana işleri tamamlandı. Atatürk spor salonunda kaban yerlerin tamirat ve boya işleri tamamlandı. Eczacılık Fakültesinde bölünen odalarının alçı çekilmesi devam ediyor.</p>
	<b>Kablolama İnternet</b>
06-10.11.2023	<p>Hukuk Müşavirliği arşiv odasına ve koridora Cad-6 kablo ve data priz montajı yapıldı.</p>
	<b>Klima</b>
06-10.11.2023	<p>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik biriminde bulunan Güvenlik Kamera Sistemi odasında Samsung marka 18000 BTU klima kontrol edildi, tıkalı olan tahliye hortumu ve klimanın dış ünitesi tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Özel Kalem odasında bulunan Toshiba marka 24000 BTU klimanın ısıtma ve soğutma yapmaması üzerine klimanın dış ünitesindeki kaçak kaynak yapılarak 1700 gram R22 gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi.</p>
	<b>İnşaat İşleri</b>
06-10.11.2023	<p>Rektörlük binası önünde yerinden sökülen tuğla merdiven basamaklarının tamirata tamamlandı. Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (KİMER) girişinde kırılan fayansların tamirata tamamlandı. Taş kafenin yanına çöp konteyner yeri yapımı tamamlandı. Batı cami ile Mühendislik Fakültesi arasındaki merdiven basamakları tamirata devam etmektedir.</p>

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı