

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
07-11.07.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
07-11.07.2025	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
07-11.07.2025	Genel alt yapı ölçümleri devam ediyor.
07-11.07.2025	Doğu Yerleşkesi yemekhane binası istinat duvar projesi devam ediyor.
07-11.07.2025	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri devam ediyor.
07-11.07.2025	Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşırhane binası mimari proje çalışmaları devam ediyor.
07-11.07.2025	Atayalvaç SHMYO laboratuvar proje çalışmaları tamamlandı.
	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ
07-11.07.2025	Gaz beton duvar imalatları devam ediyor. Alüminyum doğrama montaj temizlik ve revize işleri yapılıyor. Asma tavan söküm çalışmaları yapılıyor. Molozların kaldırma çalışmaları devam ediyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 6

	Cam montaj imalatları devam ediyor. Teknik Servis mahali dış cephe sıvası devam ediyor. 1. kat aydınlatma-priz tesisat imalatları devam ediyor. Bodrum kat tava imalatları devam ediyor.
	SDÜ KURUM ARŞİVİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ REVİZYONU İLE YANGIN DOLAPLARI TADİLATI İŞİ
07-11.07.2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Konukevinin yangın söndürme dolaplarının değişimi tamamlandı. Doğu Merkezi Derslikler yangın söndürme dolaplarının değişimi tamamlandı. Tıp Fakültesi yangın söndürme dolaplarının değişimi tamamlandı. Enstitüler yangın söndürme dolaplarının değişimi tamamlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde yangın söndürme dolaplarının değişimine tamamlandı. Kurum Arşivleri yangın söndürme sistemleri ile ilgili 3 arşiv odasının FM200 tüplerinin takılması tamamlandı.
	SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ
07-11.07.2025	10.07.2025 tarihinde Geçici Kabul işlemlerine başlanıldı.
	SDÜ KEÇİBORLU SHYO KASKAT DEĞİŞİMİ VE GAZ HATTI TADİLATI İŞİ
07-11.07.2025	Sökülen kazanın beton tabliyesi kırılarak normal seviyeye getirme imalatları tamamlandı.
	SDÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ BİNASI ARA KAT DÜZENLENMESİ İLE HASTANE ANA BİNA TADİLAT. YAPIM İŞİ
07-11.07.2025	Alçı levha duvar imalatları tamamlandı. Asma tavan imalatları devam ediyor. Taşyünü imalatları tamamlandı. Havalandırma kanalları imalatları devam ediyor. Fan-coil montajları tamamlandı. Ana bina yangın kabloları çekimi devam ediyor.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 6

07-11.07.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işi devam ediyor.
07-11.07.2025	Doğu Yerleşkede bulunan çöp evi tanker yardımı ile yıkandı.
07-11.07.2025	Dış Hekimliği Fakültesindeki hurdalar traktör ile taşındı.
07-11.07.2025	Hastane inşaatını yapan müteahhidin inşaat malzemeleri forklift yardımı ile ilgili alana indirildi.
07-11.07.2025	Tankerle gül ve ağaç sulama işleri devam ediyor.
07-11.07.2025	İnşaat alanında bulunan karolar toplatılarak paletlerle taşındı.
07-11.07.2025	Kapalı yüzme havuzundaki beton bloklarını kırılması için kepçe gönderildi.
07-11.07.2025	Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü işleri için iş makinası gönderildi.
	ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Metal Atölyesi
07-11.07.2025	Eczacılık Fakültesi laboratuvarında banko tezgâhlarının ayaklarının yapımına başlanıldı.
	Marangozhane
07-11.07.2025	
	PVC Atölyesi
07-11.07.2025	

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 6

	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
07-11.07.2025	
	Sihhi Tesisat
07-11.07.2025	Güzel Sanatlar Enstitüsü K1-49 numaralı wc musluk arızası giderildi. Dış Hekimliği Fakültesi klozet su kaçağı ve çelik bağlantı boru patlağı giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi giriş kat güvenlik yanı wc vana arızası giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E7 blok 2. kat bayan wc lavabo sifon arızası giderildi. Doğu Yerleşke orta refüj çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi. Yüzme havuzu karşısı çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi. Ziraat Fakültesi inişindeki çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi. Doğu nizamiye girişindeki çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi. Park ve Bahçeler Birimi erkek wc iki adet batarya kartuş arızası giderildi. Doğu Yerleşke Kılıçaslan cami gün ısı su kaçağı giderildi. Mimarlık Fakültesi dekanlık katı klozet kapak arızası giderildi. Mimarlık Fakültesi önünde bulunan damlama sulama hortum arızaları giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji bölümü çim alanı fiskiye ayarları yapıldı. Batı Yerleşke girişi polis noktasındaki çim alanı saat pili değiştirildi. Yetem etrafı çim alanı saat pili değiştirildi. Batı Yerleşke Isı Merkezi yan tarafı çim alanı saat pili değiştirildi. 15 Temmuz cami erkek wc lavabo batarya arızası giderildi. 1 numaralı kuyu 100'lük küresel vana söküldü. Yabancı Diller Yüksekokulu bayan öğrenci wc lavabo sifon arızası giderildi. Batı Tenis Kortları yan tarafı çim sulama ana hat üzerindeki 1.5 küresel vana değiştirildi. Batı yemekhane yan tarafı çim alanı arızalı fiskiye değiştirildi. Teknoloji Fakültesi yan tarafı çim alanı arızalı fiskiye değiştirildi. Deprem Araştırma Merkezi yamaç tarafı çim alanı arızalı fiskiye değiştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2. kat bayan wc bas musluğu arızası ve musluk arızaları giderildi. Batı kazan dairesi boyler çelik flex arızası giderildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı giriş kat bayan öğrenci wc bas musluğu arızası giderildi.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	5 / 6

	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 bloğu kalorifer kosa vana su kaçağı giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi iç bahçe çim alanı saat pili değiştirilip fiskeye ayarı yapıldı. Batı trafo etrafı çim alanı arızalı fiskeyeler değiştirildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önü çim alanı saat pili değiştirildi. Batı Spor Bilimleri Fakültesi yeni kantin için su hattından uç alındı vana atıldı iş devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi giriş kat koridor kalorifer vana su kaçağı giderildi. Doğu Yerleşke galeriler gezilip, kaçak kontrol edildi. Tıp Fakültesi önü çim alanı kırık fiskeye değiştirildi. Batı orta göbekteki çiçeklerin çim sulama saat pili değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-7 bloğu yan tarafı çim sulama saat pili değiştirildi.
	Elektrik İşleri
07-11.07.2025	Mimarlık Fakültesi personel lavaboları arızalı aydınlatmalar değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-9 blok 204 numaralı personel ofisleri aydınlatma priz montajları tamamlandı. Kütüphane 0. katta bulunan 16 adet masa için 4'lü grup priz montajı ve erkek bayan lavaboları lamba bakımı tamamlandı. Rektörlük Isparta evi klima elektrik bağlantısı tamamlandı. Bozanönü su deposu 3 nolu kuyu elektrik arızası giderildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi güvenlik kulübesi elektrik arızası giderildi. Batı Spor Bilimleri Fakültesi yer altı kablosu montajı devam ediyor. Hukuk Müşavirliği iç denetçi ofisi elektrik prizi değişimi yapıldı. Batı Yerleşke öğrenci girişi arızalı aydınlatmalar değiştirildi. Batı Yerleşke araç girişi güvenlik kulübesi elektrik arızası giderildi. Batı Spor Bilimleri Fakültesi 105 metre 4*6 yer altı elektrik kablo montajı tamamlandı. Kütüphane kesintisiz güç kaynağı odası klima bağlantısı yapıldı. Batı Spor Tesisleri elektrik arızası giderildi.
	Telefon
07-11.07.2025	Eczacılık Fakültesinde kullanılan Karel IP telefonun ofis değişikliği yapıldı (0171). Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılan Karel IP telefonun sorunu giderildi (3559). Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Isparta Evi 2. Rektörlük binasında kullanılan Karel IP telefonun sorunu giderildi (1012). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Alcatel analog telefonun arızası giderildi (0842). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Karel IP telefon kurulumu yapıldı (1558).

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	6 / 6

	Rektörlük santralinden çalışan Ulaştırma Biriminde kullanılmakta olan Alcatel telefonun arızası giderildi (1091). Rektörlük santralinde bulunan klimanın yıllık bakımı yaptırıldı. Eczacılık Fakültesi Karel IP telefonların ofis değişikliği yapıldı (0334, 0337, 0181, 0328). Tıp Fakültesi Dekanlığının 09.07.2025 tarihli yazının gereği yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Alcatel analog telefonların arızası giderildi (4318, 4282, 4105, 4352, 4123, 4270).
	Boya İşleri
07-11.07.2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında zemin katta derslik ve idari büroların bulunduğu koridorun boyanması tamamlandı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında alçı levha ile bölünen ofislerin alçı ve boya işleri devam ediyor.
	Kablolama İnternet
07-11.07.2025	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E9 1. kat yeni yapılan odalara kablo kanalı ve cad 7 kablo montajı yapıldı. Rektörlük giriş kat koridor CAT6 kablo montajı yapıldı. Rektörlük Personel Daire Başkanlığı koridora güvenlik kamera montajı için cad 6 kablo montajı yapıldı.
	Klima
07-11.07.2025	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı K1-3/1 nolu odada bulunan Wiessman marka klimaya 1.60 kg/gr R410A gaz basıldı. Dış Hekimliği Fakültesi UPS odasında yer alan Arçelik marka klimanın alüminyum olan boruları 6 metre 3/8 - 5/8 borularla değiştirildi ve 3 kilo R410-A gaz takviye yapılarak klima aktif hale getirildi. Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı UPS odasında bulunan Arçelik Marka 48000 BTU salon tipi klimaya azot basılarak kaçak testi yapıldı ve dış üniteye bulunan kaçak kaynak yapılarak arıza giderildi. Rektörlük binası giriş katı santral odasında Arçelik marka klimanın dış ünitesi tazyikli su ile temizlendi. Güvenlik kamera odasında Samsung marka klimanın dış ünitesi tazyikli su ile temizlendi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çay ocağında arızalanan Diamond marka klimanın 4UF kapasitörü değiştirilerek, arıza giderildi.
	İnşaat İşleri
07-11.07.2025	Atatürk Spor Salonunun bina dışı kenar boşluklarının beton ve derz işleri tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 blok önünde merdivenlerdeki kırık olan andezit taşlarının tamiratları tamamlandı. Deprem Araştırma Merkezi binasının karşısındaki andezit basamaklardaki kırıklar tamir edildi. Rektörlük binası yanlarındaki tuğla merdiven basamaklarının tamiratları tamamlandı. Konukevi bina önünde ve bahçede kırılan ve yerinden sökülen andezit taşlarının tamiratları tamamlandı.