



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
08-12.07.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
08-12.07.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
08-12.07.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
08-12.07.2024	Kampüs içi Fakülte Binalarının muhtelif çatı tadilatları projeleri hazırlanıyor.
08-12.07.2024	Kadın Doğum Hastanesi acil durum tahliye krokilerinin hazırlanması devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ</b>
08-12.07.2024	Ana Bina yangın hattı kablo çekimi devam ediyor. Yangın hattı kablo çekimi yapılan yerlerin dedektör montajları devam ediyor.
	<b>SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ</b>
08-12.07.2024	Temel kalıp demir imalatları devam ediyor. Temel yalıtım ve demir imalatlarına başlandı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

**PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

08-12.07.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
08-12.07.2024	Batı Yerleşke 15 Temmuz Anıtı tankerle yıkandı, çevresindeki yabancı otlar temizlendi.
08-12.07.2024	Doğu Yerleşke İktisat Fakültesi ve çift yol orta refüjde çimler biçildi.
08-12.07.2024	Doğu Yerleşke Atatürk Spor Salonunun önündeki molozlar taşındı.
08-12.07.2024	Doğu Yerleşke KYK Teknokent yolu çevresinde yabancı ot temizliği yapıldı.
08-12.07.2024	Bilim Ormanları pullukla sürüldü.
08-12.07.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede ağaçlar budandı.
08-12.07.2024	Batı Yerleşke Mimarlık Fakültesine 4 Adet orman masası gönderildi.
08-12.07.2024	Batı Yerleşkede güllerin içindeki yabancı otlar temizlendi.
08-12.07.2024	Batı Yerleşke Spor Sahasında mazılar budandı.

**ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Metal Atölyesi**

08-12.07.2024	Spor Bilimleri Fakültesi rafların boyanma işlemi yapıldı. Dış Hekimliği Fakültesi mahkum odası asma tavan montajı yapıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi arkası güvenlik bariyerleri tamiratları yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı gider kapağı montajı yapıldı. Atölye içi hurdalar ayrıldı, hurdalığa götürüldü.
---------------	--

**Marangozhane**



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

08-12.07.2024	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı depo için 100 adet memur masası ve komidinin imalatı devam ediyor. Kütüphane 1 adet anahtarlık dolabı imalatı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapı kilidi değiştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi masa tamirati ve kapı tamirati yapıldı. Genel Sekreterlik kapı kilidi değiştirildi. Merkezi Derslikler güvenlik şube müdürlüğüne ait 3 adet kapı montajı yapıldı. Konukevi mobilyaların imalatı devam ediyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi mescit kapısı montajı yapıldı. Personel Daire Başkanlığı 1 adet büyük masa imalatı yapıldı, 2 adet masa sökülerek aynı bina içinde başka odaya montajı yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>
08-12.07.2024	Ertokuş Bey Merkezi Derslikler alçıpan oda bölmesi tamamlandı. Doğu yerleşkesi yemekhane kapı montajı yapıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
08-12.07.2024	Klima dış ünitesi kontrol kart onarımı yapıldı.
	<b>Sıhhi Tesisat</b>
08-12.07.2024	Yetem B blok UPS odasında temiz ve pis su hatları körlendi. Güleç Kafe etrafındaki çim alana hitap eden bahçe sulama elektrikli saat tamirati yapıldı. İnsan ve Toplu Bilimleri Fakültesi karşısı çim alanda pili biten saatlerin pilleri değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2. kat mescide musluk takıldı. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı boya atölyesi yan tarafına musluk takıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi arka tarafında karot makinesi için çekilen su hortumu toplanıp depoya kaldırıldı. Hukuk Fakültesi alt tarafında patlayan çim sulama hattı tamirati yapıldı. Doğu merkezi derslikler ön tarafındaki arızalı fiskiyeler yenisi ile değiştirildi. Yüzme havuzu ön tarafındaki çim alanda pili biten saatin pili değiştirildi. Hukuk Fakültesi 2. kat çay ocağı batarya arızası tamir edildi. Yabancı Diller Yüksekokulu erkek wc musluk arızası tamir edildi. Kütüphane bütün lavabolar gezilerek eksik sabunluklar takıldı. Atatürk Spor Salonu etrafındaki arızalı fiskiyeler yenisi ile değiştirildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

Doğu yerleşkesi girişi sol tarafındaki çim alandaki arızalı fiskiyeler yenisi ile değiştirildi.  
Merkezi derslikler ön tarafındaki tıkalı olan çim sulama tamir edildi.  
Doğu yerleşkesi spor salonu yolundaki orta refüjdeki çim sulama saatinin pili değiştirildi.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi klima santrali arızalı pislik tutucu contası sökülüp yenisi kesilip yerine monte edildi.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği arızalı çelik flex sökülüp yenisi takıldı.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanlık katı bayan wc tıkanıklığı giderildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi arkasındaki içme suyundan yeni bir hat alınıp konteyner konacak yere tesisat çekildi.  
Hukuk Fakültesi etrafındaki çim alanda vana arızası tamir edildi.  
Batı yerleşke girişi nizamiye etrafındaki çim alana hitap eden saatlerin pilleri değiştirildi, fiskiyeler açılarak kontrol edildi.  
Yüzme havuzu yan tarafındaki orta refüj çim alanda saat pilleri değiştirildi, fiskiyeler açılıp kontrol edildi.  
Tenis kortları etrafındaki çim alandaki fiskiye arızaları tamir edildi.  
Kütüphane giriş katı bayan wc klozet arızası tamir edildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi erkek wc su kaçağı arızası tamir edildi.  
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu vana arızası tamir edildi.  
Batı yerleşkesi çim saha fiskiye arızası tamir edildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi önü çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.  
Yetem binası ön tarafı çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.  
Mediko alt tarafında çim alandaki arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO kazan dairesindeki su kaçağı tamir edildi.  
Doğu yerleşkesi galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.  
Teknokent Koordinatörlüğü 1. Kat erkek wc taharet musluğu tamir edildi.  
Doğu yemekhane etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Yetem binası etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Batı cami arka tarafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi.  
Kültür Merkezi etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi.

### **Elektrik İşleri**

08-12.07.2024 İletişim Fakültesi bekleme salonu öğrenci çalışma masası elektrik tesisatı ve lamba montajı yapıldı.  
Hastane otoparkı inşaat alanı elektrik kablosu söküldü.  
Mimarlık Fakültesi bahçesi kazı çalışması esnasında kopan kablo bağlantısı yapıldı.  
Bozanönü su deposu elektrik arızası giderildi.  
Gıda Mühendisliği et işleme laboratuvarı aydınlatma lambalarının tamamı değiştirildi.  
Hastane bahçe aydınlatmaları arızası giderildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi acil muayene ve vadi kafe bahçe aydınlatma yer altı kabloları yenilendi.  
Enformatik Bölümü 3 bilgisayar laboratuvarları için kapı girişleri kart okuma cihazlarında kullanılmak üzere elektrik hattı ve priz montajı yapıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

	<p>Kreş ve Anaokulu elektrik iç tesisat kontrolü yapıldı. Batı yerleşkesi Güleç Kafe kaçak elektrik kontrolü yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo katı erkek ve bayan lavaboları aydınlatma arızaları giderildi. Batı yerleşkesi 15 Temmuz meydanı tören için kurulan cihazlara elektrik hattı çekildi. Yetem 1 kat B Blok elektik odası klima bağlantısı yapıldı. Kütüphane kesintisiz güç kaynakları odası klima bağlantısı yapıldı.</p>
	<b>Telefon</b>
08-12.07.2024	<p>Kreşte kullanılmakta olan Alcatel analog telefonun sorunu giderilmiştir (8281). Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefon arızası yapılmıştır (3557). Eğitim Fakültesinde kullanılmak üzere bir adet Alcatel analog numara tahsis edilip gerekli işlemler yapılarak kullanıma açılmıştır (4668). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak kullanıma açılmıştır (4029). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilmiş olup gerekli işlemler yapılarak kullanıma açılmıştır (4065). Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde kullanılmak üzere bir adet Alcatel analog numara tahsis edilip gerekli işlemler yapılarak kullanıma açılmıştır (4660). Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine IP telefon kurulumu yapıldı.</p>
	<b>Boya İşleri</b>
08-12.07.2024	<p>Diş Hekimliği Fakültesi binasında idari birim döner sermaye odasının alçı ve boya işleri tamamlandı. Mimarlık Fakültesi binasında bir adet çalışma ofisinin boyanması tamamlandı. İletişim Fakültesi binasında toplantı salonu ve koridorların boyanması devam etmektedir.</p>
	<b>Kablolama İnternet</b>
08-12.07.2024	
	<b>Klima</b>
08-12.07.2024	<p>Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAYGIN odasında bulunan Vestel marka 12000 BTU klimaya üniversal kart takılarak arıza giderildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tahakkuk birimine ve Akademik TV birimine birer adet toplamda 2 adet 48000 BTU salon tipi klima montajı yapıldı.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı C blok telefon santral odasında bulunan 12000 BTU Midea marka klimanın arıza tespiti yapıldı.
	<b>İnşaat İşleri</b>
08-12.07.2024	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında bay ve bayan mescitlerinde abdesthane yapımı ve fayans işleri devam etmektedir, kapısı olmayan mescidin duvarı yıkılarak kapı açılması tamamlanmıştır.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı