



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
09-13.09.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
09-13.09.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
09-13.09.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
09-13.09.2024	Sürdürülebilir Öğrenci Çalışma Alanı araştırmaları tamamlandı.
09-13.09.2024	Keçiборlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor.
09-13.09.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor.
09-13.09.2024	Kampüs içi Fakülte binaları muhtelif çatı tadilat projeleri devam ediyor.
09-13.09.2024	Doğu Yerleşke Kapalı Spor Salonu tadilat projeleri yapılıyor.
09-13.09.2024	Spor Tesisi binalarının ve açık alanlarının bakım onarım projeleri yapılıyor.
09-13.09.2024	Konukevi tadilat projesi yapılıyor.
09-13.09.2024	Eğirdir SHMYO Wc Tadilatı proje çalışmaları devam ediyor.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

09-13.09.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi proje güncellemelerine başlandı.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ
09-13.09.2024	Santralleri devreye alım çalışmaları devam ediyor.
	SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ
09-13.09.2024	Zemin kat döşeme kalıp sökümü tamamlandı. 1. Kat döşeme kalıp iskele kurulumu devam ediyor. Demir donatı imalat hazırlıkları devam ediyor.
	SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
09-13.09.2024	Batı Spor Bilimleri Fakültesi çevresinde kilit parke, bordür ve otopark düzenleme çalışmaları devam ediyor.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
09-13.09.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
09-13.09.2024	Batı Yerleşkede Kreşe 5 adet ağaç dikimi için iş makinesi gönderildi
09-13.09.2024	Doğu Yerleşke Tıp Fakültesinden kilit taşları taşındı.
09-13.09.2024	Köpek Barınağındaki ağaçlar budandı.
09-13.09.2024	Batı Yerleşke Futbol Sahası kumlama çalışması için iş makinesi gönderildi.
09-13.09.2024	Yürüyüş Yolları Motorlu Tırpan ile temizlendi



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

09-13.09.2024	Batı Yerleşkede domuzların zarar verdiği yeşil alanlar düzeltildi.
09-13.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede yabancı otlarla mücadele için ilaçlama yapıldı, güller ve ağaçlarda ilaçlandı.
09-13.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede güller budandı mazılar kesildi.
09-13.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çimler biçildi.
<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Metal Atölyesi</b>	
09-13.09.2024	Güvenlik bariyer imalatı devam ediyor. Atabey kazı evi kapı korkuluk imalatı devam ediyor. KYK giriş güvenlik kulübesine çatı yapıldı.
<b>Marangozhane</b>	
09-13.09.2024	Doğu Yerleşke Spor Salonu 4 adet kapı montajı yapıldı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dolap montajı tamamlandı. Kültür Merkezi makyaj masası imalatı devam ediyor.
<b>PVC Atölyesi</b>	
09-13.09.2024	Doğu Yerleşke Spor Salonu alçı levha ile oda bölme işi tamamlandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü alçı levha ile oda bölme işi tamamlandı. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı pvc doğrama söküldü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sineklik montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi pvc kapı tamirati yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alçı levha ile duvar bölme yapımına başlandı.
<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>Otomasyon</b>	



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

09-13.09.2024	
	<b>Sıhhi Tesisat</b>
09-13.09.2024	<p>Batı cami musluk arızaları tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-7 bloğu bayan wc süzgeç tıkanıklığı giderildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bayan wc musluk arızası tamir edildi. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı çay ocağı batarya arızası tamir edildi. Yüzme havuzu yan tarafı orta refüjde sulama saati pilleri değiştirildi. Doğu Yerleşke çim alanda genel kontrol yapıldı. Yeni yapılan köpek barınağında patlayan vana yenisi ile değiştirildi, yeni bir hat çekilerek musluk takıldı. İlahiyat Fakültesi 1. kat erkek wc lavabo montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-6 bloğu bayan personel ve öğrenci lavabosunda batarya arızaları tamir edildi. Atatürk Spor Salonu yan tarafı orta refüjde sulama suyu vanası tamir edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi etrafı, Hukuk Fakültesi etrafı, İlahiyat Fakültesi etrafındaki çim sulama saatleri gün aşırı çalışacak şekilde ayarlandı. Doğu Yerleşke çim alanında sulama suyu vanaları kapatıldı. Marangozhane ön tarafındaki kırık olan yağmur oluğu tamir edildi. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı yağmur oluğundaki tıkanıklık giderildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi musluk arızası tamir edildi. Dış Hekimliği Fakültesi zemin kat erkek wc deki tıkanıklık kılavuz salınarak giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-9 bloğu 2.kat bayan personel klozet arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 bloğu zemin kat erkek personel wc musluk arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-11 bloğu 1. kat laboratuvarda musluk arızası tamir edildi. Batı cami erkek wc musluk arızası tamir edildi. Batı Yerleşke çim alanındaki sulama vanalarını kapatma işine başlandı. Adalet Meslek Yüksekokulu 1. kat bayan wc bas musluğu arızası tamir edildi. Doğu Yerleşke galeri içi gezilerek su kaçağı olup, olmadığı kontrol edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 bloğu 1. kat erkek wc batarya arızası tamir edildi. Batı Yerleşke çim alanında bulunan sulama suyu saatleri kapatıldı.</p>
	<b>Elektrik İşleri</b>
09-13.09.2024	<p>Atatürk Spor Salonu B kapısı yeni montajı yapılan kayar kapı için elektrik hattı çekildi. Hukuk Fakültesi sokak aydınlatma arızası giderildi. Doğu Yerleşke otobüs durakları projektör arızası giderildi.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

Teknokent yolu yeni konulan güvenlik kulübesi için yol kazılarak, 200 m. yer altı kablosu montajı yapıldı.  
Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile Teleskop atölyesi arası sokak aydınlatma arızası giderildi.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi erkek bayan lavaboları arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı.  
Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarları giriş kapısı elektrik arızası giderildi.  
Atabey Bayat köyü kazı evi elektrik prizi ve aydınlatma montajı yapıldı.  
Rektörlük binası polis odası 6 adet 4x18 aydınlatma led dönüşümü yapıldı.  
Batı Yerleşke Spor Bilimleri Fakültesi 2 adet klima bağlantısı için elektrik hattı montajı yapıldı.  
Rektörlük Etik Kurulu odası lamba değişimi yapıldı.  
Genel Sekreterlik arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı.  
Rektörlük binası erkek bayan lavaboların arızalı lambaları değiştirildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi giriş kat elektrik panosu izole halı serildi.

**Telefon**

09-13.09.2024

Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde kullanılmakta olan IP telefonların sorunları giderildi (0788 - 0789 - 0790 - 0791 - 0795).  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmakta olan Alcatel dijital telefonun sorunu giderildi (4884).  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
İlahiyat Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden iki adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0276, 0284).  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çözüm Merkezi IP numarası sisteme dahil edildi (4470).  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılan IP telefon sistemsel arızası giderildi (8063).  
Sağlık Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonun sistemsel sorunu giderildi (3369).  
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde kullanılmakta olan IP telefonun sistemsel sorunu giderildi (8775).  
Güzel Sanatlar Enstitüsünde kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (3219).  
İlahiyat Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0286).

**Boya İşleri**

09-13.09.2024

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binasında 125 nolu laboratuvarın boyama işi tamamlandı.  
Doğu Yerleşke Ertokuş Bey Dersliklerinde güvenlik şefi odası ve iki adet odanın alçı ve boya işleri devam ediyor.  
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında Tahir TILKI'ye ait ofisin boyanma işi tamamlandı.

**Kablolama İnternet**

09-13.09.2024



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

	<b>Klima</b>
09-13.09.2024	İlahiyat Fakültesi Dekanlığı K3-31 numaralı Prof. Dr. Necmettin Bardakçı hocanın odasında 9000 BTU Arçelik marka klima sökülerek, taşınır kontrol yetkilisine teslim edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Arçelik marka klimanın arızası giderildi. 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda bulunan klimaların temizlik bakımları yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı fancoil arızaları giderildi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Dekan odasındaki 12.000 BTU Toshiba marka klima sökülerek, alt kattaki toplantı odasına takıldı.
	<b>İnşaat İşleri</b>
09-13.09.2024	Batı Yerleşke Kapalı Spor Salonu fitness salonunun fayans, yer karosu ve duvarlarının sıva tamiratları tamamlandı. Güzel Sanatlar Fakültesinde zemin katta sıvası dökülen tavanın tamir ve sıva işleri tamamlandı.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı