

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10-14.11.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
10-14.11.2025	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
10-14.11.2025	YÖKSİS işlemleri devam ediyor.
	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ
10-14.11.2025	Demir kapı imalatları devam ediyor. Teknik Servis teras katı şap dökümü devam ediyor. Otopark tavan taşıyıcı imalatları devam ediyor. Bina çevresi su yalıtımı imalatları devam ediyor. Alçı sıva ve boya imalatları devam ediyor. Asma tavan alçı panel imalatları devam ediyor. Fan-coil cihazlarının drenaj imalatları devam ediyor. Bina girişi tavan alt toplama imalatları devam ediyor. Mutfak kısmı yer ızgaraları montajı devam ediyor. Havalandırma tesisatı imalatları devam ediyor. Otopark yangın tesisatı ve yer süzgeci imalatları devam ediyor. PVC boru imalatları devam ediyor. Tali pano montaj imalatları yapılıyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 6

	SDÜ HASTANESİ AMELİYATHANE TADİLATI İŞİ
10-14.11.2025	Depo mahali dış tretuvar karosiman imalatları ve yağmur suyu boru imalatları yapıldı. Bozulan yüzeylerin boya rötuş imalatları devam ediyor. Ameliyathane otomatik kapı montajları devam ediyor. Depo mahali çatı parapet kompozit harpuşa imalatı yapıldı. Pano etiketlemeleri ve sistemin test aşamaları yapılıyor. Bina otomasyon sistemi devam ediyor.
	SDÜ DOĞU YERLEŞKE BİLGİ MERKEZİ, EĞİRDİR SHYO BİNALARI YANGIN ALGILAMA TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ
10-14.11.2025	Yangın kablosu çekimine başlandı.
	SDÜ KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI ALTYAPI İŞİ
10-14.11.2025	İmalat yoktur.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10-14.11.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işi devam ediyor.
10-14.11.2025	Eğitim Fakültesi çevresi çapalandı.
10-14.11.2025	Pomza Araştırma Merkezi çevresindeki kuru ağaçlar kesildi, bitkiler budandı.
10-14.11.2025	Su Deposuna traktörle yakacak odun gönderildi.
10-14.11.2025	Eğitim Fakültesinin çevresindeki çimler biçildi.
10-14.11.2025	Rektörlük çevresindeki otlar misinalı ot motoruyla temizlendi.
10-14.11.2025	Doğu Yerleşke girişinden köprüye giden yolun iki tarafın çapası yapıldı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 6

10-14.11.2025	Rektörlük B Kapısından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına giden yoldaki çimler biçildi.
10-14.11.2025	MEDİKO çevresindeki otlar misinalı ot motoruyla temizlendi.
10-14.11.2025	Deprem Araştırma binası çevresindeki yabani otlar temizlendi.
10-14.11.2025	Tıp Fakültesi Hastanesi arkasındaki otopark çevresi çapalandı.
10-14.11.2025	Forklift ve iş makinasıyla hastaneye malzeme gönderildi.
10-14.11.2025	Forklift ile İİBF'ye malzeme indirildi.
	ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Metal Atölyesi
10-14.11.2025	
	Marangozhane
10-14.11.2025	
	PVC Atölyesi
10-14.11.2025	
	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
10-14.11.2025	İnşaat Mühendisliği laboratuvarına ait kompresör arızası giderildi.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 6

	Sıhhi Tesisat
10-14.11.2025	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-13 bloğu erkek personel musluk arızaları tamir edildi. Kreş ve Anaokulu kazan dairesindeki su kaçağı tamir edildi. Rektörlük Senato odası karşısındaki erkek wc batarya arızası tamir edildi. Rektörlük Senato odası karşısındaki lavabo bataryaları yenisi ile değiştirildi, üst kat erkek wc peçetelik takıldı ve A kapısı girişi bayan wc batarya kuğusu değiştirildi. Kariyer Merkezi yan tarafındaki etüt odası delik olan petek söküldü. Batı cami arızalı musluklar yenisi ile değiştirildi. Batı merkezi derslikler tıkalı olan pis su hattı kazılarak yeni pis su hattı çekildi. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü erkek wc tıkalı pisuvarın tıkanıklığı giderildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı petek arızası tamir edildi, odalardaki peteklerin havaları alındı. Kariyer Merkezi yan tarafındaki etüt odasına kalorifer peteği bağlandı ve mutfak için pis su ve temiz su hatları çekilmeye başlandı. Rektörlük bayan wc kırılmış olan lavabo yenisi ile değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya bölümü kalorifer petek havaları alındı. Kılıçaslan cami rögar tıkanıklığı itfaiye yardımı ile tıkanıklık giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 bloğu zemin kat erkek ve bayan wc batarya arızaları giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-7 bloğu engelli wc klozet kapağı tamir edildi. 1 nolu lojman mobil sistem kolektöründeki arızalı vana değiştirildi, su basıldıktan sonra petek havaları alındı. Rektörlük zemin kat erkek wc klozet arızası tamir edildi.
	Elektrik İşleri
10-14.11.2025	08.11.2025 Cumartesi saat 10:30 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kesintisiz güç kaynağı değişimi yapıldı. 09.11.2025 Pazar saat 12:15 Doğu Yerleşke girişi güvenlik kulübesi elektrik arızası müdahale edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi bodrum kat koridor ve merdiven aydınlatma arızaları giderildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü giriş kat elektrik arızası giderildi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aydınlatma kontrolü yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aydınlatma kontrolü yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ana server odası ve personel odaları elektrik arızası giderildi. Batı Yerleşke öğrenci evi armatür ve anahtar montajı yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik servis elektrik arızası giderildi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ana pano elektrik arızası giderildi. Batı Yerleşke Deprem Araştırma ve Uygulama Veri Merkezi elektrik arızası giderildi. Hukuk Fakültesi sokak aydınlatma arızası giderildi

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	5 / 6

	Telefon
10-14.11.2025	Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulunda Karel IP telefonun ofis değişikliği ve kurulumu yapıldı (4397). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Alcatel telefonların kart arızası giderildi (8009, 8200, 8098, 8099). Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılan Karel IPS telefonun sorunu giderildi (1066). Hukuk Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel sistemden numara tahsis edilerek kullanıma açıldı (0156). Hukuk Fakültesinde kullanılan Alcatel telefonun sorunu giderildi (0029). Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan IPS telefonun sorunu giderildi (8217). İlahiyat Fakültesinde kullanılan Alcatel telefonun sorunu giderildi (0246).
	Boya İşleri
10-14.11.2025	Batı Yerleşke 100. Yıl Derslikleri Proje Atölyesinde duvar boyama işleri tamamlandı. Yetem A blokta kapısının yeri değişen odanın alçı ve boya işleri tamamlandı. Hukuk Fakültesi binasında bay ve bayan mescitlerinde duvarların kabarması sebebiyle alçı ve boya işleri tamamlandı. İlahiyat Fakültesi binasında bir adet çalışma ofisi ve koridor boyanması tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda bir adet soyunma odasının boyanması tamamlandı
	Kablolama İnternet
10-14.11.2025	Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt bürosuna data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı.
	Klima
10-14.11.2025	Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı amfilere hitap eden havalandırma sisteminin filtreleri basınçlı su ile temizlenerek kurumaya bırakıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2025 yılı 2. bakım için Shedier soğutma grubu piyasa araştırması yapıldı. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü giriş katında yer alan VRF Mitsubishi Heavy marka klimanın 2 adet klima kartı ve 1 tane fan motoru ile giriş kat camlı bölme klima kartı tamir için sökülerek toplam 3 klima kartı ve 1 tane fan motoru tamire gönderildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü giriş katında yer alan VRF Mitsubishi Heavy klimanın toplam 6 adet filtre temizliği yapıldı.
	İnşaat İşleri
10-14.11.2025	Batı Yerleşke 100. Yıl Derslikleri Proje Atölyesinde duvarlara seramik görsellerin yapıştırılması tamamlandı. Yetem A Blokta kapısının yeri değişen odanın zemin fayans ve süpürgeliklerinin tamirati tamamlandı. Batı Yerleşke 100. Yıl Dersliklerinin arka kısmındaki yol kenarında yıkılan bordürlerin tamiratları tamamlandı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	6 / 6

	İlahiyat Fakültesi binasında muhtelif yerlerde fayans ve süpürgelik tamiratları tamamlandı. Doğu Yerleşke muhtelif yerlerde bordür tamiratları tamamlandı.
--	---

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı