



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
13-17.01.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
13-17.01.2025	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
13-17.01.2025	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
13-17.01.2025	Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor.
13-17.01.2025	Kültür Merkezi WC tadilatı proje çalışmaları devam ediyor.
13-17.01.2025	Geri dönüşüm toplama yeri yapılması işinin (Doğu Yerleşke Yaşam Merkezi Yanı) proje çalışmaları devam ediyor.
13-17.01.2025	Hastane 1. Kat tadilatı işi mimari proje çalışmaları devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	SDÜ ENGELSİZ DIŞ HASTANESİ ÇATI YAPIMI İŞİ
13-17.01.2025	İmalat yoktur.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

	<b>SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ</b>
13-17.01.2025	Çelik konstrüksiyon imalatları devam ediyor. Atölye sınıf kapıları imalatları devam ediyor. 3. kat kaba sıva imalatları devam ediyor. Çatı oluk, dere imalatları yapılıyor. Elektrik desant, boru, buat kasa hatlarının döşenmesi devam ediyor. Aydınlatma elektrik besleme hatlarının çekimi devam ediyor. Zayıf akım kablo çekimleri devam ediyor. Kuvvetli akım kablo çekimi devam ediyor. Elektrik tava imalatları devam ediyor.
	<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ POLİKLİNİK WC TADİLATI İŞİ</b>
13-17.01.2025	4 ve 5 nolu WC de seramik söküm işleri tamamlandı. 1-2 ve 3 nolu WC lerin mekanik tesisat montajları tamamlandı. 4 ve 5 nolu WC lerin sıhhi tesisat sökümleri tamamlandı. 1-2 ve 3 nolu WC lerde elektrik besleme hatları çekilen yerlerin priz ve armatür montajı tamamlandı.
	<b>SDÜ MORFOLOJİ BİNASI VE KONUKEVİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ</b>
13-17.01.2025	Konukevi bina önü traverten imalatları devam ediyor.
	<b>REKTÖRLÜK VE KİMER BİNASI TADİLATI İŞİ</b>
13-17.01.2025	Elektrik desant, boru, buat kasa hatlarının döşenmesi devam ediyor. Borusu döşenen mahallerde zayıf akım kablo çekimi devam ediyor. Borusu döşenen mahallerde kuvvetli akım kablo çekimi devam ediyor. Rektörlük bodrum kat kalorifer tesisatı borularının kesimi tamamlandı. Rektörlük bodrum kat kalorifer tesisatı ana hat boruları imalatları devam ediyor.
	<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNE 1250 kVA DİZEL JENERATÖR YAPIM İŞİ</b>
13-17.01.2025	İmalat yoktur.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

**PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

13-17.01.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
13-17.01.2025	Güller çapalandı, budandı, gül dipleri gübrelendi.
13-17.01.2025	Doğu ve Batı Yerleşkelerde ağaçlar budandı.
13-17.01.2025	Hayvan Barınağında bulunan ağaçlar kesildi.
13-17.01.2025	Bozanönü su kuyularına kömür taşındı.
13-17.01.2025	Sağlık Kültür yemekhanesine su taşındı.
13-17.01.2025	Elektrik aydınlatma direkleri iş makinası ile yerlerine yerleştirildi.
13-17.01.2025	Metal Atölyesine iş makinası gönderildi.
13-17.01.2025	Hastanede bulunan molozlar iş makinası ve traktörle taşındı.
13-17.01.2025	Taş Kafe karşısında elektrik direklerinin betonlaması için iş makinesi gönderildi.

**ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Metal Atölyesi**

13-17.01.2025	Spor Bilimleri Fakültesi kantinin asma tavan iskeletinin yapımı devam ediyor. Öğrenci yürüyüş yoluna tabela ayakları yapıldı, yerine montajı yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğünün deposundaki raflar söküldü. Rektörlük B kapısı önündeki bisiklet park durakları söküldü. Doğu Merkezi Derslikler otoparkına korkuluk yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünün laboratuvarındaki raflara destek yapıldı.
---------------	---



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

	<b>Marangozhane</b>
13-17.01.2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 10 adet kapı kilidi değişimi yapıldı. İletişim Fakültesi dolapları teslim edildi, yerine monte edildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çay ocağı dolabı yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesine kimlik kartı koyma dolabı yapıldı. Kütüphaneye kapı çek takıldı. İlahiyat Fakültesi 4 adet pano yapıldı. Su Enstitüsü korkulukları tamirati yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>
13-17.01.2025	Güzel Sanatlar Fakültesi oda bölme işleri yapıldı. Fakülte ve birimlerde arızalı pencerelerin tamirati ve camların yenisinin takılması yapıldı. İlahiyat Fakültesi pvc kapılarının sökülüp atölyeye taşınması yapıldı. Eczacılık Fakültesinde arızalı camların tamirati yapıldı. Eczacılık Fakültesi laboratuvarındaki dolapların camlarının kilitleri takıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
13-17.01.2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı otopark girişi kayar kapı arızası giderildi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı girişi kayar kapı arızası giderildi.
	<b>Sihhi Tesisat</b>
13-17.01.2025	Park ve Bahçeler birimi çay ocağına bulaşık makinesi için temiz ve pis su tesisati çekildi. Seramik Atölyesi arızalı lavabo sifonu ve taharet musluğu değiştirildi. Dış Hekimliği Fakültesi üst tarafında tıkalı rögar itfaiye yardımı ile açıldı. Kütüphane 1. kat bayan wc tıkanıklığı giderildi. Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü arızalı petek vanaları yenisi ile değiştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi arka bahçede kapağı olmayan rögarın üzerine palet konuldu. Güzel Sanatlar Enstitüsü çay ocağına bulaşık makinesi için temiz ve pis su hatları çekildi. Spor Tesisleri 2. kat erkek wc klozet tıkanıklığı giderildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Muhsin Ertuğrul sahnesi üzerindeki yağmur oluğu gidere kadar uzatıldı. Kreş ve Anaokulu kazan dairesi vana su kaçağı giderildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

Güzel Sanatlar Fakültesi doğu girişi sağ ve sol taraf yağmur oluğu mazgala kadar uzatıldı, kırık yağmur oluğu değiştirildi.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstatistik bölümü 135 ve 136 nolu odalar kalorifer havaları alındı.  
Batı cami çim alanı arızaları giderildi.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Coğrafya bölümü çelik flex arızası giderildi.  
Batı Yerleşke köpek evi boru patlağı giderildi.  
İlahiyat Fakültesi K3-20 erkek wc klozet musluğu arızası giderildi.  
Güzel Sanatlar Enstitüsü kısa musluk uzatıldı, filtre temizliği yapıldı.  
Metal Atölyesi mutfak batarya arızası giderildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi 2. kat tıkalı olan ünit giderleri sökülüp değiştirildi, 4 adet bas musluğu arızaları giderildi.  
Su Enstitüsü 1.kat bayan wc klozet taharet musluğu arızası tamir edildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi zemin kat tıkalı pimaş arızası tamir edildi.  
Yabancı Diller Yüksekokulu taharet musluğu arızası tamir edildi.  
Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü bayanlar wc musluk arızası tamir edildi.  
Doğu Yerleşke galeri içi gezilerek su kaçağı olup, olmadığı kontrol edildi.

**Elektrik İşleri**

13-17.01.2025

Yetem giriş Z24 numaralı oda UPS priz montajı yapıldı.  
Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi girişi projektör arızası giderildi.  
Enstitüler binası zemin kat elektrik arızası giderildi.  
Kütüphane 0. kat lamba bakımı yapıldı.  
Rektörlük güvenlik kulübesi elektrik arızası giderildi.  
Rektörlük binası Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü elektrik arızası giderildi.  
Kalite Koordinatörlüğü elektrik arızası giderildi.  
Batı Yerleşke Bilgelik yolu aydınlatma direkleri alt yapı montajı devam ediyor.  
Batı Yerleşke araç girişi güvenlik noktası elektrik arızası giderildi.  
Rektörlük binası rektörlük katı eski elektrik besleme hattı ve elektrik panosu söküldü.  
Yetem zemin kat D blok ve 2. kat klima elektrik bağlantısı tamamlandı.  
Isparta evi Rektörlük elektrik arızası giderildi.

**Telefon**

13-17.01.2025

Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Yetem binasında kullanılmak üzere bir adet Alcatel analog telefon numarası tahsis edildi (1917).  
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan IPS telefonlara yetkililerin şifahen istediği şekilde işlem yapıldı (3903-3908-8666).



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılan Alcatel telefonların sorunları giderildi (4105-4053). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan 1179, 1773 nolu Karel IPS telefonların arızası giderildi. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nda kullanılan 1552 nolu Alcatel telefonun sorunu giderildi
	<b>Boya İşleri</b>
13-17.01.2025	Güzel Sanatlar Fakültesi binasında katlarda koridorlar, atölyeler, merdiven boşlukları ve üç adet ofisin alçı ve boya işleri devam ediyor.
	<b>Kablolama İnternet</b>
13-17.01.2025	
	<b>Klima</b>
13-17.01.2025	Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Genetik Araştırmalar Birimi tarafından talep edilen 3/8 Bakır Boru (8 metre), 1/4 Bakır Boru (8 metre) klima bakır boruları teslim edildi. Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Malzeme Üretim ve Karakterizasyon biriminde yer alan X-Işını Kırınımı Laboratuvarı arızalı olan Vestel marka klimanın klima kartı tamir edilerek, yerine takıldı.
	<b>İnşaat İşleri</b>
13-17.01.2025	Doğu Isı Merkezinde bina dışında kırılan ve yerinden çıkan merdiven ve bina kenarlarındaki andezitlerin tamiratları tamamlandı. Güzel Sanatlar Fakültesi binasının içerisinde bulunan havalandırma boşluklarında pencere kenarlarında kalkan mermerlerin tamiratları tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında yeni yapılan Bilgelik yoluna dikilecek olan aydınlatma direklerinin zemin betonlarının dökülmesi tamamlandı. Tıp Fakültesi Hastanesinin acil girişine konulacak olan güvenlik kabininin zemininin betonlanması devam ediyor.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı