



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13-17.05.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
13-17.05.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
13-17.05.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
13-17.05.2024	Rektörlük binası Toplantı Salonu mimari proje çalışmaları devam ediyor.
13-17.05.2024	Hastane 1. Kat tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
13-17.05.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) ihale hazırlık işlemleri devam ediyor.
13-17.05.2024	Tıp Fakültesi hastane arkası otopark araç yıkama alanı proje çalışmalarına başlandı.
13-17.05.2024	Diş Hekimliği Fakültesi tadilatı proje çalışmaları tamamlandı.
13-17.05.2024	Tıp Fakültesi hastane arkası çamaşırhane binası mimari proje çalışmaları devam ediyor.
13-17.05.2024	Kadın Doğum Hastanesi tesisat katı mimari proje çalışmaları devam ediyor.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13-17.05.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
13-17.05.2024	Doğu Yerleşke İktisat Fakültesi yanında Isparta Güllerinin dikimi için hazırlık yapıldı.
13-17.05.2024	Doğu Yerleşke Amfi Tiyatro içinde yabancı otlar temizlendi.
13-17.05.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi yanındaki ağaçların taşınma işlemi başladı.
13-17.05.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi yanında otopark yapımı için yabancı otlar temizlenip, yol açıldı.
13-17.05.2024	Atatürk Spor Salonuna orman masası bırakıldı.
13-17.05.2024	Doğu Yerleşke 15 Temmuz Şehitler Cami etrafında yabancı otlar temizlendi.
13-17.05.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkındaki güneş enerjileri iş makinesi ve traktörlerle sökülüp, taşındı.
13-17.05.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çimler biçildi.
13-17.05.2024	Kütüphane arkasındaki kırık masalar toplandı.

ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Metal Atölyesi

13-17.05.2024	Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pano imalatı tamamlandı. Doğu Yerleşke cami yanı kamelya tamiratları yapıldı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sergi panosu teslim edildi ve kapı montajı yapıldı. Batı Yerleşke cami yanı tabela imalatı yapıldı. Batı Yerleşke kamelya içine 3 adet masa imalatı yapıldı. İletişim Fakültesi çalışma masası imalatı yapıldı.
---------------	--



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

	Marangozhane
13-17.05.2024	Dış Hekimliği Fakültesi 26 adet arşiv dolabı yerine montaj yapıldı. İletişim Fakültesi 3 adet kapı kilidi değiştirildi. Eczacılık Fakültesi 5 adet kapı tamirati ve kilidi değiştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 adet kapı kol montajı yapıldı. Tıp Fakültesi tezgâh imalatı tamamlandı. Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu camlı vitrin imalatı devam ediyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapı söküldü. Fen Bilimleri Enstitüsü çay ocağı dolapları imalatı tamamlandı, yerine montaj edildi.
	PVC Atölyesi
13-17.05.2024	Sağlık Bilimleri Fakültesi pvc doğrama söküldü. Doğu yemekhane 3 adet pvc kapı imalatı yapıldı. Doğu Merkezi Derslikler pvc kapı tamirati yapıldı. Tıp Fakültesi hastanesi arkası yeni yapılan kantin pvc pencere montajı yapıldı. Batı Spor Salonu 1 adet cam montajı yapıldı. Mühendislik Fakültesi cam montajı yapıldı.
	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
13-17.05.2024	Hastane arkası servis yoluna monte edilecek bariyer için altyapı oluşturuldu.
	Sıhhi Tesisat
13-17.05.2024	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanlık katı çay ocağı musluk arızası tamir edildi. Batı kazan dairesinde bulunan dalgıç pompa söküldü, sıhhi tesisat deposuna teslim edildi. Doğu Yerleşke orta refüjün çim sulama hatları açıldı, fiskiye kontrolü yapıldı ve güllerin olduğu kısımlardaki arızalanan damlama sulama boruları tamir edildi. Dış Hekimliği Fakültesi iptal edilen ünitelerin temiz su, pis su ve hava hatları körlendi. Kütüphane etrafındaki çim sulama alanlarının sulama suları açıldı, fiskiye kontrolü yapıldı. Hukuk Fakültesi arızalanan vana yenisi ile değiştirildi. Ziraat Fakültesi yolu üzerindeki refüjlerde çim sulama hatları açıldı, fiskiye kontrolü yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 bloğu erkek ve bayan mescit abdest almak için temiz ve pis su yapım işine başlandı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

Kütüphane giriş kat WC tıkanıklığı giderildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi onkoloji ön tarafındaki vana patlağı tamir edildi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 Bloğu mescit pis su ve temiz su yapım işlemine devam edildi.
Eczacılık Fakültesi zemin katta bulunan bayan WC deki tıkanıklık kılavuz salınarak giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı fotokopi odasındaki su sızdıran kalorifer peteği vanası arızası tamir edildi.
Seramik Atölyesi musluk arızası tamir edildi.
Doğu Yerleşke çim alanda bulunan fiskeye kontrolü yapıldı, arızalı olanlar tamir edildi.
İlahiyat Fakültesi erkek WC klozet arızası tamir edildi.
Eczacılık Fakültesi bayan WC klozet arızası tamir edildi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi abdest alma için pis su ve temiz su hatları yapıldı
Doğu Yerleşke çim alanda bulunan fiskeye kontrolü yapıldı, arızalı olanlar tamir edildi.

Elektrik İşleri

13-17.05.2024

12.05.2024 Pazar günü Kütüphane pano odasında güç kaynaklarının yanması dolayısı ile tesisata müdahale edildi.
Kütüphane çorba ikram salonu priz arızası giderildi.
Rektörlük binası Kalite Koordinatörlüğü Feyza Çoban'ın odasına yeni priz hattı montajı ve arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı.
Fen Bilimleri Enstitüsü yeni yapılan çay ocağı için elektrik hattı montajı ve lamba montajı yapıldı.
Kalite Koordinatörlüğü elektrik arızası giderildi.
Rektörlük binası arızalı merdiven aydınlatmaları değiştirildi.
Hukuk Fakültesi 105 nolu amfi projeksiyon kablosu değiştirildi, lamba bakımı yapıldı.
Tıp Fakültesi Hastanesi bahçe eski doğal gaz deposu elektrik panosu sökülerek, kablo aktarmaları yer altına alındı.
Kütüphane personel ofisleri lamba bakımı yapıldı.
19 Mayıs amfi meydanı projektör arızası kontrol edildi.
Adalet Meslek Yüksekokulu daktilo sergisi tesisat kontrolü yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi amfi 1 HDMI kablo arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi giriş kat koridoru elektrik arızası giderildi.
Batı Yerleşke Teleskop Atölyesi yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.

Telefon

13-17.05.2024

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Talep Takip Sistemi üzerinden arıza kaydı oluşturulan 3683-3665-3667-2970 numaralar hastane santralinden çalıştığı için tarafımızca müdahale edilememektedir. Sorunla ilgili hastane santrali teknik elemanlarına ve bakım firmasına bilgi verildi. Ayrıca arızaya bildiren kişiye de bilgi verildi.
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	<p>Kültür Merkezinde kullanılmakta olan Alcatel analog telefonun karttaki yeri değiştirilerek, kullanıma açıldı (1124). Genel Sekreterlikte kullanılan IP telefonun ofis değişikliği yapıldı (1040). Hukuk Fakültesinde kullanılmak üzere 3 adet Alcatel analog numara tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0048, 0085, 0114). İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel dijital sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (4038). Rektörlük Genel Sekreterlikte kullanılan IP telefonun Karel firmasıyla irtibata geçilerek programsal kodlamalar yapıldı (8226). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (1265).</p>
	Boya İşleri
13-17.05.2024	<p>Batı yemekhanesi öğrenci salonunda alçı levha ile bölünen kısmın alçı ve boya işleri tamamlandı. Ertokuş Bey Dersliklerinde Enformatik Bölüm Başkanlığı ofis kapısının boyama işleri tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında koridorların tamir ve boya işleri devam ediyor. Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesinde polikliniklerin ve koridorların boyanması devam ediyor.</p>
	Kablolama İnternet
13-17.05.2024	<p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi koridorlara wifi kurulumu için kablo kanal ve Cad-6 kablo montajı yapıldı. Kütüphane giriş kapısına kamera kurulumu için Cad-6 kablo montajı yapıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi arkasında bulunan yola montajı yapılacak bariyer için Cad-6 kablo montajı yapıldı. İletişim Fakültesi 4 sınıfa güvenlik kamera montajı için kablo kanal ve Cad-6 kablo montajı yapıldı.</p>
	Klima
13-17.05.2024	<p>Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAYGIN odasında Vestel marka 24000 BTU klimanın çalışmaması sebebiyle kontrol edilmek üzere iç ünite kartı söküldü. Hukuk Fakültesi 2. katta server odasında bulunan Arçelik marka 18000 BTU klimanın iç ünite sesli çalışan klimanın arızası giderildi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı havalandırma sistemleri kontrol edilerek kapalı olan havalandırmalar açıldı. Personel Daire Başkanlığı klimalar kontrol edilerek bürolarda olan toplam 7 adet klimanın temizlik bakımları yapıldı ve alt katta yer alan arşiv havalandırmasının filtreleri söküldü, tazyikli su ile yıkanarak kurumaya bırakıldı</p>
	İnşaat İşleri
13-17.05.2024	<p>Tıp Fakültesi Hastanesinin arkasında otopark girişine bariyer ünitesi için beton dökülme işi tamamlandı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında fayans tamirati tamamlandı. Hukuk Fakültesi binasında personel tuvaletinde duvarda kabaran ve dökülen fayansların tamirati tamamlandı.</p>

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı