

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(14 Ağustos- 18 Ağustos 2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Çatı Yapılması İşi proje çalışmaları tamamlandı.

Hastane Binaları keşif çalışmalarına başlandı.

Arşiv çalışmaları yapıldı.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Tankerlerle sulama işleri devam ediyor.

Engin Arık Parkı ve Üst Geçit Çift Yolu gül çapası ve ot temizliği yapıldı.

Doğu Yerleşkede çim biçme ve ot temizliği yapıldı.

Çöl ovası gül çapası, çit budaması ve ot temizliği yapıldı.

Doğu Yerleşkedeki 2. Kılıç Arslan Camisine iş makinesi gönderildi.

Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler çevresi çim biçimi yapıldı.

Doğu ve Batı Yerleşkede bulunan köpek kulübelerinin sulukları tankerle dolduruldu.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Sıhhi Tesisat

Doğu ve Batı Yerleşkeleri yeşil alandaki fiskiye kontrolleri yapıldı.
Atatürk Spor Salonu güneş enerjileri hattı üzerindeki su kaçağı tamir edildi.
Kadın Doğum Hastanesi Ek Binanın bütün katları gezilerek arıza kontrolü yapıldı.
Eski Kariyer Merkezi Binası 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısına yıkama için tesisat çekilip musluk takıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü erkek WC bas musluğu arızası giderildi.
Batı Yerleşke Taş Kafe altı çim sulama arızası giderildi.
Doğu Yerleşke güvenlik kulübesi altı ve Teknokent dönüş yolu üzeri fiskiye arızaları giderildi.
YETEM Binası Karakterizasyon Birimi bayan WC taharet musluğu değiştirildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri yeşil alanda bulunan sulama suyu fiskiye kontrolü yapıldı.
Batı Yerleşke kamelyanın yanında bulunan arızalı musluk yenisi ile değiştirildi.
Doğu Yerleşke içme ve sulama suyu depolarında vana ayarı yapıldı.
Kütüphane orta kat pisuvar arızası tamir edildi, sıfır kat klozet arızası tamir edildi.
Tıp Fakültesi soğutma grubundaki patlak vana yenisi ile değiştirildi.
Bozanönü su kuyularına dalgiç pompa teslim edildi.

Güzel Sanatlar Enstitüsü arızalı klozet kapağı yenisi ile değiştirildi.
Kütüphane sıfır kat klozet arızası tamir edildi.
Eğitim Fakültesi musluk arızası tamir edildi.

Metal Atölyesi

Depo malzemelerinin yeri düzenlendi.
Yapı ve Deprem Mühendisliği kaynak işleri yapıldı.
Yeni KYK etrafı tel örgü tamir edildi.
Park ve Bahçeler Birimi traktör ve çim biçme makinesi kaynak işleri yapıldı.
Atölye makine bakımları ve atölye temizliği yapıldı.
Yüzme havuzu önündeki bisiklet durağı güvenlik nedeniyle sökümü yapıldı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhane önünde parmaklık kesilip kapı geçiş yeri yapıldı.
Sütçüler İlçesine Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kazı evine tezgâh imalatı yapıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tezgâh imalatı yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu masa altları kaynatıldı.
Park ve Bahçeler Birimi çim biçme makinesine tekerlek kaynatıldı.
Büro koltuk tamiratları yapıldı.
Çöp evi kapı menteşesi değiştirildi.

Marangozhane

Sütçüler İlçesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kazı evi dolap tamiratları tamamlandı.
Fen Edebiyat Fakültesi kapı tamiratları yapıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dolap imalatı tamamlandı.
Atölye temizliği makine bakımları yapıldı.
İletişim Fakültesi kapı tamiratları yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 adet kapı imalatı yapıldı.
Tıp Fakültesi öğrenci bankosu tamir edildi.
Kütüphane kapı kilidi değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü kapı kilidi değiştirildi.
Seramik Atölyesi raf montajı yapıldı.

Elektrik İşleri

Batı Yerleşkesi Isı Merkezi elektrik arızası giderildi.
Bozanönü su deposu tesisat kontrolü yapıldı.
Doğu Yerleşkesi otobüs durakları aydınlatma arızası giderildi.
Teknokent Binası elektrik arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi Jeotermal Laboratuvarı elektrik arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi için klima elektrik hattı çekildi.
Teknokent dış baraka elektrik arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler koridor ve sınıflarda lamba bakımı tamamlandı.
Teknokent Binası elektrik sigorta değişimi yapıldı.
Doğu Yerleşkesi su kanalizasyon bakım atölyesi elektrik arızası giderildi.
Adalet MYO elektrik arızası giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı elektrik arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi iç tesisat kontrolü yapıldı.

Telefon

Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde kullanılmakta olan 1257 numaralı IP telefonun sistemsel sorunu giderildi, kullanıma açıldı.
Rektörlükte kullanılmakta olan 1811 numaralı IP telefona kısa yol tuşu tanımlandı.

Boya İşleri

İlahiyat Fakültesi binasında muhtelif yerlerde duvar ve tavan çatlama ve boya deformelerinin tamir ve boyama işleri devam ediyor.

PVC Atölyesi

İletişim Fakültesi PVC tamiratları tamamlandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi PVC tamiratları yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alçıpan tamir edildi.
Park ve Bahçeler Birimi pencere tamir edildi.
Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.

Atatürk Spor Salonu kırık cam tamirâtı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi kırık cam ve pencere tamirâtı yapıldı.

Kablolama İnternet

Diş Hekimliği Fakültesi 3. kat ameliyathane hoca odalarına toplam 4 adet Cad-6 kablo montajı yapıldı.

Klima

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Planlama ve Dokümantasyon Şubesinde arızalı olan klimanın klima iç ve dış ünite yer değişikliği yapıldı ve 850 gram R22 gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi.

Yabancı Diller Yüksekokuluna yetkili firma tarafından takılan klimanın kumanda tanıtımı yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı fakülteye yapılan ek binada chiller soğutma grubuna yetkili firma tarafından arıza tespiti ve kontrol tespiti yapıldı.

Personel Daire Başkanlığında bulunan klimaların iç ünite temizliği yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığından gelen klima taşınması ile ilgili yazıya istinaden eski Spor Bilimleri Fakültesinden klima sökülerek yeni binaya getirildi, klimanın dış ünite temizliği yapıldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı toplantı salonunda bulunan kaset tipi klimaya 1 bar R22 gaz takviyesi yapıldı.

İnşaat İşleri

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında 403-405 nolu sınıfları birleştirmek için arasındaki duvar yıkımı yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi binasında Fantom Laboratuvarının zemin fayans tamirat işleri tamamlandı.