

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15-19.09.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
15-19.09.2025	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
15-19.09.2025	Doğu Yerleşkesi yemekhane binası istinat duvar ve otopark projesi devam ediyor.
15-19.09.2025	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri devam ediyor.
15-19.09.2025	Seleukeia Sidera Kazı Evi deposu elektrik, mekanik, mimari statik proje etüdü tamamlandı.
15-19.09.2025	Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi Binası çatı yapılması işi projelendirme işlemleri tamamlandı.
15-19.09.2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine engelli asansörü proje ve maliyet çalışmaları tamamlanarak, ihale dosyası teslim edildi.
15-19.09.2025	Tahsis, kamulaştırmasız el atma ve tapu kayıtları ile ilgili yazışmalar yapıldı.
15-19.09.2025	Hastane çamaşırhane binası proje çalışmaları devam ediyor.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ

15-19.09.2025

C Blok 1. kat bireysel çalışma odaları alçı tavan ve alçı tavan üzeri sıva imalatları devam ediyor.
Mazgal imalatları devam ediyor.
Demir kapı imalatları devam ediyor.
1. kat koridorları şap imalatları tamamlandı.
1. kat teraslarda şap imalatları devam ediyor.
İstinat perde duvar betonu döküldü.
Fan-coil cihazlarının drenaj imalatları devam ediyor.
Bina girişi tavan alt toplama imalatları devam ediyor.
Mutfak kısmı yer ızgaraları montajı devam ediyor.
Zemin kat aydınlatma priz tesisatı imalatları devam ediyor.

SDÜ KEÇİBORLU SHYO KASKAT DEĞİŞİMİ VE GAZ HATTI TADİLATI İŞİ

15-19.09.2025

İmalat yoktur.

SDÜ HASTANESİ AMELİYATHANE TADİLATI İŞİ

15-19.09.2025

Dış teras rezerv oda ve depo taşıyıcı profil imalatları tamamlandı.
El yıkama mahali duvar seramik imalatları devam ediyor.
Duvar dış cephe alçı levha imalatları devam ediyor.
Dış cephe montalama imalatları devam ediyor.
Elektrik kablo döşeme imalatları devam ediyor.
IT pano kablo bağlantıları devam ediyor.
Medikal gaz tesisatının demontajı tamamlandı.
Duvarda bulunan medikal vakum boru imalatları tamamlandı.
Duvarda bulunan vakum priz imalatları tamamlandı.
Ameliyathane içerisinde bulunan ameliyathane kontrol panelleri montajı tamamlandı.
Bina otomasyon sistemi devam ediyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 6

	SDÜ BATI-DOĞU YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONLARI BAKIM ONARIM İŞİ
15-19.09.2025	Doğu Kampüs zemin 2 kat saha çizgisi boya imalatları tamamlandı. Batı Kampüs Spor Salonu parke zemin zımpara ve çivileme imalatları devam ediyor, dolgu imalatlarına başlandı. Batı Kampüs Fitness Salonu poliüretan zemin zımpara, dolgu ve boya imalatları tamamlandı.
	SDÜ DOĞU YERLEŞKE BİLGİ MERKEZİ, EĞİRDİR SHYO BİNALARI YANGIN ALGILAMA TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ
15-19.09.2025	İmalat yoktur.
	SDÜ KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI ALTYAPI İŞİ
15-19.09.2025	18.09.2025 tarihinde yer teslimi yapıldı.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15-19.09.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işi devam ediyor.
15-19.09.2025	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına su taşınması için iş makinası gönderildi.
15-19.09.2025	Mimarlık Fakültesi çevresi yabancı ot temizliği devam ediyor.
15-19.09.2025	Diş Hekimliği Fakültesi çevresinde mazi şekillendirme işi devam ediyor
15-19.09.2025	Konuk evinde bulunan dallar traktörle taşındı.
15-19.09.2025	Elektrik ve sıhhi tesisat işleri için iş makinası gönderildi.
15-19.09.2025	Batı Spor Salonu yakınında çöken yola çakıl atılarak düzeltildi.
15-19.09.2025	Doğu ve Batı Yerleşkelere dikilen reklam panolarından çıkan molozlar traktörle çöpe taşındı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 6

	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
15-19.09.2025	
	Sihhi Tesisat
15-19.09.2025	Hukuk Fakültesi etrafındaki çim alan sulaması zaman kısaltması yapıldı. Hastane önü çim alan sulaması zaman kısaltması yapıldı. Doğu Merkezi Derslikler ön tarafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi. Morfoloji Anatomi Laboratuvarında 2 adet anlık duş ve göz yıkama fiskiyesi bağlantıları yapıldı. Kademe mutfaktaki lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E14 bloğu patlayan yangın su borusu tamir edildi. İsparta Sağlık Hizmetleri MYO personel wc bas musluğu arızası ve diğer tuvaletlerdeki 5 adet musluk salmastrası arızaları tamir edildi. Yetem binası, polis noktası ve Doğu girişi etrafındaki çim sulama sayaçlarında zaman ayarları yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ön tarafı ve Deprem Araştırma Merkezi etrafındaki çim alanda çim sulama sayaçlarında zaman ayarı yapıldı. Kütüphane 0. kat engelli wc klozet arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E13 Endüstri Mühendisliği wc batarya arızası tamir edildi. Kreş ve Anaokulu binasına giden kalorifer hattı üzerinde kepe ile kazım yapılarak, borular görünür hale getirildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı erkek wc lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi 100. Yıl Merkezi Derslikler 2. kat erkek wc lavabo sifonu değiştirildi. Batı Yerleşke tenis kortları su kaçıran güneş enerji sistemi tamir edildi. İlahiyat Fakültesi bas musluğu arızası tamir edildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi etrafındaki çim sulama sayacında zaman ayarı yapıldı. Mediko ön tarafında kilit taşı yapılacak yerdeki çim sulama fiskiyesi sökülüp, körlendi. Kütüphane giriş kat erkek wc pisuvar tıkanıklığı giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi zemin kat personel wc tıkanıklığı giderildi. Yüzme havuzu bobinajıdan alınıp, yüzme havuzuna teslim edildi. Hukuk Fakültesi dekanlık katı personel wc taharet musluğu arızası giderildi. Dış Hekimliği Fakültesi etrafı çim alanı sulama suyu kapatıldı. Tıp Fakültesi dekanlığı, merkezi derslikler, doğu otobüs durakları etrafları çim sulama gün aşırı sulama ayarı yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personel girişi çim alanı arızalı fiskiye değiştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ön tarafı çim alanı fiskiye ayarları yapıldı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	5 / 6

	Mühendislik ve Doğa Bilimleri E9 bloğu zemin kat erkek wc pisuvar tıkanıklığı giderildi. Spor Bilimleri Fakültesi zemin bayan wc patlayan vana yenisi ile değiştirildi. 15 Temmuz cami patlayan çelik flex yenisi ile değiştirildi. Sürekli Eğitim Uygulama Merkezi tuvalet kağıtlığı montajı yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kimya laboratuvarına basınç düşürücü takıldı. Kreş ve Anaokuluna değişimi yapılacak kalorifer boruları için sıhhi tesisat deposundan kalorifer boruları taşındı.
	Elektrik İşleri
15-19.09.2025	Batı Yerleşke tenis kortlarının kopan yeraltı kablosu tamiraty yapıldı. Batı Yerleşke Spor Tesis kantininin elektrik arızası araştırıldı. Genel Sekreterlik Yazı İşleri birimi ofislerinde lamba bakımı yapıldı ve tespit edilen elektrik arızası giderildi. Batı Yerleşke Spor Tesisleri elektrik arızası giderildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Atölyesi 2'ye lamba bakımı yapıldı. Ertokuşbey Derslikleri A kapısı lamba bakımı yapıldı. İletişim Fakültesi talep edilen ofis ve koridorlara lamba bakımı yapıldı. Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri odasına takılan klima için trifaze elektrik hattı çekildi. Tıp Fakültesi elektrik hattı arızası araştırıldı ve arıza giderildi. Batı Yerleşke camii yanındaki elektrik odasına elektrik prizi takıldı. Batı Yerleşke caminin vantilatörlerinin çalışıp, çalışmadığı kontrol edildi. Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü talep edilen trifaze elektrik hattı çekildi.
	Telefon
15-19.09.2025	Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alcatel telefon santralinin INTOF kart arızası giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Alcatel santral sisteminden çalışan analog telefonların arızası giderildi (4101, 4282, 4077,4405). Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO IP Telefonun sorunu giderildi (8530). Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çalışmakta olan Karel IP telefon arızası giderildi (0965). Enstitüler binası Alcatel analog telefonun karttaki yeri değiştirilerek arızası giderildi (3084). İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Karel IP telefonun arızası giderildi (3809). İş Sağlığı ve Güvenlik Biriminde kullanılan Karel IP telefonun arızası giderildi (1170).
	Boya İşleri

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	6 / 6

15-19.09.2025	Konukevi süs havuzu boyama faaliyeti kısmen tamamlandı. Konukevi toplantı salonu kapılarının boyama işleri yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi koridor ve sınıf boyama işleri tamamlandı. Bilgelik yolu çeşme ve dinlenme alanlarının boyama işleri tamamlandı.
	Kablolama İnternet
15-19.09.2025	Eczacılık Fakültesi bodrum kat laboratuvara data priz ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Radyoloji kliniği ultrason odasına data priz ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanlığı Biyofizik Laboratuvar ve Öğretim Üyelerinin odalarına data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanlığı Biyofizik koridora ve laboratuvarlara kablo kanalı döşendi. Tıp Fakültesi Dekanlığı anfi 1 salonu HDMI kablo değişimi yapıldı.
	Klima
15-19.09.2025	Diş Hekimliği Fakültesi yeni bina pano odası klimasının arızalı olan fanı tamir edilerek yerine takıldı. 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu kayıt bürosunda kullanılmakta olan 9000 BTU klimanın üniversal kart takılarak arıza giderildi. Eğitim Fakültesi Dekanlığı bodrum katındaki mescitte kullanılan salon tipi 2 (İki) adet klima sökülerek bir tanesi Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Müdür odasına diğeri Eğitim Fakültesi Sekreteri odasına montajı yapıldı. Yetem yazıya istinaden Malzeme Üretim ve Karakterizasyon biriminde bulunan klima sökülerek Tasarım ve İmalat Birimine montajı yapıldı. Yetem A blok CS laboratuvarındaki arızalı olan klimanın kartı sökülerek tamire gönderildi.
	İnşaat İşleri
15-19.09.2025	Mediko önü kilit taşı döşeme faaliyeti için zemin tesviye işleri yapıldı. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi zemin granit ve duvar sıva kaplama, Dekanlık katı önü zemin tamirat işleri yapıldı. Bilgelik yolu kalıp söküm işleri yapıldı. Batı Cami önü kalkan kaldırım taşlarının onarımı yapıldı. Eğitim Fakültesi yolu kalkan kaldırım taşlarının onarımı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kimya bölümü zemin karo tamirat işleri yapıldı. Batı nizamiye çıkışı düşen bordür taşı onarımı yapıldı. Mediko önü kilit taşı döşeme faaliyeti devam ediyor.

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı