



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
16-19.07.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
16-19.07.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
16-19.07.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
16-19.07.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) ihale hazırlık işlemleri devam ediyor.
16-19.07.2024	Rektörlük önu sürdürülebilir bina tasarımları çalışmaları yapılıyor.
16-19.07.2024	Keçiörlu Sivil Havacılık Yüksekokulu revize vaziyet planı çalışmaları tamamlandı.
16-19.07.2024	Kampüs içi Fakülte binaları muhtelif çatı tadilatları projeleri hazırlanıyor.
16-19.07.2024	Kadın Doğum Hastanesi acil durum tahliye krokilerinin hazırlanması devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ</b>
16-19.07.2024	Ana Bina yangın hattı kablo çekimi devam ediyor. Yangın hattı kablo çekimi yapılan yerlerin dedektör montajları devam ediyor.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

	SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ
16-19.07.2024	Temel betonu döküldü. Temel kalıbı sökümü devam ediyor. Bodrum kat perde kolon kalıp ve perde kolon demir imatları devam ediyor.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
16-19.07.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
16-19.07.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede yabancı ot temizliği yapıldı.
16-19.07.2024	Doğu Yerleşke Fen-Edebiyat Fakültesinde motorlu tırpanla ot biçimi yapıldı.
16-19.07.2024	Sulama tankeriyle güller ve ağaçlık alanlar sulandı.
16-19.07.2024	Bilim Ormanlarında yabancı ot temizliği yapıldı, traktörle sürüldü.
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
16-19.07.2024	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İnşaat Birimi için sac kesildi. Batı Yerleşke köpek evi imalatına başlandı. Doğu Yerleşke etrafı tel tamiratları yapıldı. Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
	<b>Marangozhane</b>
16-19.07.2024	İhtiyaçlar için depoya 100 adet memur masası imalatı devam ediyor. Konukevi mobilyalarının imalatı devam ediyor.
	<b>PVC Atölyesi</b>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

16-19.07.2024	Doğu yemekhane pvc tamirati ve sineklik montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için atölyede lambiri imalatı tamamlandı, yerine montajı yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesine alçı levha malzeme taşındı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
16-19.07.2024	Yetem 'e ait 45000'lik salon tipi klimanın arızalı olan dış ve iç ünite kontrol kartlarının arızaları giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 12000'lik klima iç ünite kontrol kart arızası giderildi.
	<b>Sihhi Tesisat</b>
16-19.07.2024	Atatürk Spor Salonu etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler değiştirildi. Doğu ve Batı Yerleşke arasındaki üst geçit ile Sabancı Kız Yurdu arasındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi. AFAD binası etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi. Doğu çöp evi etrafındaki çim alanda arızalı fiskiyeler tamir edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ön tarafındaki galeri içinde çim sulamaya ait su hattı üzerindeki filtreler temizlendi. Batı cami etrafındaki arızalı fiskiyeler tamir edildi. Rektörlük orta refüjdeki arızalı fiskiyeler tamir edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Akademik AVM binası arasındaki pis su hattı kazılıp yeniden koruge boru döşendi. Gönen kazı evi lojmanlarında arızalı termosifon sökülüp tamire gönderildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı zemin kat erkek wc bas musluğu arızası yapıldı ve üst kat bayan wc klozet arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-10 bloğu bayan personel batarya arızası tamir edildi. Doğu kazan dairesi içme suyu üzerindeki sayaç sökülüp filtresi temizlenip yerine monte edildi. Rektörlük yan tarafı trafo etrafındaki çim alanda fiskiye arızası yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ön tarafı çim alanda saat pili değiştirildi. Doğu öğrenci kulüpleri ön tarafındaki çim alandaki güllere hitap eden arızalı damlama borusu değiştirildi. Batı çöp evi karşısı orta refüjde damlama borusu arızası tamir edildi. Batı Yerleşke köprü yanındaki döner kavşakta damlama borusu arızası yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 bloğu yeni yapılan mescidin muslukları takıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 bloğu önündeki su sebilinin musluk arızası tamir edildi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü erkek wc peçetelik montajı yapıldı. Teknokent çim alandaki sulama saatlerinin pili değiştirildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

Mimarlık Fakültesi önü orta refüj damlama borusu tamirati yapıldı.  
Doğu Yerleşke köprü çıkışı alt tarafındaki çim alanda sulama saati pili değiştirildi.  
Erasmus binası etrafındaki çim alanda su kaçağı tamirati yapıldı.  
Deney Hayvanları Laboratuvarı ön tarafındaki çim alanda kazı yapım sırasında patlayan çim sulama hatları tamir edildi.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-6 bloğu içindeki bayan mescidinin sarkan kalorifer peteği sökölüp yeniden ayak yapıldıktan sonra yerine monte edildi.  
Kültür Merkezi kulislerde su sızdıran batarya arızası tamir edildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi arkasındaki konteynerlere su hattı çekildi.  
Doğu Yerleşke galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup, olmadığı kontrol edildi.

### **Elektrik İşleri**

16-19.07.2024  
19 Mayıs amfi tesisat kontrolü yapıldı.  
Rektörlük binası Genel Sekreterlik kat erkek lavabo elektrik arızası yapıldı.  
Gönen ilçesi kazı evi lojmanları elektrikli şofben bağlantı ve montajı tamamlandı.  
Teknokent yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi 100. Yıl Merkezi Derslikler 3 Adet bilgisayar laboratuvarı kapı kart okuma sistemi için elektrik kablo montajı yapıldı.  
Doğu Yerleşke Deney Hayvanları Laboratuvarı otomatik kapı yer altı besleme kablosu değiştirildi.  
Mimarlık Fakültesi öğrenci çalışma alanı elektrik kablo arızası giderildi.  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek lavabo aydınlatma arızası giderildi.  
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu koridor aydınlatma arızası giderildi.  
Batı Yerleşke kreş ve anaokulu yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.

### **Telefon**

16-19.07.2024  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde kullanılmak üzere bir adet Alcatel analog numara tahsis edilerek, kullanıma açıldı (4607).  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel analog telefon arızası karttaki yeri değiştirilerek, sorun giderildi (1211).  
Eğitim Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel telefon santraline bir adet analog kart ilave edildi.  
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde kullanılan 8551 numaralı IP telefonun isim değişikliği yapıldı.

### **Boya İşleri**

16-19.07.2024  
İletişim Fakültesi binasında koridorlar, sınıf ve toplantı salonunun boyanması tamamlandı.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında zemin katta batan mescidinin duvarlarının boyanması tamamlandı.  
Dış Hekimliği Fakültesi binasında koridorların boyanması devam ediyor.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	<b>Kablolama İnternet</b>
16-19.07.2024	
	<b>Klima</b>
16-19.07.2024	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı UPS odasına 18000 BTU Arçelik marka klima montajı yapıldı. Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü UPS odasına salon tipi 48000 BTU klima montajı yapıldı.
	<b>İnşaat İşleri</b>
16-19.07.2024	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında zemin katta girişte yerinden sökülen ve kırılan karoların tamirata tamamlandı. Yetem B blokta zeminde kırık ve yerinden kalkan fayansların tamirata tamamlandı. Doğu Yerleşke büyük açık amfi yanındaki merdivenlerde kırık ve yerinden sökülen andezit taşlarının tamirata tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümünde iki adet tuvaletin asri tuvalete dönüştürülmesi için fayans döşenme işleri devam ediyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E4 blok 105 nolu sınıfta zeminde ve duvarda sıva ve beton işleri tamamlandı.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı