



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
16-20.09.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
16-20.09.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
16-20.09.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
16-20.09.2024	Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor.
16-20.09.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor.
16-20.09.2024	Kampüs içi Fakülte binaları muhtelif çatı tadilat projeleri devam ediyor.
16-20.09.2024	Doğu Yerleşke Kapalı Spor Salonu tadilat projeleri yapılıyor.
16-20.09.2024	Spor Tesisi binalarının ve açık alanlarının bakım onarım projeleri yapılıyor.
16-20.09.2024	Konukevi tadilat projesi tamamlandı.
16-20.09.2024	Eğirdir SHMYO Wc Tadilatı proje çalışmaları devam ediyor.
16-20.09.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi proje güncellemesi devam ediyor.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

**YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ**

16-20.09.2024 İlave edilen yeni cihazların montajı devam ediyor.

**SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ**

16-20.09.2024 1. Kat döşeme ve giriş demir teslimi yapıldı.  
1. Kat beton dökümü yapıldı.  
1. Kat elektrik boş boru imalatlarına başlandı.  
1. Kat Topraklama bakır şerit çekimine başlandı.

**SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ**

16-20.09.2024 Batı Spor Bilimleri Fakültesi çevresinde kilit parke, bordür ve otopark düzenleme çalışmaları devam ediyor.  
İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi yolu, yüzme havuzu karşısı yaya kaldırım çalışmaları devam ediyor.

**PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

16-20.09.2024 Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

16-20.09.2024 Yabancı hayvanlar tarafından tahrip edilen çim alanlar düzeltildi.

16-20.09.2024 Doğu ve Batı Yerleşkede çimler biçildi.

16-20.09.2024 Doğu Yerleşke Arkeoloji Bölümüne 6 Adet Orman Masası gönderildi.

16-20.09.2024 Motorlu Tırpan ile yabancı otlar temizlendi.

16-20.09.2024 Batı Yerleşke Kreş çevresinde ağaçların kesimi yapıldı.

16-20.09.2024 2 Adet Su Kuyusunda yabancı otlar temizlendi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

16-20.09.2024	Teknokente iş makinesi gönderildi.
16-20.09.2024	Mazı ve ters dut ağaçlarında şekil budaması yapıldı
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
16-20.09.2024	İletişim Fakültesi projeksiyon aparatı tamirati yapıldı. Batı Yerleşke Tenis Kortları tel montajı yapıldı. Doğu Yerleşke yemekhane önü mazgal montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi pencere parmaklığı söküldü. Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapı montajı yapıldı. Batı Yerleşke Spor Salonu sundurma montajı yapıldı. Kimya Bölümü masa imalatı yapıldı.
	<b>Marangozhane</b>
16-20.09.2024	Adalet Meslek Yüksekokulu dolap tamirati yapıldı. Kültür Merkezi makyaj masası imalatı tamamlandı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo çift kanatlı kapı montajı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi dolap imalatı tamamlandı. Teknokent güvenlik kulübesi masa tamiratları yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>
16-20.09.2024	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı alçıpan duvar bölme yapımı tamamlandı. Sütçüler kazı evi 5 adet pvc tuvalet pencere yapıldı. Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sineklik montajı yapıldı. Doğu Yerleşke yüzme havuzu alçı levha ile oda bölme yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi pvc tamiratları yapıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

16-20.09.2024	
	<b>Sıhhi Tesisat</b>
16-20.09.2024	<p>Kültür Merkezi soğutma grubu kapaklar açılarak borular söküldü ve Park ve Bahçeler Biriminden temin edilen motopomp ile basınçlı su verilerek serpantinler temizlendi.</p> <p>Tıp Fakültesi bas musluğu ve taharet muslukları tamiratları yapıldı.</p> <p>Diş Hekimliği Fakültesi zemin kat erkek wc klozet söküldü, arızalı conta yenisi ile değiştirildi.</p> <p>Rektörlük Hukuk Müşavirliği katı tuvaletteki arızalı sabunluklar yenisi ile değiştirildi.</p> <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-16 bloğu zemin kat erkek wc pisuvar musluğu arızası tamir edildi.</p> <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-11 bloğu erkek öğrenci wc lavabo batarya arızası tamir edildi.</p> <p>Kütüphane giriş kat erkek wc pisuvar ara bölmesi takıldı.</p> <p>Sosyal Bilimler Enstitüsü bayan wc musluk arızası tamir edildi.</p> <p>Yetem D blok zemin kat erkek wc gömme rezervuar arızası tamir edildi.</p> <p>Fen Bilimleri Enstitüsü temizlik odası süzgeç tıkanıklığı kılavuz salınarak giderildi.</p> <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 bloğu 1. kattan alt kata su verilerek keşif yapıldı, fayans derz aralarının deforme olmasından dolayı aktığı tespit edildi.</p> <p>Teknokent en üst kat bayan wc klozet arızası tamir edildi.</p> <p>Eğitim Fakültesi üst tarafındaki tıkalı yağmur gider hattındaki rögar içine girilerek keşif yapıldı ve korage boruların ezildiği görüldü.</p> <p>Kazı esnasında patlayan Teknokent ek binayı besleyen temiz su ve pis su pimaş boru tamir edildi.</p> <p>Eğitim Fakültesi 2. kat personel wc musluk arızaları tamir edildi.</p> <p>Teknokent girişindeki şoför odasında kırılan lavabo yenisi ile değiştirildi.</p>
	<b>Elektrik İşleri</b>
16-20.09.2024	<p>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı temizlik personeli odası arızalı armatür değiştirildi.</p> <p>Rektörlük binası alt kat erkek ve bayan lavaboları arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı.</p> <p>Doğu Yerleşke otobüs durakları aydınlatma arızası giderildi.</p> <p>Enformatik Bölüm Başkanlığı bilgisayar laboratuvarları arızalı 50 amper grup sigortası değiştirildi.</p> <p>Adalet Meslek Yüksekokulu daktilo sergisi yeni eklenen stantlara led ışık montajı yapıldı.</p> <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği klima bağlantısı için elektrik kablosu montajı yapıldı.</p> <p>Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 105 nolu sınıfın elektrik arızası giderildi.</p> <p>Yetem 1, 2 ve 3. katta bulunan tüm ışıklı acil çıkış tabelalarının değişimi yapıldı ve elektrik panoları için izole halı serildi.</p> <p>Hukuk Fakültesi zemin kat elektrik arızası giderildi.</p> <p>Batı Yerleşke Spor Tesisleri yanmayan bahçe aydınlatmaları değişimi yapıldı.</p> <p>Kreş ve Anaokulu bahçesi yanmayan bahçe aydınlatmaları değişimi yapıldı.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

	<p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi giriş katı elektrik arızası giderildi. Yetem Hücre Kültürü laboratuvarı UV lamba anahtarları yeri değiştirildi. Batı Yerleşke köprü yanında bulunan Süleyman DEMİREL heykeli ve SDÜ logosu aydınlatması tamamlandı.</p>
	<b>Telefon</b>
16-20.09.2024	<p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel analog telefonun sorunu giderildi (4354). Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde kullanılan IP telefonların dış aramalarının sistemsel arızaları giderildi (0746-0986-0987-0990-0991). Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel dijital sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0458). Sosyal Bilimler Enstitüsünde kullanılan IP telefonların numarayı eksik gösterme sorunu giderildi (3202-3199-3023-3022-3016-3125-3111-3176-3152). YETEM'de kullanılan IP telefonların ofis değişikliği yapıldı (1650-1753-8078). YETEM'de kullanılan IP telefonların sorunu giderildi (0864-1938). YETEM' de kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden 5 (beş) adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0915, 0916, 0917, 0954, 0922). Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılan IP telefon arızası giderildi (1879). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (4358). Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri biriminde görev yapmakta olan Nisaniye AKBAY ve Mehmet SARI' nın kullandıkları IP telefonlara dış hat çıkış yetkisi (Ş.A.) verildi (3134-3215). Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.</p>
	<b>Boya İşleri</b>
16-20.09.2024	<p>Doğu Yerleşke Spor Bilimleri Fakültesi binasında dekan odasının boyanması tamamlandı. Doğu Yerleşke Merkezi Dersliklerde alçı levha ile bölünen güvenlik şefi ve iki adet ofisin alçı ve boya işleri tamamlandı. Eğitim Fakültesi 256 ve 332 nolu odanın tamirat ve boya badana işleri tamamlandı. Metal Atölyesinde yapılan güvenlik bariyer demirlerinin boyanması devam ediyor. Batı Yerleşke Spor Bilimleri Fakültesi binasında alçı ve boya tamiratları tamamlandı.</p>
	<b>Kablolama İnternet</b>
16-20.09.2024	
	<b>Klima</b>
16-20.09.2024	<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UPS odasındaki duvar tipi klimanın arızası giderildi. Personel Daire Başkanlığı başkanlık makamında bulunan klimaya 7 metre su tahliye hortumu çekilerek arıza giderildi.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı C blokta bulunan telefon santral odasındaki Midea marka klimanın klima kompresörü değiştirildi, iç ve dış ünitelerinin temizlik bakımları yapıldı.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Gıda Mühendisliği Bölümü fırın kısmında 48000 BTU Diamond Electric salon tipi klima sökülerek Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan KULEAŞAN odasına montajı yapıldı.

**İnşaat İşleri**

16-20.09.2024

Doğu Yerleşke Merkezi Dersliklerde zemin katta erkek tuvaletinin derz işleri tamamlandı.  
Eczacılık Fakültesi binasında bodrum katta bir adet kapı önü süpürgelik mermerinin konulması tamamlandı.  
Doğu Yerleşkesinde muhtelif yerlerde yol kenarında yıkılan bordürlerin tamiratları tamamlandı.  
Rektörlük binasının önündeki bisiklet yolunda bulunan araç giremez mantarının tamirata yapıldı.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-14 bloğunun giriş kapısı tamirata devam ediyor.  
Batı Yerleşke Eğitim Fakültesi ile Yaşam AVM arasında bisiklet yolunun betonlanması tamamlandı.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı