

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(17.07.2023-21.07.2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Yemekhane İkmal İnşaatı revize proje çalışmaları devam ediyor.

Hastane 1. ve 2. kat tadilat proje çalışmaları devam ediyor.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar ve Atölye Binası Yapım işi proje çalışmaları devam ediyor.

Doğu Merkezi Derslikler proje güncellemeleri devam ediyor.

Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Çatı Yapılması İşi proje çalışmaları devam ediyor.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Doğu Yerleşkede çim biçme işlerine devam edildi.

Doğu Yerleşkede bulunan çit bitkileri ile mazıların, budama işlerine devam edildi.

Doğu Yerleşkede bulunan güllerin (İlahiyat Fakültesi, Doğu Cami, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Dekanlık) solmuş çiçeklerinin budama işlerine devam edildi.

Tankerle sulama işlerine devam edildi.

Hastane etrafında çim biçme işleri ve yabancı ot temizliği yapıldı.

Hastane etrafında çit bitkileri, çalılar ve mazi budaması ile güllerde solmuş çiçeklerin budaması yapıldı.

Doğal Ürünler Araştırma Merkezi dikim sahasındaki lavantaların hasat işlemi yapıldı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Gün içerisinde oluşan turnike ve bariyer arızalarına müdahale edilerek arızaları giderildi.
Hafta sonu yapılan sınav için talep edilen turnikelerin sürekli geçiş izinlerine son verilerek kontrollü geçişe alındı.
Hukuk Fakültesi girişi kayar kapı arızası giderildi.
Turnike kontrol kart arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

Yabancı Diller Yüksekokulu bayan WC arızalı lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi.
Batı Yerleşkesi Spor Tesisleri arızalı taharet musluğu yenisi ile değiştirildi.
29 Ekim Yüzme Havuzu ana giriş su hattı üzerindeki pislik tutucu temizlenip tekrar takıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarına temiz ve pis su hattı çekildi.
Fen Edebiyat Fakültesi bayan WC arızalı bas ve batarya çelik fleksi değiştirildi.
Batı Yerleşkesi yemekhanesi bulaşıkhaneden alt kata su sızıntısı tespit edildi.

Doğu ve Batı Yerleşke içindeki çim sulama alanları kontrol edildi.
Park ve Bahçeler Birimi bayan WC arızalı lavabo sifonu değiştirildi.
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler bas arızası tamir edildi.
Batı Yerleşkesi Spor Salonu güneş enerjileri boylerindeki arızalı şamandıra yenisi ile değiştirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek WC musluk arızası tamir edildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu erkek WC hortum bağlanması için sıhhi tesisat hattı çekildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri içerisindeki yeşil alan sulama suyu fiskiyeleri kontrol edildi.

Metal Atölyesi

Atölye depo düzenlemesi yapıldı.
Park ve Bahçeler Birimi çim biçme makinesi kaynak işlemleri yapıldı.
Yeni KYK çevresi tel örgü tamiratları yapıldı.

Marangozhane

Eczacılık Fakültesi 4 adet kapı kilidi değiştirildi.
İletişim Fakültesi kolan etrafının kapatılması yapıldı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından gelen bankoların tamirata yapıldı.
Mühendislik Fakültesi dolaplarına kilit montajı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kapı tamiratları yapıldı.

Elektrik İşleri

Mühendislik Fakültesi E-13 Blok elektrik arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi bodrum kat laboratuvar elektrik hattı çekildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi idari personel odaları lamba bakımı yapıldı.
YETEM ups cihazı enerji hattı çekildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bahçe sulama için elektrik hattı çekildi.
Mühendislik Fakültesi E-13 Blok bahçe sulama için elektrik hattı çekildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst kata çıkan ara merdiven aydınlatma arızası giderildi.
Kreş ve Anaokulu güvenlik kamera sistemleri panosu elektrik arızası giderildi.
Teknokent yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi sokak aydınlatma arızası giderildi.
Spor Bilimleri Fakültesi sokak aydınlatma arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi zemin kat koridor aydınlatma arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu elektrik arızası giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı elektrik priz değişimi yapıldı.

Telefon

Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
SDÜ santralinden yurt dışı aramalara çıkış yapılamadığından Karel IP firmasıyla iletişime geçilip sistemsel sorun giderildi.
Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan 1969 numaralı IP telefon, Karel IP firmasıyla iletişime geçilip sistemsel sorun giderildi, kullanıma açıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kullanılmakta olan 8530 numaralı IP telefonun sistemsel sorunu giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmakta olan 4077 numaralı (Alcatel analog) telefon arızası başka karta aktararak kullanıma açıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulunda kullanılmakta olan 8530 Numaralı IP telefon arızası giderildi, kullanıma açıldı.
Mühendislik Fakültesinde kullanılmakta olan 1205 numaralı (Alcatel analog) telefon arızası, Rektörlük santralden yapılan kontrolde makinanın arızalı olduğu tespit edilip, teknik personele makinanın değiştirilmesi gerektiği bilgisi verildi.
SDÜ Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santrali ve Merkezi Derslikler santralinin 2023 yılı 4. periyodik bakımları yapıldı.
SDÜ santralinden 0 312 2987000 numaralı YÖK telefon numarasına çıkış alınamaması sorunu çözümlendi, sistem normal çalışır hale getirildi.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO kullanılmakta olan 8558 numaralı IP telefonun sistemsel sorunu giderildi.

Boya İşleri

Eğitim Fakültesi bina içerisinde 2 adet dersliğin ve 2. katta koridor tavan tamiratı ile boya badana işleri tamamlandı.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı binasında 4 adet çalışma ofisinin duvar tamiratları ve boya badana işleri tamamlandı.

PVC Atölyesi

Saęlık Bilimleri Fakóltesi pencere tamiratları yapıldı.
Kütüphane pencere tamiratları yapıldı.

Klima

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 numaralı odada bulunan Arçelik marka klima kontrol edildi, arızaya rastlanılmadı.
Saęlık Kùltür Spor Daire Başkanlığı Batı Tenis Spor Tesislerinde giriş katında arızalı olan Baymak marka klimaya 1 bar R410A klima gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi. Spor Tesisinde bulan klimalar kontrol edilerek iç ünite ve dış ünite temizlikleri yapıldı.
Dış Hekimliği Fakóltesi Dekanlığı poliklinik giriş katı B1-35 dolu odada patlak olan serpantine kaynak yapıldı, gerekli kontroller yapılarak devreye alındı.

İnşaat İşleri

Batı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane mutfak kısmında zeminde kırılan fayansların tamirataı tamamlandı.
Batı Yerleşkesi yemekhanesinde bulaşıkhanede kısmında alt kata su kaçağı olan mazgalların gider yerlerinin tamiratları tamamlandı.
Saęlık Kùltür ve Spor Daire Başkanlığı binasında mutfak kısmında zeminde deforme olan fayans arası derzlerin tamiratları tamamlandı.