

**YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI**  
**YAPILAN İŐLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU**  
**(18.07.2022-22.07.2022)**

**ETÜT PROJE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ**

Kontrollükler devam ediyor.

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Arşiv düzenlemesi yapılıyor.

E-16 Blok tadilat keşfi yapıldı.

Kız Öğrenci Yurdu mimari proje inceleniyor.

Isparta Mensucat A.Ő. su hattı ölçümü yapıldı.

Teknokent fiber kablo ölçümleri yapıldı.

**YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ**

**SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŐAATI İŐİ**

Komisyon Tasfiye Geçici Kabul için inőaatta incelemelerde bulunup, eksiklikleri tespit ediyor.

**SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŐİ**

Komisyon Geçici Kabul Eksikliklerini tespit etti, firmaya eksiklikleri tamamlaması için yazı yazıldı.

**PARK BAĐÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ**

Tankerle sulamalara, hava Őartlarının uygunluĐuna göre devam edildi.

DoĐu ve Batı YerleŐkesinde çim biçimine devam edildi.

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşındı.

Çim makinalarının günlük bakım onarımları atölyemizde yapılmasına devam edildi.

Batı YerleŐkesinde elle yabancı ot mücadelesine devam edildi.

Güllerde solmuş ve kurumuŐ çiçeklerin kesme işine devam edildi.

Batı YerleŐkesinde mazi ve çit bitkisi budaması yapıldı.

Rektörlük otopark hizasındaki ağaçlarda kırılan ve Őekil bozukluĐu olan dalların budaması yapılıyor.

Batı YerleŐkesinde çiçek dikimi yapıldı.

İŐ makineleri Bakım Onarım Őube MüdürlüĐü işleri için çalıştırıldı.

## BAKIM ONARIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

### Bariyer ve Turnike Sistemleri

Mühendislik Fakültesi E-7 giriŐi 1 nolu turnike ikaz ıŐık arızası giderildi.  
Hastane önü bisiklet bariyeri data arızası giderildi.  
Spor Bilimleri Fakültesi otopark bariyeri ve sporcu giriŐi 1 nolu turnike arızası giderildi.  
Tıp Fakültesi dekanlık giriŐi turnike arızası giderildi.  
DiŐ HekimliĐi Fakültesi dekanlık giriŐi dekanlık katına çıkıŐ turnike arızası giderildi.  
Batı YerleŐkesi öĐrenci giriŐi engelli turnike arızası giderildi.  
EĐitim Fakültesi kantin giriŐi 1 nolu turnike arızası giderildi.  
Batı öĐrenci durakları 1 adet turnike arızası giderildi.  
DoĐu nizamiye bariyer arızası giderildi.  
Batı Yemekhane 3710 kart okuyucu arızası giderildi.  
DoĐu Yemekhane kart okuyucu arızası giderildi.  
DoĐu Yemekhane personel kart okuyucu arızası giderildi.  
İlahiyat Fakültesi arka nizamiye giriŐ bariyerine yeni IP verildi.  
KYK nizamiye giriŐi 1 bariyer ve 2 adet turnikeye yeni IP numarası verildi.  
Rektörlük otopark bariyerine yeni IP numarası verildi.  
Batı ÖĐrenci GiriŐi 10 adet turnike ve 4 adet nitgen cihazına yeni IP numarası verildi.  
Mühendislik Fakültesi Otomotiv MühendisliĐi giriŐi 2 adet bariyer, 1 adet turnike ve 2 adet nitgen cihazlarına yeni IP numarası verildi.  
DoĐu Yemekhane öĐrenci yemekhanesi çıkıŐ turnikelerine yeni kart okuyucu kapaĐı takıldı.  
DoĐu Yemekhane personel kart okuyucu arızası giderildi.  
19 Mayıs Meydanı giriŐ bariyer reflektör ayak onarımı yapıldı.  
İdari ve Mali İŐler Daire BaşkanlıĐı giriŐi kayar kapı kart okuyucusuna yeni IP numarası verildi.  
Rektörlük Binasında bulunan 4 adet turnike ve 4 adet nitgen cihaza yeni IP numarası verildi.  
Rektörlük A kapısı çıkıŐ turnikesi flash arızası giderildi.

### Sıhhi Tesisat

Güzel Sanatlar Fakültesi su sayacı söküldü yerine saat ara borusu takıldı.  
DoĐu ve Batı YerleŐkesi galeri kontrolleri yapıldı.  
Merkezi Derslikler uzun musluk arızası giderildi.  
Kütüphanesi giriŐ kat altı erkek tuvaleti musluk arızası giderildi.  
Yüzme havuzu Őebeke suyu filtre tıkanıklıĐı giderildi.  
Morfoloji Binası 1. kat klozet ve taharet musluĐu arızaları giderildi.  
Otomotiv MühendisliĐi klozet su kaçaĐı giderildi.  
Morfoloji binası bayan WC su kaçaĐı yapıldı.  
Hukuk Fakültesi pisuvar arızası giderildi.  
SaĐlık Bilimleri Fakültesi Z-41 numaralı bayan WC su arızası giderildi.  
EĐitim Fakültesi önü su hattı kazı çalıŐmaları devam ediyor.  
Kütüphanesi tüm tuvaletler sıvı sabunluk montajı yapıldı.  
EĐitim Fakültesi önü temiz su hat çekimi devam ediyor.  
Batı Merkezi Derslikler süzgeç tıkanıklıĐı giderildi.  
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları katı kulis musluk arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi 2. kat öĐretim görevlisi odası kalorifer petek vanası deĐiŐtirildi, dekanlık katı klozet arızası giderildi.  
KreŐ ayaklı lavabo ve batarya arızası giderildi.  
EĐitim Fakültesi önü temiz su hattı sular kesilip montajı yapıldı.  
Marangozhane Atölyesi küresel vana arızası giderildi.

### İnŐaat İŐleri

Batı YerleŐkesi lojmanlar binasında elektrik alt yapısı için bina köŐesinde kazılan ve kırılan andezit taŐlarının betonlama ve tamir iŐleri tamamlandı.

### Elektrik İŐleri

Güzel Sanatlar Fakültesi çay ocaĐında bulunan elektrik saatinin sökülmesi ve kablolarının baĐlantısı yapıldı.  
Güzel Sanatlar Fakültesi kimya laboratuvarına elektrik tesisatı döŐemesi yapıldı.  
Marangoz Atölyesinde masifleme makinasının florasan lambalarının deĐiŐimini yapıldı.  
EĐitim Fakültesi galerisindeki elektrik arızası giderildi.  
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuvarı klima tesisatı döŐemesi yapıldı.

### Telefon Santrali

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereĐi IP Telefon alt yapı çalıŐmaları nedeniyle Bilgi İŐlem Daire BaşkanlıĐı'na sistemden santral ve telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.  
Rektörlük santral sistemine baĐlı (Remote) çalıŐan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.

Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.  
Marangozhaneye ait 1522 numaralı telefon Rektörlük telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak çalıştırıldı.  
İletişim Fakültesine ait 8360 ile 8371 ve 3473 ile 8358 numaralı telefon hatlarının yerlerinin değişimi yapıldı.  
Konukevi telefon santralinin sigortaları değiştirildi.  
Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santrali, Merkezi Derslikler santrali ve Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu santrali, Teknokent santralinin 2022 yılı 4. periyodik bakımları yapıldı.  
Fen Edebiyat Fakültesinde Öğretim Üyesine ait K2-120 numaralı odada bulunan 4259 nolu telefon hattının odanın daha önceden bölüm sekreterliği tarafından kullanılmış olmasından dolayı iptal edilerek yerine yeni numara 4100 verilerek kullanıma açıldı.  
Rektörlük santralinden çalışan Mühendislik Fakültesi Jeotermal enerjide kullanılmakta olan 1803 nolu telefonun prensibal-lokal Krone bağlantı arızası giderilip hizmete sunuldu.  
Rektörlük santralinden çalışan Hukuk Müşavirliğine ait 8297 numaralı telefonun ofis değişikliği gerekli işlemler yapılarak kullanıma sunuldu.  
Rektörlük santralinden çalışan Hukuk Müşavirliğine ait 0841 numaralı telefonun ofis değişikliği gerekli işlemler yapılarak kullanıma sunuldu, numara dijital sisteme taşındı.

### **Boya İşleri**

İletişim Fakültesinde bir adet çalışma ofisinin boya badana işleri tamamlandı.

### **Klima**

Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü endüstriyel klima temizlik işlemleri yapıldı.  
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü toplantı odasındaki klima söküldü. Taşınacak olan yerin duvar delme işlemleri yapıldı.  
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü klima bağlantıları yapıldı.  
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı server odasında bulunan Altus marka duvar tipi klima yer değişikliği nedeniyle söküldü.  
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Reji odasında arızalı olan klima motoru motor değişimi yapıldı ve klima dış ünite temizliği yapıldı.  
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri klima montajı yapıldı.

### **Çim Sulama**

Amfi girişi 63'lük patlak boru tamiraty yapıldı.  
Eğitim Fakültesi önü 2 adet fiskiye değiştirildi.  
Doğu nizamiye altı orta ada saat pili değiştirildi.  
Rektörlük altı İş-Kur binası yanı saatın pili değiştirildi.  
Hastane eski acil girişi 1 adet fiskiye ve saat pili değiştirildi.  
İlahiyat Fakültesi arkasında 75'lik boru tamiraty yapıldı.  
Engin Arık parkı 1 adet fiskiye değiştirildi.  
Rektörlüğe giden yol orta ada 2 adet fiskiye değiştirildi.  
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi önü 4 adet fiskiye değiştirildi.  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı karşısı 2 adet fiskiye değiştirildi.