



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 1 / 5 |

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

| TARİH | YAPILAN İŞLER |
|---------------|---|
| | ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18-22.11.2024 | Meksis güncellemeleri devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Genel altyapı ölçümleri devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor. |
| 18-22.11.2024 | Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü Laboratuvar proje çalışmaları devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Keçiborlu Sivil Havacılık YO. Müze yapım işinin ihale öncesi hazırlıkları devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Hastane 1. Kat tadilatı işi mimari proje çalışmaları devam ediyor. |
| 18-22.11.2024 | Hastane çevresi ve Spor Tesisi etrafı çevre düzenleme iş sonu projeleri tamamlandı. |
| 18-22.11.2024 | Radyoterapi Binası çatı yapım işi projeleri devam ediyor. |
| | |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 2 / 5 |

YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------|--|
| | SDÜ ENGELSİZ DIŞ HASTANESİ ÇATI YAPIMI İŞİ |
| 18-22.11.2024 | Ahşap çatı kaplama üzerine su yalıtım membramları yapımı devam ediyor. Parapet içi oluk yapımı devam ediyor. |
| | SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ |
| 18-22.11.2024 | Çelik çatı imalat çalışması devam ediyor. Bodrum kat karo döşeme imalatları devam ediyor. Pencere kör kasa montajı ve imalatları devam ediyor. Dış cephe iskele kurulumu başladı. Elektrik desant, boru, buat kasa hatlarının döşenmesi devam ediyor. Atölye sınıflarının elektrik besleme hatlarının çekimi devam ediyor. Aydınlatma elektrik besleme hatlarının çekimi devam ediyor. |
| | SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ |
| 18-22.11.2024 | 20.11.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı. |
| | SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ POLİKLİNİK WC TADİLATI İŞİ |
| 18-22.11.2024 | 3 Poliklinik ve koridor önünde Pvc sökümü ve şap kırımı yapılarak, yeniden şap dökümü yapıldı. Wc lerdeki söküm işleri devam ediyor. |
| | PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18-22.11.2024 | Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi. |
| 18-22.11.2024 | Forklift Bilgi İşlem ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığına gönderildi. |
| 18-22.11.2024 | Doğu ve Batı Yerleşkede ağaçlar budandı. |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 3 / 5 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 18-22.11.2024 | Doğu Yerleşke Kılıçaslan Cami ve çevresindeki yabancı otlar temizlendi. |
| 18-22.11.2024 | Doğu ve Batı Yerleşkede kurumuş olan ağaçların kesimi yapıldı. |
| 18-22.11.2024 | Hastane ve çevresi yabancı ot temizliği yapıldı. |
| 18-22.11.2024 | İş makinesi (büyük kepçe) hastane teknik servis ve çevresinde bulunan molozları kaldırdı. |
| 18-22.11.2024 | Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde yabancı ot temizliği yapıldı. |
| 18-22.11.2024 | İş makinesi Hastane çevresinde çalıştı. |
| BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 18-22.11.2024 | Otomasyon |
| 18-22.11.2024 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi GYS panosu UPS arızası giderildi. |
| Sıhhi Tesisat | |
| 18-22.11.2024 | Kütüphane giriş kat wc tıkanıklığı giderildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 adet kalorifer radyatör vanaları değiştirildi. Rektörlük makam katı bayan wc gömme rezervuar iç takımı değiştirildi. Doğu Merkezi Derslikler amfi katı bayan wc lavabo su kaçağı giderildi. 15 Temmuz cami abdest alma yeri batarya arızası tamir edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2. kat erkek öğrenci wc bas musluğu arızası ve klozet arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. kat bayan wc tıkalı lavabo açıldı ve klozet arızası tamir edildi. Isparta Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci wc musluk arızası tamir edildi. Batı cami erkek ve bayan tuvaletlerdeki musluk arızaları tamir edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi engelli wc de bulunan klozet yenisi ile değiştirildi. Batı Yerleşke çim sahaya ve batı su deposuna hitap eden su pompalarının soğuk havalarda donmalarına karşı flanşları sökülüp suları boşaltıldı. Doğu Yerleşkesi Kılıçaslan camideki rögar tıkanıklığı itfaiye yardımı ile açıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO C blok ön tarafında bulunan tıkalı rögar açıldı, içindeki ağaç kökleri temizlendi. |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 4 / 5 |

Rektörlük Hukuk Müşavirliği arızalı lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi.
Yüzme havuzu kazan dairesindeki genişleme tankına kompresör ile hava basıldı.
Park ve Bahçeler kazan dairesindeki genişleme tankına kompresör ile hava basıldı.
Batı Yerleşke Kapalı Spor Salonu kazan dairesindeki arızalı sirkülasyon pompası sökülerek, tamir için Anadolu bobinaja bırakıldı.
Kütüphane orta kat bayan wc sıvı sabunluk takıldı ve arızalı musluklar tamir edildi.
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı üst kat erkek wc deki tıkanıklık kılavuz salınarak giderildi.
Eğitim Fakültesi mescit içindeki su kaçırın kalorifer kosva vanası tamir edildi.
Batı Yerleşke Spor Salonu sıcak su kollektörü üzerindeki arızalı vanalar yenisi ile değiştirildi.
Hukuk Fakültesi 337 nolu wc batarya arızası tamir edildi.
İsparta Sağlık Hizmetleri MYO zemin kat kalorifer kosva vana arızası tamir edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek wc musluk arızası tamir edildi.
Kütüphane orta kat erkek wc gömme rezervuar arızası tamir edildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu bayan öğrenci wc tıkanıklığı giderildi.

Elektrik İşleri

18-22.11.2024

Hukuk Fakültesi lamba arızaları giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arızalı aydınlatma ve prizlerin değişimi yapıldı.
Batı Yerleşke öğrenci girişi elektrik arızası giderildi.
Kütüphane sigorta arızası giderildi.
Yetem binası SUDUM Merkezi elektrik arızası giderildi.
Batı Yerleşke Cam Kafe yanı güvenlik kamerası elektrik arızası giderildi.
Kütüphane giriş kat ve - 1. kat 24 adet 4*18 aydınlatma armatürü, 30 adet tüp Led ampul ve 15 Led ampul değişimi yapıldı.
Mimarlık Fakültesi arızalı aydınlatma ve prizler değiştirildi.
Rektörlük binası A kapısı arızalı aydınlatmalar değiştirildi.
Batı Yerleşke Tenis Kortları 4 adet arızalı aydınlatma kontaktörü değiştirildi.
Hukuk Fakültesi amfi lamba bakımı yapıldı.
Batı Yerleşke Spor Salonu vantilatör montajı yapıldı.
Kütüphane çorba salonu elektrik arızası giderildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü elektrik arızası giderildi.
Rektörlük binası Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü lamba priz montajı yapıldı.
Batı Yerleşke araç girişi güvenlik kulübesi yanan priz değiştirildi.
Rektörlük binası Kalite Koordinatörlüğüne yeni priz hattı çekildi.
Rektörlük binası Araştırma ve Yenilikçilik Koordinatörlüğüne yeni priz hattı çekildi.
Hukuk Müşavirliği arızalı aydınlatmalar değiştirildi.
Atatürk Spor Salonu projektör montajı yapıldı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 5 / 5 |

| | |
|---------------|---|
| | Eğitim Fakültesi girişi elektrik arızası giderildi. Kütüphane personel katı lavabo aydınlatma arızası ve giriş kat cam kenarı arızalı prizlerin değişimi yapıldı. Mimarlık Fakültesi 102 numaralı sınıf priz arızası giderildi. Kariyer Merkezi sayaç okuması yapıldı. |
| | Telefon |
| 18-22.11.2024 | Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin IPS telefonlarının isim güncellemeleri yapıldı. Kalite Kontrol Ofisinde kullanılan 8208 – 1562 – 8274 – 1388 nolu IPS telefonlar ile 8037 nolu Alcatel dijital telefonun ofis değişikliği yapıldı. |
| | Boya İşleri |
| 18-22.11.2024 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında koridorların ve merdivenlerin boyanması devam ediyor. Kreş ve Anaokulu binasında üç adet odanın boyanması tamamlandı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binasında zemin katta alçı levha ile bölünen deponun alçı ve boya işleri tamamlandı. |
| | Kablolama İnternet |
| 18-22.11.2024 | Rektörlük Araştırma ve Yenilikçilik Direktör Yardımcılığı odasına data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür yardımcısı odasına kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı. |
| | İnşaat İşleri |
| 18-22.11.2024 | Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının önünde çöken tretuvarların tamir ve bakımları tamamlandı. Mimarlık Fakültesi girişinde yıkılan bordürlerin tamirataı tamamlandı. Batı Yerleşke Lojmanlar Bölümünde 1 nolu lojmanda su kaçağı için zeminde kırılan fayansların tamiratları tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda tribünlerdeki kırık mermerlerin tamiratları tamamlandı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında personel tuvaletinin zemininin derz işleri tamamlandı. |

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı