



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
18-22.12.2023	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
18-22.12.2023	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
18-22.12.2023	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
18-22.12.2023	Rektörlük binası tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
18-22.12.2023	Hastane Ek Bina mimari proje çalışmaları devam ediyor.
18-22.12.2023	Hastane 1. Kat tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
18-22.12.2023	İletişim Fakültesi amfi derslik dönüşümü tadilat proje çalışmaları devam ediyor.
18-22.12.2023	Enformatik Bölümü derslik tefriş ve tadilat işleri proje çalışmaları devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	SDÜ KAMPÜS MUHTELİF BİNALARDA ÇATI VE DIŞ CEPHE TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ
18-22.12.2023	19.12.2023 tarihinde firma Geçici kabul yapılması için dilekçe verdi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

	SDÜ TIP VE HUKUK FAKÜLTESİ JENERATÖR TESİSATI İLE PARATONER TOPRAKLAMA SİSTEMİ DEPLASE TESİSATI İŞİ
18-22.12.2023	19.12.2023 tarihinde firma Geçici Kabul yapılması için dilekçe verdi.
	SDÜ TENİS KORTLARI ÜZERİ BRANDA TADİLATI İŞİ
18-22.12.2023	Duvar üstü panel çit montajı yapıldı. Duvar boya imalatları yapıldı. Branda montaj imalatları devam ediyor.
	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SOĞUTMA GRUBU YAPILMASI İŞİ
18-22.12.2023	Montajı yapılan sirkülasyon pompalarının su testleri yapıldı. Kelebek vanalarının su testleri yapıldı. Isıtma tesisatı kolektörünün kelebek vanaları ve sirkülasyon pompaları montajı yapıldı.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
18-22.12.2023	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
18-22.12.2023	Doğu ve Batı Yerleşkede mazi budama işine devam edildi.
18-22.12.2023	Hava Muhalefeti (sis, yağmur) sebebiyle seradaki işlere devam edildi.
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
18-22.12.2023	Elektrik Atölyesine direk imalatı yapıldı. Batı Yerleşke Tenis Kortunda demir kaynak işlemleri yapıldı. Kültür Merkezi projeksiyon askı aparatı montajı yapıldı. Park ve Bahçeler Birimi traktör kaynak işleri yapıldı. Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
	<b>Marangozhane</b>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

18-22.12.2023	<p>Doğu Yerleşkede bulunan yemekhaneye kapı montajı yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu kapı montajı yapıldı. Batı Yerleşke Prototip Atölyesine 2 adet pano montajı yapıldı. Dış Hekimliği Fakültesi dolap imalatına başlandı. Demiralay Konağında bulunan dolapların ve masaların sökümü yapıldı. Batı Yerleşkede bulunan lojmanlara kapı montajı yapıldı. Adalet Meslek Yüksekokulu masa tamirati yapıldı. Mimarlık Fakültesi kapı çek montajı ve kapı tamiratları yapıldı.</p>
	<b>PVC Atölyesi</b>
18-22.12.2023	<p>Eğitim Fakültesi pencere tamirati yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi pencere tamirati yapıldı. Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu PVC tamiratları yapıldı. Doğu Yerleşkesi Spor Salonu PVC kapı tamirati yapıldı. Eğitim Fakültesi pencere tamirati yapıldı.</p>
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
18-22.12.2023	<p>Hukuk Fakültesi girişindeki senkronizasyonu bozulan kayar kapı ayarlanarak arızası giderildi.</p>
	<b>Sıhhi Tesisat</b>
18-22.12.2023	<p>Tıp Fakültesi klozet arızası giderildi. Fen Edebiyat Fakültesi bay personel WC bas musluğu ve klozet arızaları giderildi. Isparta Sağlık Hizmetleri MYO dış laboratuvarı pis su gider arızası giderildi, kosva vana su kaçağı giderildi. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü radyatör sökülerek kolon havası alındı, pislik boşaltıldı. Personel Daire Başkanlığı kalorifer vana tıkanıklığı giderildi, kolon hava işi devam ediyor. Hukuk Fakültesi 142 numaralı WC musluk arızası giderildi. Mühendislik Fakültesi E-4 Bloğu erkek personel WC çelik flex değiştirildi. Dış Hekimliği Fakültesi tıkalı WC kuka yardımı ile açıldı. Kütüphane orta kat bayan WC tıkanıklığı kuka yardımı ile açıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi su sayaç endeksleri alınarak bilgi verildi. Personel Daire Başkanlığı kalorifer arızaları giderilip, kolon havaları alındı.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü rekor su kaçağı giderildi, kalorifer kolon havaları alındı.  
Demiralay Konağı kombi ve tezgâh sökülüp, getirildi.  
İletişim Fakültesi erkek WC yer süzgeç tıkanıklığı giderildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum eşanjör odasındaki arızalı 2 adet pompa değiştirildi.  
Batı Spor Salonu sıcak su sirkülasyon pompası montajı yapıldı.  
Ertokuşbey Derslikleri bodrum kat kosva vana arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi kazan dairesi pompa söküldü, sıkışıklığı giderilip, devreye alındı.  
Batı Spor Salonu erkek WC klozet arızası giderildi.  
Marangozhane lavabo batarya arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi 6 adet batarya ve 3 adet musluk değiştirildi.  
Atatürk Spor Salonu çamaşırhane iki adet radyatör takılıp, tesisatı çekildi.  
Ertokuşbey Derslikleri engelli asansörü yanı pisuvar tıkanıklığı giderildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi süzgeç tıkanıklığı giderildi.  
15 Temmuz Cami bayan WC tıkanıklığı giderildi.  
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2. kat toplantı odası delik radyatör değiştirildi.  
Doğu Yerleşkede galeriler gezilip, kaçak kontrolü yapıldı.

**Elektrik İşleri**

18-22.12.2023  
17.12.2023 Pazar günü saat 13:15 Batı Yerleşkesi TR1 kesici arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Hukuk Fakültesi kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Doğu Yerleşke Starbucks kafenin ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Eğitim Fakültesi 2. kat çay ocağı, 1. kat fotokopi odası ve kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı erkek lavabosu aydınlatma arızası giderildi.  
Rektörlük Binası erkek ve bayan lavaboları aydınlatma arızaları giderildi.  
ISUBÜ elektrik ve su sayaçları okunarak tahakkukları yapıldı.  
Dış Hekimliği Fakültesi kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Tıp Fakültesi Dekanlığı kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Spor Bilimleri Fakültesi kantini ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi.  
Doğu yerleşkesi Bilgi Merkezi 100 adet tüp LED lamba değişimi yapıldı.  
Güzel Sanatlar Fakültesi dış koridor 18 adet floresan lamba değişimi yapıldı.  
Mimarlık Fakültesi 1. kat 08 nolu ofis elektrik arızası giderildi.  
20.12.2023 Çarşamba gece saat 23:45 Hukuk Fakültesi yanı trafo merkezi elektrik arızası ve Batı yerleşkesi Erasmus binası sokak aydınlatma arızalarına müdahale edildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

	<p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi fotokopi odası ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. kat çay ocağı odası ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. İlahiyat Fakültesi 2. kat çay ocağı odası ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı fotokopi odası ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. Tıp Fakültesi taksi durağı ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. Doğu Yerleşke Burdur Egemen bilet satış bürosu ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değiştirildi. Doğu Yerleşke Merkezi Derslikler Bilgisayar Laboratuvarında bilgisayar masalarının elektrik bağlantıları söküldü. İlahiyat Fakültesi GYS panosu elektrik arızası giderildi. Batı Yerleşkesi KYK girişi güvenlik kulübesi elektrik tesisatı kontrol edildi. Doğu Yerleşkesi Metro Mühendislik yol inşaatına ait elektrik sayacı söküldü. Doğu Yerleşkesi Hastane Yaşam Kafe ön ödemeli elektrik sayacı güncel versiyonu ile değişimi yapıldı. Eğitim Fakültesi kantine ölçüm amaçlı süzme sayaç takıldı. Batı Yerleşke Üniversite camii 130 adet lamba değişimi yapıldı.</p>
	<b>Telefon</b>
18-22.12.2023	<p>Rektörlük katında kullanılmakta olan 8226 numaralı IP Telefonun sorunu giderildi. Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. İletişim Fakültesinde kullanılmakta olan 8123 numaralı IP Telefonun sorunu giderildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 1912 numaralı IP telefon arızası giderildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan 4168 numaralı Alcatel telefonun arızası giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta alan 1267 - 1403 numaralı IP telefonların sorunları giderilip, çalışır duruma getirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta alan 0842 numaralı Alcatel analog telefon arızası giderildi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi santralinde kullanılmak üzere 45 adet boş numara yeri tespit edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta 1530 numaralı IP telefonun ofis değişikliği gerçekleştirildi, kullanıma sunuldu.</p>
	<b>Boya İşleri</b>
18-22.12.2023	<p>Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde seminer odasının boya işleri tamamlandı. Dış Hekimliği Fakültesi binasında eski fantom odasının boya ve tamirat işleri tamamlandı. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü arşiv odasının tamirat ve boya işleri yapıldı.</p>
	<b>Kablolama İnternet</b>
18-22.12.2023	<p>Tıp Fakültesi Dekanlığı koridorlara wifi kurulumu için Cad-6 kablo montajı yapıldı. Rektörlük Personel Daire Başkanlığı büro odasına kablo kanal ve Cad-6 kablo montajı yapıldı.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

	<b>Klima</b>
18-22.12.2023	Doğu ve Batı Merkezi Derslikleri Amfi-4 hitap eden havalandırma serpantin tamirden getirildi. Doğu Yerleşkesi Ertokuşbey Derslikleri Yabancı Diller Yüksekokulu katında Amfi-4 içinde patlak olan serpantin için piyasa fiyat araştırması yapıldı.
	<b>İnşaat İşleri</b>
18-22.12.2023	Batı Yerleşke Camii otoparkındaki yıkık bordür taşlarının tamiratları tamamlandı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında giriş kısmında kırılan fayansların tamiratları tamamlandı. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü biriminde kalorifer tesisat arızasından dolayı kırılan zemin ve duvarların tamiratları tamamlandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki tuvaletlerde düşen fayansların tamirata tamamlandı. Hukuk Fakültesinde tuvaletlerde derz çekimi yapıldı. Konukevinde su kaçağından dolayı kırılan tuvalette tamirat ve fayans işleri devam ediyor.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı