

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**  
**(19.06.2023-23.06.2023)**

**ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Yemekhane İkmal İnşaatı revize proje çalışmaları devam ediyor.

Spor Tesisi 2. Etap proje çalışmaları devam ediyor.

Hastane 1. ve 2. kat tadilat proje çalışmaları devam ediyor.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar ve Atölye Binası Yapım işi proje çalışmaları devam ediyor.

Doğu Merkezi Derslikler proje güncellemeleri devam ediyor.

**YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası Tadilatı İşinin kesin kabulü yapıldı.

SDÜ Konukevi Tadilatı İşinin kesin kabulü yapıldı.

**PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Batı Yerleşkede yabancı ot çapası yapıldı.

Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçme işleri devam etti.

Doğu Yerleşke Kılıçaslan Camii çevresinde yabancı ot temizliği yapıldı.

Doğu kampüsü orta refüjde çim biçme işleri yapıldı.

Mimarlık Fakültesi önünde çim biçme işleri yapıldı.

Batı Yerleşkede mevsimlik çiçek dikimine devam edildi.

Tankerle mevsimlik çiçekler sulandı.

Doğu Yerleşkede yabancı ot temizliğine devam edildi.

**BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Bariyer ve Turnike Sistemleri**

Diş Hekimliği Hastanesi hasta girişi kayar kapı kayış kopması sonucu oluşan arızaya müdahale edilerek, arıza giderildi.  
Diş Hekimliği Fakültesi personel otopark giriş bariyer arızası giderildi.

Hafta sonu yapılan sınav için sürekli geçiş izni verilen turnikeler kontrollü geçiş sistemine geçirildi.  
Gün içerisinde oluşan turnike ve bariyer arızalarına müdahale edilerek arızaları giderildi.  
Rektörlük otopark bariyer arızası giderildi.  
YETEM Laboratuvar salonu tipi klima iç ünite kontrol kartı sökülerek sürücü arızası tespit edildi.  
Hafta sonu yapılacak TÜBİTAK sınavı için talep edilen turnikelere sürekli geçiş izni verildi.

#### **Sıhhi Tesisat**

İletişim Fakültesi bayan WC bas arızası ve musluk arızası tamir edildi.  
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği tahıl laboratuvarı batarya arızası tamir edildi.  
Yabancı Diller Yüksekokulu musluk arızası tamir edildi.  
Fen Edebiyat Fakültesi pis su gider arızası tamir edildi.  
Fen Edebiyat Fakültesi 3. kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi musluk arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler 3. kat bayan WC tıkanıklığı giderildi.  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı erkek WC klozet tıkanıklığı giderildi.  
Kültüpler yan tarafı seyyar tuvalet pis su ve temiz su tesisatı çekildi, gelen seyyar WC musluk arızası giderildi.  
Mühendislik Fakültesi E-10 eski kantin yanı süzgeç tıkanıklığı giderildi.  
Rektörlük binası çay ocağı musluk arızası giderildi.  
Güzel Sanatlar Fakültesi Metin And sahnesi kulisi klozet arızası giderildi.  
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler ile yol arasındaki kırık rögar kapağı değiştirildi.  
Merkezi Derslikler altı hurda malzeme rafı sabitlendi.  
Fen Edebiyat Fakültesi giriş kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi.  
Güzel Sanatlar Enstitüsü bayan WC klozet arızası giderildi.  
Kreş ve anaokulu rögar tıkanıklığı giderildi.  
Teknokent bahçesindeki konteyner temiz su tesisatı tıkanıklığı giderildi.  
Doğu ve Batı Yerleşkedeki galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı, doğu galeride vana salmastra arızası giderildi.  
Kütüphane 2. kat bayan WC bas musluğu arızası giderildi.

#### **Metal Atölyesi**

Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.  
Park ve Bahçeler Birimi çim biçme makinesi kaynak işleri yapıldı.

#### **Marangozhane**

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tuvalet kapılarının menteşe değişimi yapıldı.  
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler kapı kollarının tamirata yapıldı.  
Güzel Sanatlar Fakültesi kapı kolları değiştirildi.

#### **Elektrik İşleri**

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci işleri aydınlatma ve priz arızası giderildi.  
Batı yerleşkesi Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi elektrik arızası giderildi.  
Fen Edebiyat Fakültesi güvenlik kamera sistemleri panosu elektrik arızası giderildi.  
Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü lamba bakımı yapıldı.  
İletişim Fakültesi reklam panosu aydınlatma montajı yapıldı.  
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarı elektrik kablosu çekildi.  
Yabancı Diller Yüksekokulu elektrik arızası giderildi.  
Teknokent yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.  
Doğu Yerleşkesi girişi güvenlik kulübesi elektrik arızası giderildi.

#### **Telefon**

Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 1169 numaralı IP telefon arızası giderildi, kullanıma açıldı.  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 1156 numaralı Alcatel telefonun ofis değişikliği gerçekleştirilerek kullanıma açıldı.  
Fen Edebiyat Fakültesi santralinden çalışan 4203 numaralı (Alcatel snt) telefonun sorunu Sistaş Ankara ile irtibata geçilerek çözüldü. (İNTOF)  
Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan 1686 numaralı IP telefonun sorunu çözüldü.

#### **Boya İşleri**

Fen Edebiyat Fakültesi bina içerisinde muhtelif yerlerde koridor ve ofisleri boyama işleri devam ediyor.  
Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler binası yanında AFAD binasının dış kısmında saçak altı boya işleri tamamlandı.  
Doğu Yerleşkesi Isı Merkezi yanında bulunan AFAD binasının kapıları ve iç kısımda bulunan duvar tamir boya işleri tamamlandı.

Dođu Yerleşkesi Merkezi Derslikler meydanında amfi basamaklarının boyanma işleri tamamlandı.

#### **PVC Atölyesi**

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı pencere tamirati yapıldı.  
Diş Hekimliği Fakültesi havalandırma kapak montajları yapıldı.  
Dođu Yerleşkesi kulüplerin kapı tamiratları yapıldı.  
Otomotiv Bölümü sineklik montajı ve pencere tamiratları yapıldı.

#### **Kablolama İnternet**

#### **Klima**

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uygulamalı Temel Bilimler birimi GC-MS biriminde bulunan İklimsa Sigma salon tipi klimanın dış ünite kartı tamir edilerek yerine takıldı, arızalı olan iç ünite kartı tamir edilmek üzere söküldü.

#### **İnşaat İşleri**

Teknokent Binasında su tesisati için kırılan tuvaletlerin duvar ve zemin fayanslarının tamirati ve derzleme işleri tamamlandı.  
Dođu Yerleşkesi AFAD binasında su tesisat tamiri için kırılan fayansların tamirati tamamlandı.  
Dođu Yerleşkesi yol kenarlarında yerinden sökülen ve kırılan bordür taşları ve kilit taşlarının tamirati tamamlandı.