

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI
YAPILAN İŐLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(19.12.2022-23.12.2022)

ETÜT PROJE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Yemekhane İkmal İnŐaati Revize Proje çalışmalarını devam ediyor.

DıŐ HekimliĐi Fakóltesi proje revizyonu devam ediyor.

Spor Tesisi 2. Etap proje çalışmalarını devam ediyor.

Teknokent C Blok Revize Tadilat proje çalışmalarını devam ediyor.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŐAATI İŐİ

SDÜ Asansörlerinin Yenileme işinin Kesin kabulü 21.12.2022 tarihinde yapıldı.

PARK BAĐÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınmasına devam edildi.

DoĐu Yerleşkesinde ağaç budama çalışmalarına devam edildi.

Batı Yerleşkesinde çit bitkileri, çalılar ve mazıların motorlu testere ile budama işlerine devam edildi.

Hukuk Fakóltesi arka merdiven etrafı eksik güllerin dikimi yapıldı.

İktisat Fakóltesi öğrenci giriŐi-Hukuk Fakóltesi arası çim taşlarının üzeri temizlendi.

Tıp Fakóltesi Başhekimlik giriŐ sağ taraf eski şelale etrafı bitkilendirme çalışması yapıldı.

Batı yurt çıkıŐ sağ taraf kuruyan bitkiler deĐiŐtirildi, etrafta yabancı ot temizliĐi yapıldı.

Bozulan çim alanlarının tesviyesi yapıldı.

Lojmanlar bölgesi gül dipleri çapalandı.

Fıdanlıkta düzenleme çalışmalarını yapıldı.

Fıdanlıkta bulunan açık köklü fidanların poşetleme (tüpleme) işleri yapıldı.

BAKIM ONARIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst girişi kayar kapı kayışı kopmuş, müdahale edilerek arızası giderildi.
Doğu Yerleşkesi Yemekhane A Salonu 2 nolu turnike adaptör arızası giderildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi öğrenci yemekhanesi kart okuyucu arızası giderildi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı doğu personel girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi öğrenci duraklarında 2 adet turnike kol arızası giderildi.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin cihazlardan kolaylıkla geçiş yapabilmesi için mifare kart arızası giderildi.
KYK nizamiye bariyer arızası giderildi.
Dış Hekimliği Fakültesi 2 nolu turnike arızası giderildi.
Doğu Nizamiye araç geçiş izleme programının donanım arızası giderildi.
Hukuk Fakültesi engelli turnike arızası giderildi.
Batı KYK anten arızası giderildi.
Doğu menza bariyerine araç çarpması sonucu kırılan kolun yerine yeni kol takılarak arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 2 adet fan-coil uzaktan kumanda arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo girişi kart okuyucu arızası giderildi.
Hafta sonu yapılacak sınav için talep edilen giriş turnikeleri serbest bırakıldı.

Sihhi Tesisat

Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler klozet rezervuar iç takım arızası giderildi.
Atatürk Spor Salonu kantin ön ödemeli su sayacı su kaçağı giderildi.
Kademe birimi WC su kaçağı giderildi.
Kütüphane bodrum kat abdest alma yeri süzgeç tıkanıklığı giderildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Z-41 bayan WC klozet arızası giderildi.
Kütüphane 0. kat bayan WC kağıt havluluk montajı yapıldı.
Doğu ve Batı Yerleşkesinde galeriler gezilerek kaçak kontrolü yapıldı.
Batı Yerleşkesi kazan dairesi küresel vana arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği personel WC sallanan batarya sıkıldı, 2 adet musluk arızası giderildi.
Park ve Bahçeler birimi adalar da küresel vanalar söküldü, vanaları kapatıldı, kışık pozisyona alındı.
Mimarlık Fakültesi 2. kat fotoselli batarya arızası giderildi.
Deprem Araştırma Merkezi WC bas musluğu arızası giderildi.
Kütüphane giriş kat erkek WC tıkanıklığı giderildi, sallanan fotoselli batarya dayson sıkılıp sağlandı.
Kütüphane alt kat pisuvar tıkanıklığı giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı arkası çöp toplanma yeri musluk arızası giderildi.
Tesisat deposundaki hurdalar toparlandı, hurdahığa gönderildi.
Mimarlık Fakültesi üst kat erkek öğrenci WC pisuvar tıkanıklığı giderildi.
Batı Camii erkek ve bayan WC musluk arızaları giderildi.
Mühendislik Fakültesi E-7 2.kat erkek WC klozet arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi Z -31 laboratuvar makine gider tıkanıklığı giderildi.

Marangozhane

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 adet memur masası ve sehpaları yerine teslim edildi.
Eczacılık Fakültesi dolap imalatı tamamlandı.
Hukuk Fakültesi dergi vitrini imalatı tamamlandı.
Eczacılık Fakültesi dolap yerine teslim edildi montajı tamamlandı.
Hukuk Fakültesi dergi sergileme dolabı yerine teslim edildi.
Mühendislik Fakültesi 6 adet kapı tamiraty yapıldı.

Metal Atölyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi imalatı tamamlanan rampa yerine montaj edildi.
Yalvaç Sağlık Hizmetleri MYO kantin önü kulübe üstü çatı imalatları tamamlandı, yerine montajı yapıldı.
Kar kürüme aracı kapısı sabitlenmesi yapıldı.

PVC Atölyesi

Doğu Yerleşkesi Isı Merkezi pencere imalatı tamamlandı.

Klima

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C blok Z1 kat K2 / 94 nolu sınıfın arızalı olan oda termostatu yenisi ile değiştirildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü aktif çalışan 8 adet klimanın iç ünite filtre temizliği yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arızalı olan C blok Z1 nolu oda termostatu yenisi ile değiştirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının doğu veri merkezindeki hassas tipi klimanın arızası giderildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 230 numaralı odada arızalı olan klima motoru yenisi ile değiştirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 no'lu odanın klimanın arızalı olarak bildirilmesine istinaden klima kontrol edildi. Dış ünitenin buz erimesinden dolayı duman olduğu rastlandı, klimada herhangi bir arızaya rastlanmadı.

Telefon

11.10.2022 tarih ve E-73473941-903.07.01-370021 sayılı yazı geređi IP Telefon Santrali kurulumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na destek verilmeye başlandı.
Rektörlük santral sistemine bađlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Çalışma Ofisleri deđişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.

Boya İşleri

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki odaların alçı ve boya işleri tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği odaların alçı ve boya işleri tamamlandı.

İnşaat İşleri

Araç Bakım Atölyesinin önündeki duvarın etrafındaki dökülen sıvaların ve andezit taşların tamirata yapıldı.
Kademe binasında iç ve dış duvarların dökülen sıvaların tamirata yapıldı.
Seramik Atölyesinin önündeki dökülen sıvaların tamirata yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bodrum kattaki depo yanına oda yapımı devam ediyor.

Elektrik

Mühendislik Fakültesi E-13 blok sigorta arızası giderildi.
Marangozhane Atölyesi ana sigorta deđiştirildi, acil stop butonu bađlandı.
PVC Atölyesi ana sigorta deđiştirilerek acil stop butonu bađlandı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı evrak kayıt odası elektrik kabloları düzenlendi.
Metal Atölyesi ana sigorta deđiştirilerek acil stop butonu bađlandı.