

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**  
**(20.02.2023-24.02.2023)**

**ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde bulunan kafeteryanın tadilat proje çalışmalarına başlandı.

**PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Doğu ve Batı Yerleşkelerinde gülleri budama işlerine başlandı.

Hastane arkasındaki molozlar traktörle taşındı.

Çim biçme makinelerinin bakım onarımlarının yapılmasına devam edildi.

Mühendislik Fakültesine taşıma işleri için traktör gönderildi.

**BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Bariyer ve Turnike Sistemleri**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı eşanjör otomasyon sistemi UPS arızası giderildi.  
Mühendislik Fakültesi E-4 Bloğu klima kart arızası giderildi.  
Alımı yapılan 10 adet şifrematik, 10 adet 12 volt 3.7 ah. adaptör ve 10 adet otomatik kilit karşılık mekanizması işlerliği kontrol edilerek gerekli yerlere takılmak üzere zimmete alındı.  
YETEM bünyesinde bulunan Test ve Analiz Biriminin laboratuvar kapılarına ve ana girişe 5 adet şifreli kilit ve otomatik kilit karşılığı takıldı.

**Sıhhi Tesisat**

Mühendislik Fakültesi E-10 Bloğu laboratuvar sifon arızası giderildi.  
Fen Edebiyat Fakültesi bas musluğu arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi orta kat erkek öğrenci WC lavabo fleks arızası giderildi.  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bayan WC sıvı sabunluk değiştirildi.  
Rektörlük çay ocağı termosifon söküldü, yenisi servis getirdi montajı yapıldı.  
İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Laboratuvarı açık olan PVC giderler körlendi.  
Kütüphane zemin kat kosva vana arızası giderildi.  
Çevre Mühendisliği erkek WC lavabo ve erkek öğrenci musluk arızaları giderildi.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi zemin kat kosva vana arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler laminant çakılacağı için petek yukarı alındı.  
Doğu yemekhanesi eşanjör odası karşısı erkek WC kosva vana arızası giderildi.  
Mühendislik Fakültesi E-10 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı lavabo su kaçağı giderildi.  
Mimarlık Fakültesi personel WC klozet arızası giderildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi bas musluğu arızası giderildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi sterilizasyon odası 2 adet lavabo söküldü yerleri değiştirildi.  
Seramik Atölyesi ısınmayan kalorifer peteklerine bakıldı.  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çay ocağındaki arızalı musluk tamir edildi.  
Doğu su depoları sulama suyu depo giriş hattı vanası kısıldı.  
Genel Sekreterlik personel erkek WC tikanıklığı giderildi.  
Park ve Bahçeler Birimi çay ocağı batarya arızası ve erkek WC musluk arızası giderildi.  
Dış Hekimliği Fakültesi Sterilizasyon Birimi duş yeri yapımı işi devam ediyor.

|  |
|--|
| Dođu ve Batı Yerleşkesi galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı.  |
| <b>Metal Atölyesi</b>  |
| Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Metaverse Laboratuvarı platform montajı yapıldı.<br>Sađlık Kùltür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhane arabası tekerlekleri tamir edildi.<br>Gönen kazı evi merdiven korkuluk montajı yapıldı.<br>Park ve Bahçeler Birimi çim makinesi kırılan yerlerinin kaynak işlemleri yapıldı.   |
| <b>Marangozhane</b>  |
| Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Metaverse Laboratuvarı dolap ve masa tabla imalatı devam ediyor.<br>Mühendislik Fakùltesi masa tamirâtı yapıldı.<br>Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Metaverse Laboratuvarı yükselti taban döşemesine başlandı.<br>Dış Hekimliği Fakùltesi Sterilizasyon Bölümü 4 adet kapının yer deđiştirilmesi işine başlandı.   |
| <b>Elektrik İşleri</b>   |
| Personel Daire Başkanlığı aydınlatma arızası giderildi.<br>Eđitim Fakùltesi sokak aydınlatma arızası giderildi.<br>Konukevi isim tabelası aydınlatma tesisâtı yenilendi.   |
| <b>Telefon</b>   |
| 11.10.2022 tarih ve E-73473941-903.07.01-370021 sayılı yazı geređi IP Telefon Santrali kurulumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na destek verilmeye devam ediliyor.<br>Rektörlük santral sistemine bađlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.<br>Çalışma Ofisleri deđişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.   |
| <b>Boya İşleri</b>   |
| Eczacılık Fakùltesi Dekanlığı binasında 5 adet çalışma ofisinin boya badana işleri devam ediyor<br>Eczacılık Fakùltesinde bulunan 3 adet Çalışma Ofisinin boya işleri tamamlandı.<br>Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerde Metaverse Laboratuvarının alçı ve boya işleri devam ediyor   |
| <b>Kablolama (İnternet)</b>  |
| Eđitim Fakùltesi güvenlik noktasına Cad-6 kablo ve kablo kanal montajı yapıldı.<br>Teknokent fiber hattı belediye personelinin kapattığı menholler kepçe yardımıyla kazılarak üzerleri açıldı.   |
| <b>Klima İşleri</b>  |
| Mühendislik Fakùltesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Mehmet Fahri SARAÇ' a ait Airfel marka klima, 3,5 m. 3/8 ebadında klima bakır boru, 3,5 m. 1/4 ebadında klima bakır boru, 4 m. klima tahliye hortumu, 7 m. 0,75'lik kablo, 1 adet 16'lık sigorta, 1 adet dekoratif bant, 3/8 ve 1/4 izolasyon kullanılarak montajı yapıldı.<br>Mühendislik Fakùltesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Mehmet Fahri SARAÇ'ın odasına takılan klimanın dış üniteye klima ayak montajı yapıldı ve klima borularının geçtiđi açık yerlere köpük ile kapatıldı.<br>Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinden gelen 2 adet Emerson marka hassas klima cihazlarının montaj yapılması ile ilgili keşif yapıldı.<br>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Dođu Veri Merkezindeki klima düşük basınç arızası istinaden yetkili firma Mutlu Sođutma ile iletişime geçilerek arıza giderildi. Yapılan işlemler; motor titreşimini engellemek için demirden aparat yapıldı, gaz kaçak kaynađı yapıldı, kaçak kontrolü yapıldı ve R410 klima gaz takviyesi yapılarak hassas klima çalıştırılarak klima aktif hale getirildi.<br>Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden gelen 2 adet iklimlendirme cihazının montajı ile ilgili yetkili firma mutlu sođutma ile iletişime geçilerek emorsan markalı hassas klimanın montajının yeri ve kullanım alanı uygun olmadığı yetki firma tarafından tespit edildi. |
| <b>PVC Atölyesi</b>  |
| Rektörlük PVC kapı tamirâtı yapıldı.<br>Dış Hekimliği Fakùltesi Sterilizasyon Bölümü alüminyum kapı söküldü.<br>Dış Hekimliği Fakùltesi Sterilizasyon Bölümü alçıpan oda bölme yapımına başlandı.  |
| <b>İnşaat İşleri</b>   |
| Dış Hekimliği Fakùltesi sterilizasyon depoda bay ve bayan duş kabinlerinin yapımına devam ediyor.<br>Rektörlük A kapısı girişinde deforme olan ve kırılan andezit taşlarının tamiratları yapıldı.  |