

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 7

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
20-24.10.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
20-24.10.2025	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
20-24.10.2025	Doğu Yerleşkesi yemekhane binası istinat duvar ve otopark projesi tamamlandı.
20-24.10.2025	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri devam ediyor.
20-24.10.2025	Hastane çamaşırhane binası proje çalışmaları devam ediyor.
20-24.10.2025	Hastane Tüp Bebek Merkezi Yapımı ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor.
20-24.10.2025	Doğu Yerleşkesi yemekhane yağmur suyu ve pis su hattı projesi devam ediyor.
	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ
20-24.10.2025	Demir kapı imalatları devam ediyor. Alüminyum doğrama imalatları devam ediyor. Zemin kat yemekhane mahali şap dökümü devam ediyor. Cam montaj imalatları devam ediyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 7

	Fan-coil cihazlarının drenaj imalatları devam ediyor. Bina girişi tavan alt toplama imalatları devam ediyor. Mutfak kısmı yer ızgaraları montajı devam ediyor. Havalandırma tesisatı imalatları devam ediyor. Otopark yangın tesisatı ve yer süzgeci imalatları devam ediyor. PVC boru imalatları devam ediyor. Zemin kat aydınlatma priz tesisatı imalatları devam ediyor.
	SDÜ HASTANESİ AMELİYATHANE TADİLATI İŞİ
20-24.10.2025	1.etap teslim edilen mahallerin asma tavan söküm işleri tamamlandı. 16 ve 17 nolu Ameliyathane ile KVC Yoğun Bakım elektrik tesisat imalatları devam ediyor. Bina otomasyon sistemi devam ediyor.
	SDÜ DOĞU YERLEŞKE BİLGİ MERKEZİ, EĞİRDİR SHYO BİNALARI YANGIN ALGILAMA TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ
20-24.10.2025	Bilgi Merkezi yangın kablo çekimi tamamlandı. Bilgi Merkezi yangın kablo çekimi tamamlanan mahallerin dedektör ve buton montajları devam ediyor. Sistemi devreye alma çalışmalarına başlandı.
	SDÜ KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI ALTYAPI İŞİ
20-24.10.2025	İmalat yoktur.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
20-24.10.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işi devam ediyor.
20-24.10.2025	Doğu Yerleşke Ertokuş Bey Derslikleri, Hukuk Fakültesi ve İİBF çevresinde çapa işleri yapıldı.
20-24.10.2025	Bilgelik Yolunun açılışı için havuz dolduruldu.
20-24.10.2025	Doğu Yerleşke nizamiye girişi ile köprü arasında bulunan yeşil alanda bitkiler ve ağaçlar budandı.
20-24.10.2025	Kılıçaslan Cami çevresindeki çöpler iş makinasıyla atıldı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 7

20-24.10.2025	Batı Yerleşke Otobüs Duraklarındaki kuru ağaçlar kesildi.
20-24.10.2025	Deprem Araştırma Merkezine iş makinası gönderildi.
20-24.10.2025	Hastane çevresindeki molozlar iş makinası ile atıldı
20-24.10.2025	Rektörlük B Kapısına traktör gönderildi.
20-24.10.2025	Batı Yerleşke Yurt Girişindeki ve Otobüs Duraklarındaki kuru ağaçlar kesildi.
20-24.10.2025	Batı Yerleşke Spor Tesislerinin organik çim atığı atıldı
20-24.10.2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına forklift gönderildi.
20-24.10.2025	Doğu Yerleşke Hastane yolu üzerindeki kuru ağaçlar kesildi.
	ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Metal Atölyesi
20-24.10.2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının önündeki oto parka bariyer çakılması işi devam ediyor. Tıp Fakültesi laboratuvarına tezgâh ve masa yapıldı.
	Marangozhane
20-24.10.2025	
	PVC Atölyesi
20-24.10.2025	

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 7

	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
20-24.10.2025	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo girişi fotoselli kapı arızası giderildi. Eğitim Fakültesi girişi fotoselli kapı arızası giderildi. 100. Yıl Merkezi Derslikler Metaverse Atölyesi girişi otomatik kapı arızası giderildi. 100. Yıl Merkezi Derslikler -1 bodrum kattaki kopan projeksiyon perdesi tamir edilerek yerine takıldı. 100. Yıl Merkezi Derslikler 2. Kattaki derslikte arızalı projeksiyon perde motor kontrol kart arızası giderildi. Telefon santrali güç kaynağı arızası giderildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı depo girişi ve alakart girişi fotoselli kayar kapı arızaları giderildi.
	Sıhhi Tesisat
20-24.10.2025	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E10 blok erkek personel musluk arızası tamir edildi. Park ve Bahçeler binası serada arızalanan hava alma purjörü yenisi ile değiştirildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arşiv odasında su sızdıran kalorifer peteği arızası tamir edildi. Ertokuşbey derslikleri amfi bölümündeki bay ve bayan tuvaletlerde musluk ve bas musluğu arızaları tamir edildi. Yetem Genetik laboratuvarı yanındaki bay ve bayan tuvaletlerdeki yerinden çıkmış olan klozetler sökülüp yeni klozet takılma işlemi yapılmaya başlandı. Tıp Fakültesi Dekanlığı kar makinesi temiz su hattı çekilip, bağlantısı yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı binası gezilip kalorifer havaları alındı. Kütüphane 0. kat kosva vana arızası giderildi. Seramik Atölyesi alt kat klozet su kaçağı giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 blok İnşaat Mühendisliği 3. kat hoca odası kalorifer vana arızası giderildi. 15 Temmuz camii kırılmış olan boyler bağlantı borusu değiştirildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü üst kat kalorifer termostatık vana arızası giderildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binası tüm odalar gezilip kalorifer havaları alındı. Kütüphane musluk tamiraty yapıldı ve sıvı sabunluk takıldı. Hukuk Fakültesi musluk arızası tamir edildi. 1 nolu lojman kalorifer kollektör arızası tamir edildi. Yetem B blok 2. Kat gömme rezervuar normal klozete çevrildi. Personel Daire Başkanlığı petek havaları alındı. Rektörlük bay wc lavabo sökümü yapıldı. Doğu Merkezi Derslikler amfi 4 bölgesinde bayan wc gider boruları tamiraty yapıldı. Rektörlük İç Denetim birimi odasında kalorifer peteği havası alındı ve diğer odalar gezilerek kontrol edildi.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 7

İletişim Fakültesi kalorifer havaları alındı ısınma sağlandı.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi personel wc klozet iç takımı ve bas musluğu arızaları tamir edildi.
Kariyer Merkezi kalorifer su kaçakları giderildi.
Kütüphane sıfır kat bayan wc su kaçağı arızası tamir edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Z-20 nolu odanın petek arızası tamir edildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 141 nolu odada kosva vana arızası tamir edildi.
Kütüphane sıfır kat kosa vana arızası giderildi.
Dış Hekimliği Fakültesi binasındaki Sağlık Bilimleri Enstitüsü yangın dolabı su kaçağı giderildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 153 numaralı oda kosa vana arızası giderildi.
Dış Hekimliği Fakültesi sıfır kat bayan öğrenci wc taharet musluğu arızası giderildi.
Tenis kort boru patlağı giderildi.
Doğu galeriler gezilip, kaçak kontrolü yapıldı.
İlahiyat Fakültesi kalorifer arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi bodrum kat laboratuvar batarya arızası giderildi.

Elektrik İşleri

20-24.10.2025

Fen Bilimleri Enstitüsü elektrik arızası giderildi.
100. Yıl derslikleri 3. kat K11, K12 ve K23 numaralı sınıflar dizüstü bilgisayarlar için elektrik prizleri ilave edildi.
Merkezi Derslikler santral odası elektrik tesisatı kontrol edildi.
Kütüphane 0. kat ve erkek bayan lavaboları aydınlatma arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi sekreter odası klima bağlantısı yapıldı.
Ulaştırma Laboratuvarı elektrik priz hattı ilave edildi.
Metal Atölyesi elektrik arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi K-9 Numaralı sınıf tesisat kontrol edildi.
Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü arızalı prizler değiştirildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı makam odası, çay ocağı ve bodrum kat personel ofisleri arızalı aydınlatmalar değiştirildi.
Bilgelik Yolu bahçe aydınlatmalar saat 23:00 kapanmak üzere röle ayarı yapıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü K1-9 ve K1-12 numaralı yeni bölünen ofislerin elektrik tesisatı montajı tamamlandı.
Batı Yerleşke lojmanlar tarafı sokak aydınlatma arızası giderildi.
Müzik Bölümü bayan lavabo aydınlatma arızası giderildi.
Batı Yerleşke Kadın Sorunlarını AUM. sokak aydınlatma arızası giderildi.

Telefon

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	6 / 7

20-24.10.2025	Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 16.10.2025 tarihli yazısının gereği yapıldı. Merkezi Derslikler Alcatel telefon santralinin Redresör arızası giderildi. Ertokuşbey dersliklerinde kullanılan Alcatel telefonun arızası giderildi (3466). İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 20.10.2025 tarihli yazısının gereği yapıldı. Merkezi Derslikler Alcatel telefon santral arızası giderildi. Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılan Alcatel telefon arızası giderildi (3455). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılan Karel IP telefon arızası giderildi (0401). Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılan Alcatel analog telefonun arızası giderildi (4373). Mimarlık Fakültesinde kullanılan Karel IP telefonun arızası giderildi (1992). Eğitim Fakültesi Alcatel telefon santralinin INTOF kart arızası giderildi. Eğitim Fakültesi Alcatel santral sisteminden çalışan analog telefonların arızası giderilerek, kullanıma açıldı (4508, 4584).
	Boya İşleri
20-24.10.2025	Güzel Sanatlar Fakültesi batı yerleşkesi Heykel Atölyesi binasının dış duvarının boyanması tamamlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2 (iki) oda ve 1 (bir) kapı boyama işleri yapıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında boya tadilat işleri tamamlandı. Kreş ve Anaokulu binasında iki atölye ve bir sınıfın boyanması tamamlandı. Güzel Sanatlar Fakültesi binasında resim atölyesinin boyanması devam etmektedir.
	Kablolama İnternet
20-24.10.2025	Sağlık Bilimleri Fakültesi bodrum kat wifi kurulumu için cad 6 kablo montajı yapıldı.
	Klima
20-24.10.2025	Tıp Fakültesi Dekanlığı maaş birimindeki klima arızası giderildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı havalandırma sistemi sıcak mod aktif edildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları laboratuvarında bulunan klimanın iç ünite ilağı su ile yıkandı. SKS Dairesi Başkanlığı Arçelik klimaya 600 gram R410A gaz ilavesi yapıldı ve kopuk kablolar onarıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personel biriminde 9000 BTU Fuji marka klima sökülerek, yerine 24000 BTU Mitsubishi Elektrik klima montajı yapılmıştır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı sökülen 9000 BTU Fuji klima Baş Denetçi odasına montajı yapıldı. HÜDAL soğutma grubu sıcak-soğuk sensörleri ve UVR rölesi yetkili firma tarafından değiştirildi.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	7 / 7

	İnşaat İşleri
20-24.10.2025	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında tesisat arızası için tuvaletlerde kırılan fayansların tamirâtı devam ediyor. Batı Yerleşke Deprem Araştırma Merkezi önündeki yol kenarına çöp bidonu için cep yapım işleri tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda duvarlarda yerinden sökülen mermerlerin tamirâtı tamamlandı. Eğitim Fakültesi ile Yaşam AVM arasındaki yol kenarındaki bordürlerin tamirâtı devam ediyor.

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı