

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(21 Ağustos- 25 Ağustos 2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Tıp Fakültesi Dekanlığı giriş düzenlemesi tamamlandı.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personel bina tadilatı çalışmalarına başlandı.

Rektörlük katı tadilatı için mimari etüt yapıldı.

Hastane binaları projeleri kontrol ediliyor.

Fen Edebiyat Fakültesi çöp ev arası kilit taşı için proje çizimi yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü keşif çalışmaları yapıldı.

SDÜ Kreş ölçü alımı çalışmaları yapıldı.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Tankerlerle sulama işleri devam ediyor.

Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçme ve yabancı ot temizliği yapıldı.

Doğu Yerleşkede çit bitkileri ve mazıların budaması yapıldı.

Doğu Yerleşkede güllerde solmuş çiçeklerin budaması devam ediyor.

Doğu Yerleşkesi Hukuk Fakültesi çevresinde çim biçimi yapıldı.

Doğu Yerleşkesi İİBF çevresi gül çapası yapıldı.

Batı Yerleşkesi Rektörlük çevresi gül çapası ve ot temizliği yapıldı.

Batı Yerleşkesi Kreş çevresi mazi biçimi yapıldı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Dış Hekimliği Fakültesi hasta girişi kayar kapı arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler alt girişi otomatik katlanır kapı arızası giderildi.
Talep üzerine 13 adet kart okuyucu arıza teşhis ve tespiti yapıldı.
Radyo TV Merkezi girişi kayar kapı arızaları giderildi.
Hafta sonu yapılacak sınav için talep edilen turnikelere sürekli geçiş izni verildi.

Sıhhi Tesisat

Doğu Yerleşkesi galeri içinde patlayan içme suyu hattı tamirati yapıldı.
Eğitim Fakültesi dekanlık katındaki taharet musluğu arızası tamir edildi.
Afet Binası su patlağı giderildi.
Onkoloji Binası önü yeşil alan sulama patlağı giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi altındaki galeri küresel vana arızası giderildi.
Batı Yerleşkesi kazan dairesi patlak boru tamiri yapıldı.
Merkezi Derslikler ve Fen Edebiyat Fakültesi etrafı çim sulama fiskiye ayarları yapıldı.
Kütüphane bay WC sıvı sabunluk takıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi su arıtma tankındaki şamandıra arızası tamir edildi.
Seramik Atölyesi çay ocağındaki arızalı lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri içerisindeki yeşil alanda fiskiye kontrolü yapıldı.
Galeri içerisinde sulama suyu hattına içme suyundan ek bağlantı yapıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO sıhhi tesisat işleri yapıldı.
Doğu Yerleşkesi galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.

Metal Atölyesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo için masa imalatı yapıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi etrafı yeşil tel örgü tamirati yapıldı.
Park ve Bahçeler Birimi çim makinesi kaynak işleri yapıldı.
Park ve Bahçeler Birimi kepçe kaynak işleri yapıldı.
Yalvaç Arkeoloji Bölümü kaynak işleri yapıldı.

Marangozhane

Batı Yerleşkesi Merkezi Depo tezgâh altı dolap imalatı yapıldı.
Kadın Doğum Hastanesi Ek Bina kapı bakımları yapıldı.
Eczacılık Fakültesi soyunma dolabı imalatı yapıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO Arkeoloji Bölümü banko üstü dolabı imalatı tamamlandı, yerine montaj edildi.

Elektrik İşleri

Kütüphane kağıt kesme makinesi elektrik arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi bahçe sulama sistemi elektrik arızası giderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanı GYS sistemi elektrik arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi elektrik tesisat kontrolü yapıldı.
Kütüphane koridor ve lavaboların lamba bakımı yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koridor kliması için elektrik tesisatı çekildi.
Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü elektrik arızası giderildi.
Rektörlük Binası zemin kat koridor aydınlatma lamba bakımı yapıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhi Tesisat Birimi lamba değişimi yapıldı.

Telefon

Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi hastanesinde kullanılmakta olan 8702 ve 3334 numaralı Alcatel sistemden çalışan telefonların sorunu giderilerek kullanıma sunuldu, 8703 numaralı telefon normal çalışmaktadır.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde kullanılmakta olan 1257 numaralı IP telefonun kontrolü yapıldı, telefon normal çalışmaktadır.
Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmakta olan 4078 - 4263 - 4077 - 4115 - 4253 - 4270 numaralı Alcatel sisteme bağlı telefonların sorunu İntof kaynaklı olduğu tespit edildi, bakım sözleşmesi yapılan firmayla irtibata geçilerek karşılıklı çalışmayla sorun giderildi, telefonlar kullanıma sunuldu.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde daha önce kendilerine verilen 8034 numaralı IP telefon devreye alınıp kullanıma sunuldu.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan 1906 - 1736 - 1888 numaralı IP telefonların sorunları giderilerek, kullanıma sunuldu.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde daha önce kendilerine verilen 8035 numaralı IP telefon devreye alınıp kullanıma sunuldu.
Rektörlük katında kullanılan 1038 numaralı IP telefon Özel Kalem isteği üzerine YETEM'e takıldı. YETEM'deki 1903 numaralı (Hidayet Yıldız) IP Telefon Rektörlük katı K2-10 nolu odaya takıldı.

Boya İşleri

Dış Hekimliği Fakültesi engelli otoparkının yol çizgilerinin boyanması yapıldı.
Mimarlık Fakültesi dekan, dekan yardımcılarının ve personel giriş koridorlarının tamirat ve boya işleri tamamlandı.
İlahiyat Fakültesi amfilerin boya işleri devam ediyor.

PVC Atölyesi

Mühendislik Fakültesi PVC kapı tamirati yapıldı.

Kablolama İnternet

Klima

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ ve Sistem Birimi 13 nolu odada arızalı olan klimanın iç ünite kart değişimi ve kapasitör değişimi yapılarak arıza giderildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümüne klima montajı yapıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Ek Bina elektrik kumanda odası klima tahliyesi değişikliği yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniği arızalı olan klimaya 900 gram R22 gaz takviyesi yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Başhekimlikteki klimaya 10 metre tahliye hortumu ilave edildi.

İnşaat İşleri