



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21-25.10.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
21-25.10.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
21-25.10.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
21-25.10.2024	Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor.
21-25.10.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor.
21-25.10.2024	Doğu Yerleşkesi Yemekhane Binası İkmal İş mimari proje revizyonları yapılıyor.
21-25.10.2024	Hastane çevresi ve Spor Tesisi etrafı çevre düzenleme iş sonu projeleri yapılıyor.
21-25.10.2024	Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü Laboratuvar proje çalışmalarına başlandı.
21-25.10.2024	Keçiborlu Sivil Havacılık YO. Müze yapım işinin ihale öncesi hazırlıkları devam ediyor.
21-25.10.2024	Hastane 1. Kat tadilatı işi mimari proje çalışmaları devam ediyor.
21-25.10.2024	Eğirdir SHMYO Wc tadilatı proje çalışmaları tamamlandı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ ENGELSİZ DIŞ HASTANESİ ÇATI YAPIMI İŞİ

21-25.10.2024

Terasta bulunan hijyenik klima santraline ait emiş ve üfleme havalandırma kanalının demontaj işlemlerine başlandı. Havalandırma kanallarının demontajı yapıldıktan sonra üstte bulunan sac kaplamalar ve izolasyonların sökümü yapıldı. Demontaj işlemleri tamamlandıktan sonra emiş ve üfleme havalandırma kanallarının montajı yapıldı. Havalandırma kanalının montaj işlemleri tamamlandıktan sonra hijyenik klima santrallerinin kanal bağlantıları yapılarak, cihaz çalışır şekilde teslim alındı. Çatı oluklarının oluşturulması için parapet iç bölgesinde kanal kazıları devam ediyor. İnşaat alanı için yer hazırlıkları yapılıyor.

SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ

21-25.10.2024

Duvar imalatları devam ediyor.
Çelik temel 1. Ve 2. Kısım demir imalatları tamamlandı, beton dökümü yapıldı.
Hangar demir kalıp çalışmaları devam ediyor.
Çelik makas imalatları devam ediyor.
Bodrum kat sıva imalatlarına başlandı.
1. kat gazbeton duvar örümü devam ediyor.
Hangar Binası temel topraklama galvaniz şerit çekimi tamamlandı.

SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ

21-25.10.2024

Radyoterapi otopark Ek Polikliniğine giden yolda yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Hastane kantin önü orta refüj yol düzenleme çalışması devam ediyor.
Radyoterapi otopark hastane otobüs durağından aşağıya giden yolda yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Hastane arkası çevre düzenlemesi, yağmur suyu drenaj kanalı hazırlıkları yapılıyor.

PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21-25.10.2024

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

21-25.10.2024

Hastaneye iş makineleri gönderildi.

21-25.10.2024

Fen-Edebiyat Fakültesi önündeki molozlar traktörle taşındı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

21-25.10.2024	Polis Noktasına iş makinesi gönderildi.
21-25.10.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede yabancı otlar temizlendi.
21-25.10.2024	Hastaneden Metal Atölyesine traktörle malzeme taşındı.
21-25.10.2024	Tankerle trafo merkezi yıkandı.
21-25.10.2024	İktisat Fakültesi etrafı yabancı ot çapası yapıldı.
21-25.10.2024	Ağaç dalları ve çalılar budandı.
21-25.10.2024	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü karşısındaki otoparkın etrafındaki çimler biçildi.
ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Metal Atölyesi	
21-25.10.2024	Doğu Yerleşke bariyer montajı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi korkuluk imalatı tamamlandı. Doğu Yerleşke 3 adet tabela yeri değiştirildi. Tıp Fakültesi arkası bariyer tamirati yapıldı. Hayvan barınağına malzeme taşındı.
Marangozhane	
21-25.10.2024	Konuk evi 5 adet baza demirleri etrafına sunta montajı yapıldı. Eğitim Fakültesi dolap imalatı tamamlandı yerine montajı yapıldı ve kapı tamiratları yapıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü çay ocağı dolap imalatı tamamlandı, yerine montajı yapıldı. Radyo TV Merkezi 3 adet masa montajı ve pano montajı yapıldı. Adalet Meslek Yüksekokulu dolap ve masaların yerleri değiştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi dosya, elbise ve sehpa imalatına başlandı.
PVC Atölyesi	



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

21-25.10.2024	Yetem alçı levha ile oda bölme yapımı tamamlandı. Araştırma ve Uygulama Merkezinde pvc kapı tamiratları yapıldı.
	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
21-25.10.2024	Rektörlük A girişi dış kayar kapı arızası giderildi. Batı Yerleşke Spor Salonu kombi arızaları giderildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü girişi kayar kapı arızası giderildi.
	Sihhi Tesisat
21-25.10.2024	15 Temmuz cami erkek ve bayan tuvaletlerdeki musluk arızaları tamir edildi. Radyo TV Merkezi yeni yapılan odadaki kalorifer peteği söküldü, sihhi tesisat deposuna taşındı. Ertokuş Bey Derslikleri engelli asansör yanı erkek wc musluk arızası tamir edildi. Teknokent eşanjör odasında kombi hattı üzerindeki su sızıntısı tamir edildi. Konukevi iç bahçede biriken yağmur suyunu rögar koyulup bahçe dışına yeni bir boru hattı ile yağmur suyu birikmesi engellendi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi zemin kat koridordaki sökülen kalorifer peteği yerine monte edildi. Tıp Fakültesi temizlik odasındaki su sızıntısı tamir edildi. Eczacılık Fakültesi K1-45 nolu bayan wc lavabo montajı yapıldı. İlahiyat Fakültesi Z-52 musluk arızası, K1-24 erkek wc bas musluğu arızası ve 1. kat erkek wc bas musluğu arızası tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanlık katı kalorifer peteği bağlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaat laboratuvarı arızalı olan lavabo gideri yenisi ile değiştirildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bayan wc taharet musluğu, erkek wc klozet kapağı ve öğrenci laboratuvarında lavabo arızaları tamir edildi. Park ve Bahçeler birimi bayan wc musluk arızası tamir edildi. Kütüphane 0. kattaki arızalı 3 adet kosva vana tamir edildi. Radyo TV Merkezi ısınmayan peteklere bakım yapıldı. Dış Hekimliği Fakültesi sterilizasyon odasında tezgâhların pis su hattı için pimaş boru çekildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi arka bahçede tıkanan rögar hattı tıkanıklığı giderildi. Rektörlük binası Genel Sekreter odasındaki kalorifer su sızdırma arızaları tamir edildi.
	Elektrik İşleri
21-25.10.2024	Kütüphane ödünç verme bölümü 20 adet 4*18 led armatür değişimi yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Etüt Proje bölümü arızalı prizlerin değişimi yapıldı. Batı Yerleşke Spor Bilimleri Fakültesi tenis kortları arası 53 adet arızalı bahçe aydınlatmalarının değişimi yapıldı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

Kütüphane 0. kat 35 adet led ampul ve 2 adet arızalı sensor değişimi yapıldı.
Atatürk Spor Salonu yeni takılan 7 adet arızalı projektör söküldü ve salon orta aydınlatmaları kumandası kontrol odası dışına alındı.
Batı Yerleşke polis kontrol noktasını besleyen yer altı kablosu patladığı için yer altına kazılarak 100 m 5*6 NYK kablo ile elektrik verildi.
Kütüphane giriş kat sağ sol bayan lavaboları arızalı lambalar değiştirildi.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü alt üst kat lavaboları arızalı lambalar değiştirildi.
Radyo TV Merkezi erkek bayan lavaboları arızalı lambalar değiştirildi.
Kurumsal İletişim Merkezi kazan dairesi elektrik arızası giderildi.
Batı Yerleşke 15 Temmuz Meydanı elektrik arızası giderildi.
Güleç Kafe elektrik tesisatı kaçak kontrolü yapıldı.
Enformatik Bölümü Doğu ve Batı Yerleşkelerinde bulunan salonlar için projeksiyon cihazına elektrik besleme hattı montajı yapıldı.
Su Enstitüsü elektrik arızası giderildi.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Yerleşke lojmanlarında bulunan laboratuvarın elektrik arızası giderildi.
Trafo merkezleri kontrol edildi.
Hukuk Fakültesi 109 numaralı amfi arızalı projeksiyon cihazı değiştirildi.
Eğitim Fakültesi yeni bölünen oda elektrik tesisat montajı tamamlandı.
Tüm yerleşke sokak lambaları kontrolü yapıldı.

Telefon

21-25.10.2024 Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Adalet MYO Müdürlüğünde kullanılan 0065 nolu IP telefonun ofis değişikliği yapıldı.
Adalet MYO Müdürlüğünde kullanılan 0064-0068 nolu IP telefonların ofis değişikliği yapıldı.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan 4135 nolu Alcatel analog telefonun karttaki yeri değiştirilerek sorun giderildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri ve SGK & Staj İşlemleri birimlerinde görevli Ayhan ÖZGÜL ve Nurdan SİNAP'ın kullandıkları 4650-4675 nolu IP telefonlarına dış hat çıkış yetkisi (Ş.A.) verildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılan 0403, 0404 nolu IP telefonların sorunu giderildi.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde kullanılan 8276 nolu IP telefonun sorunu giderildi.
Enstitüler binasında bulunan İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığının 3037 nolu Alcatel telefon arızası giderildi.
Enstitüler binasında bulunan çay ocağının 3167 nolu Alcatel telefon arızası giderildi.
Personel Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 1622 nolu IP telefonun sorunu giderildi.

Boya İşleri

21-25.10.2024 Doğu Yerleşke Merkezi Dersliklerde bulunan Radyo TV Merkezi'nde alçı levha ile bölünen kısmın ve odanın ve koridorun alçı işleri ile boya işleri tamamlandı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 blok dekanlık katında alçı levha ile bölünen kısmın alçı işleri ve boya işleri tamamlandı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

	Eğitim Fakültesi binasında alçı levha ile bölünen kısmın alçı ve boya işleri tamamlandı.
	Kablolama İnternet
21-25.10.2024	Doğu - Batı Enformatik Bilgisayar Laboratuvarlarına projeksiyon cihazlarına cad 6 kablo montajı yapıldı. Doğu Yerleşke Sabancı Yurdu karşısında bulunan tuvaletlere kartlı geçiş ve güvenlik kamerasında kullanılmak üzere cad 6 kablo montajı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi sınıflarda bulunan projeksiyon cihazlarının arızalı HDMI kablo değişimi yapıldı.
	Klima
21-25.10.2024	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Doğu Yerleşke Veri Merkezindeki hassas klima iç ve dış ünite temizlik bakımları yapıldı. Kütüphane klima santralinin filtre bakımları yapıldı ve havalandırma sistemi kayışları kontrol edildi.
	İnşaat İşleri
21-25.10.2024	Radyo TV Merkezinde duvar kenarlarında eksik ve kırık olan süpürgeliklerin tamiratları tamamlandı. Konukevinde yağmur suyu gideri için açılan zeminlerin ve kaldırımın beton işleri ile kilit taşı tamiratları tamamlandı. Doğu Yerleşkesinde muhtelif yerlerde yıkılan bordür tamiratları tamamlandı. Eğitim Fakültesi binasında muhtelif yerlerde kırık olan yer karolarının tamirata tamamlandı.

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı