



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
22-26.04.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
22-26.04.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
22-26.04.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
22-26.04.2024	Hastane 1. Kat tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
22-26.04.2024	İletişim Fakültesi amfi derslik dönüşümü tadilat projeleri devam ediyor.
22-26.04.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevresi yaya kaldırımı ve yol düzenleme çalışmaları projeleri devam ediyor.
22-26.04.2024	Kadın Doğum Hastanesi tesisat katı proje çizimleri devam ediyor.
22-26.04.2024	Hastane Başhekimlik önü otopark çalışmaları devam ediyor.
	<b>YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SOĞUTMA GRUBU YAPILMASI İŞİ</b>
22-26.04.2024	Firma işi tamamladığını belirterek Geçici Kabul yapılması için 24.04.2024 tarihinde dilekçe verdi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

**PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

22-26.04.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
22-26.04.2024	Tıp Fakültesi Hastanesi yolunda orta refüje çim döşemesi yapıldı.
22-26.04.2024	Batı Yerleşke Mimarlık Fakültesi karşısına çim döşemesi yapıldı.
22-26.04.2024	Batı Yerleşke Mühendislik Fakültesinde saksılarda bulunan çiçeklerin toprakları değiştirildi
22-26.04.2024	Doğu Yerleşkede lavanta dikimi yapılan alanların çevre temizliği yapıldı.
22-26.04.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçimi yapıldı.
22-26.04.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede güllerin ve kaldırımların yabancı ot temizliği yapıldı.
22-26.04.2024	Doğu Yerleşke Fen Bilimlerinden moloz taşındı.
22-26.04.2024	Kurumsal İletişim Merkezine (KİMER) orman masası verildi.
22-26.04.2024	Batı Yerleşke Spor Sahasına 2 adet demir masa gönderildi.
22-26.04.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede tankerle ağaç ve lavanta sulama işi yapıldı.

**ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Metal Atölyesi**

22-26.04.2024	Üniversite etrafına konulması için bank imalatı tamamlandı ve boyama işleri yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi çöp kovası montajı yapıldı. Doğu Yerleşke rampa montajı yapıldı.
---------------	--



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

	<b>Marangozhane</b>
22-26.04.2024	Park ve Bahçeler Birimi masa sandalye tamiratları devam ediyor. Eczacılık Fakültesi dolap imalatı tamamlandı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü dolap ve masa imalatı tamamlandı. Yabancı Diller Yüksekokulu dolap kilidi değişimi yapıldı. Üniversite etrafına 10 adet bank montajına başlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi tavan tamirati yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>
22-26.04.2024	Mühendislik Fakültesi PVC doğrama montajı tamamlandı. Mühendislik Fakültesi PVC kapı tamirati yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı PVC pencere tamirati yapıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
22-26.04.2024	Radyo ve TV Merkezi Bölümüne ait verici istasyon trafo arızası giderildi.
	<b>Sihhi Tesisat</b>
22-26.04.2024	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi klozet kapağı, klozet iç takımı ve bas musluğu arızası tamir edildi. Yetem C Blok 1. kat ve zemin kat bayan tuvaletlerdeki gömme rezervuar arızaları tamir edildi. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü vana arızası tamir edildi. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğünde bulunan tuvaletlerdeki tıkanıklık kılavuz salınarak giderildi. Bozanönü su kuyuları pompaları üzerindeki arızalı akış metre söküldü, yerine geçici olarak kör tapa atıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri E-9 Bloğu zemin kat bayan WC lavabo pis su gider hattı tamir edildi. Kütüphane sıfır kat erkek WC klozet arızası tamir edildi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bayan wc klozet arızası ve bas musluğu arızası tamir edildi. Kütüphane giriş kat bayan WC klozet arızası tamir edildi. Rektörlük Genel Sekreterlik erkek wc pisuvar arızası tamir edildi. 15 Temmuz Camii erkek WC bas musluğu ve abdest alma yerinde musluk arızaları tamir edildi. Bozanönü su kuyuları içindeki yenisi alınan akış metreler yerine takıldı. Kütüphane giriş kat erkek WC bas musluğu arızası tamir edildi.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-8 Bloğu erkek ve bayan WC klozet ve musluk arızaları tamir edildi.  
Eğitim Fakültesi 1. kat bayan WC musluk arızası tamir edildi.  
Yetem ve Mediko Binası etrafındaki çim sulamalar açıldı, fiskiye arızaları tamir edildi.  
Doğu Yerleşke galeriler gezilerek su kaçağı kontrolü yapıldı.

### Elektrik İşleri

22-26.04.2024

Batı Yerleşke 100. Yıl Merkezi Derslikler öğrenci yemekhanesi girişi elektrik arızası giderildi.  
Batı Yerleşkesi Spor Tesisleri yeni açılan kantin elektrik hattının ayrılması ve ön ödemeli elektrik sayacı montajı yapıldı.  
Kütüphane sesli salon elektrik arızası giderildi.  
Tıp Fakültesi Hastanesi arkası çam kafe elektrik arızası giderildi.  
Mimarlık Fakültesi personel lavabosu sensörlü lamba değişimi yapıldı.  
Kütüphane orta kat lamba bakımı yapıldı.  
Batı Spor Tesisleri çim saha sulama havuzu elektrik arızası giderildi.  
Batı ve Doğu Yerleşkeleri güvenlik kulübeleri lamba değişimi yapıldı.  
Batı Yerleşkesi teleskop yapım atölyesi yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.  
Kütüphane tüm erkek ve bayan lavaboları lamba bakımı yapıldı.  
Yabancı Diller Yüksekokulu elektrik arızası giderildi.  
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Z 247 - Z 07 - Z 08 – Z 13 – Z 46 nolu odalar ve sınıflarda lamba bakımı yapıldı.  
Doğu ve Batı Yerleşkesi muhtelif yerlerde ve Tıp Fakültesi Hastanesi içine yeni konulan çay kahve otomatları için 17 adet ön ödemeli elektronik elektrik sayaç montajı yapıldı.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 lavabo için elektrik hattı çekildi.  
Bozanönü su deposu elektrik tesisatı kontrolü yapıldı.

### Telefon

22-26.04.2024

Eğirdir SHMYO kullanılmak üzere 2 adet IP telefon kurulumu yapıldı (8578-8600).  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kullanılmak üzere 1 adet Alcatel analog numara verilip, kullanıma açıldı. (4374).  
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.  
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.  
Kalite Güvence Ofisinde kullanılmak üzere 1 adet Alcatel dijital numara verilip, kullanıma açıldı (8037).  
Kreşte kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (1693).  
Teknokentde kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (8405).  
Eczacılık Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (0179).  
Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Diyabet odasının IP telefonu dış hat aramalara açıldı.  
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel dijital telefonun arızası giderildi (1857).



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	<b>Boya İşleri</b>
22-26.04.2024	Ertokuş Bey Dersliklerinde alçı levha ile bölünen temizlik şefi, güvenlik şefi ve temizlik elemanlarının odasının alçı işleri ve boya işleri devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi binasında 4 adet ofisin boya işleri devam ediyor.
	<b>Kablolama İnternet</b>
22-26.04.2024	Doğu Yerleşke Fen Bilimleri Enstitüsü çay ocağına data priz, kablo kanalı ve Cad-6 kablo montajı yapıldı.
	<b>Klima</b>
22-26.04.2024	Dış Hekimliği Fakültesi Amfi 1, Amfi 2, Amfi 3, Amfi 4 ve çatı katında bulunan havalandırma sistemi kayışları kontrol edildi, kopuk kayışlar değiştirildi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı klima santralindeki havalandırma sistemi kayışları kontrol edildi, kopuk kayışlar değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 giriş kısmında Rektörlük B blok kapı girişine bakan klimanın dış üniteye klima ayak montajı yapıldı. Kreş ve Anaokulu gıda deposunda arızalanan klimanın arızası girildi.
	<b>İnşaat İşleri</b>
22-26.04.2024	Batı Yerleşke Dış İlişkiler Koordinatörlüğü binası karşısındaki otoparkta çöp konteynır konması için iç cep yapımı tamamlandı. Batı Yerleşke Dış İlişkiler Koordinatörlüğü binası civarında bordür tamirati yapıldı.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı