



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 1 / 6 |

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

| TARİH | YAPILAN İŞLER |
|---------------|--|
| | ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 23-27.09.2024 | Meksis güncellemeleri devam ediyor. |
| 23-27.09.2024 | Genel altyapı ölçümleri devam ediyor. |
| 23-27.09.2024 | Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor. |
| 23-27.09.2024 | Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor. |
| 23-27.09.2024 | Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor. |
| 23-27.09.2024 | Doğu Yerleşke Kapalı Spor Salonu tadilat projeleri tamamlandı. |
| 23-27.09.2024 | Spor Tesisi binalarının ve açık alanlarının bakım onarım projeleri tamamlandı. |
| 23-27.09.2024 | Batı Yerleşke Tenis Kortları ihale projeleri hazırlanıyor. |
| 23-27.09.2024 | Keçiborlu Sivil Havacılık YO. Müze yapım işinin ihale öncesi hazırlıkları yapılıyor. |
| 23-27.09.2024 | Hastane 1. Kat tadilatı işi mimari proje çalışmaları yapılıyor. |
| | |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 2 / 6 |

YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ

23-27.09.2024 İlave edilen yeni cihazların montajı tamamlandı.
Santrallerin devreye alım çalışmaları tamamlandı.
Yüklenici firma 24.09.2024 tarihinde Geçici kabul yapılması için dilekçe verdi.

SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ

23-27.09.2024 2. Kat kolon demir montajı devam ediyor.
2. Kat kalıp imalatları devam ediyor.
2. Kat kolon beton dökümü tamamlandı.
Temel topraklama bakır şerit çekimi tamamlandı.

SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ

23-27.09.2024 Batı Spor Bilimleri Fakültesi çevresinde kilit parke, bordür ve otopark düzenleme çalışmaları devam ediyor.
İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi yolu, yüzme havuzu karşısı yaya kaldırım çalışmaları devam ediyor.

PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23-27.09.2024 Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

23-27.09.2024 Tankerle sulama işleri devam ediyor.

23-27.09.2024 Doğu Yerleşkede çim biçimi devam ediyor.

23-27.09.2024 Doğu Yerleşkede çit bitkileri, çalılar ve mazıların budanma işleri devam ediyor.

23-27.09.2024 Doğu ve Batı Yerleşkede kuru ağaçları kesme işleri devam ediyor.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 3 / 6 |

ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Metal Atölyesi

23-27.09.2024

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü 3 Adet masa teslim edildi.
Teknokent A Blok 1 adet masa teslim edildi.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışma masalarının imalatı yapıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi mahkûm odası kapı eşiği kesildi.
Park ve Bahçeler birimi çim biçme makinesi tamirata yapıldı.
Hayvan barınağı kapı imalatı yapıldı.

Marangozhane

23-27.09.2024

Sağlık Bilimleri Fakültesi dolap montajları yapıldı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dolap imalatına başlandı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kimya bölümü laboratuvar dolap montajı yapıldı.
Yüzme Havuzu 1 adet kapı montajı yapıldı.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı masa montajı yapıldı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü güvenlik kulübesi kilit değişimi yapıldı.
Hukuk Fakültesi dolap menteşesi tamiratları yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu kapı tamirata yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi kapı tamirata yapıldı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3 adet dolap imalatı yapıldı.

PVC Atölyesi

23-27.09.2024

Rektörlük pvc sineklik tamirata yapıldı.
Batı Yerleşke yemekhane alçı levha tamirata yapıldı.
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu pencere tamirata yapıldı.
Rektörlük ayna montajı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi cam montajı yapıldı.
Eczacılık Fakültesi kapı tamiratları yapıldı.

BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Otomasyon



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 4 / 6 |

| | |
|---------------|---|
| 23-27.09.2024 | Kültür Merkezi soğutma grubu fan ve sistem arızası giderildi, tekrar programlanarak devreye alındı. |
| | Sihhi Tesisat |
| 23-27.09.2024 | <p>İletişim Fakültesi erkek ve bayan tuvaletlerdeki bas musluk arızaları tamir edildi. Eğitim Fakültesi çatı altında kalan wc doğal havalandırma pimaşları çatı üzerine çıkartıldı. Kütüphane erkek wc musluk arızası tamir edildi. Kreş ve Anaokulu mutfaktaki ve tuvaletlerdeki batarya arızaları tamir edildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümü kalorifer su kaçağı tamir edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi karşısındaki toprak altında kalan yağmur rögarı beton bilezik ilave edilerek toprak yüzeyine çıkartıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi zemin kat bayan wc bas musluğu arızası tamir edildi. Doğu Yerleşkesi Merkezi Dersliklere yeni yapılan iki tane güvenlik odasına kalorifer hattı çekildi, petekler monte edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Biyoloji bölümü musluk arızası tamir edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı erkek wc musluk tamiraty yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi zemin kat erkek öğrenci klozet arızası tamir edildi. Teknokent ek bina pis su gideri rögar içine pompa bağlantısı yapıldı. Park ve Bahçeler biriminin önündeki tankerlere su doldurmak için yapılan su hattı patlağı tamir edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-9 bloğu 1. ve 2. kat erkek personel lavabolardaki batarya arızaları tamir edildi. Kanada evindeki tesisat patlakları tamir edildi, kombi altındaki arızalı vana yenisi ile değiştirildi. Yüzme havuzu ısıtma kazanına gelen doğal gaz boruları söküldü tekrar gaz kaçağı engellendi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kimya bölümü laboratuvarlardaki musluk arızaları tamir edildi.</p> |
| | Elektrik İşleri |
| 23-27.09.2024 | <p>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek lavabo aydınlatma arızası giderildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı havalandırma motorları için 4*10 ve 4*6 elektrik kablosu ve pano montajı yapıldı. Lütfi Çakmakçı Kongre Merkezi soğutma motorları kablo bağlantısı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personel odaları arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı. Mimarlık Fakültesi Dekan odası elektrik arızası giderildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü binası önü sokak aydınlatma arızası giderildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dış aydınlatma tesisat kontrol edildi Sağlık Bilimleri Fakültesi personel odaları ve asma tavan bulunan sınıflarda arızalı lambaların değişimi yapıldı. Doğu Yerleşke Merkezi Derslikler tüm koridorlar ve erkek bayan lavaboları arızalı aydınlatmaların değişimi yapıldı. Bozanönü su terfi merkezi elektrik kabloları kontrol edildi. Doğu Yerleşke yüzme havuzu karşısı sokak lambası değiştirildi.</p> |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 5 / 6 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>Park ve Bahçeler birimi önü sokak lambası değiştirildi. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler arası sokak lambası değiştirildi. Hukuk Fakültesi zemin kat pano odası elektrik arızası giderildi. Kurumsal İletişim Merkezi bodrum kat elektrik arızası giderildi. Teleskop Atölyesi aydınlatma arızası giderildi.</p> |
| | Telefon |
| 23-27.09.2024 | <p>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel dijital sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0595). Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik servisinde çalışan IP telefonların sistemsel arızaları giderildi (1128-1130-1131-8242-8436). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel dijital sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0560). İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Alcatel analog sistemden bir adet numara tahsis edilerek, kullanıma açıldı (8014). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmakta olan (0458-0602) nolu telefonların sorunu giderildi, (0680) nolu telefonun ofis değişikliği yapıldı (0680). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Başkanlığı'nın (0145) nolu IP telefonu dış aramalara (ŞA) açıldı.</p> |
| | Boya İşleri |
| 23-27.09.2024 | <p>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında bodrum katta bulunan elektrik trafo odasının boyama işi tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 blok K2-9 nolu odanın boyama işi tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-11 bloğu K1 - 10 nolu odanın boyama işi tamamlandı. Tıp Fakültesi Dekanlık binasında Döner Sermaye Müdür odasının boyama işi tamamlandı.</p> |
| | Kablolama İnternet |
| 23-27.09.2024 | <p>Yabancı Diller Yüksekokulu A209 numaralı sınıfa projeksiyon cihazı için kablo kanal montajı yapıldı. Eğitim Fakültesi koridorlara wifi kurulumu için kablo kanal ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-1 bloğu giriş kat ve 1. kat koridorlara wifi kurulumu için kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-9 bloğu giriş kat ve 1. kat koridorlara wifi kurulumu için kablo kanal ve cad 6 kablo montajı yapıldı. Kütüphane bodrum kat ve giriş kat data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü K1-162 (217) numaralı odaya iki ayrı noktaya data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı.</p> |
| | Klima |
| 23-27.09.2024 | <p>Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Müdür Yardımcısı odasında Fujitsu / Siemens markalı klimaya 1 adet universal akıllı kumanda klima ile entegre edilerek teslim edildi. Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi'nde bulunan arızalı olan soğutma grubunun temizlik bakımları yapılarak, soğutma grubu aktif hale getirildi.</p> |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 6 / 6 |

| | |
|---------------|---|
| | Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde arızalı olan fancoiller kontrol edildi, toplam 44 adet fancoilin filtre temizliği yapıldı (1 tane fancoil motor arıza tespiti yapıldı yerinden sökülerek tamire gönderildi, 1 adet arızalı oda termostatu değiştirildi, 2 adet yanlış bağlantı düzeltildi, 2 adet havalandırma borusu düzeltildi). Ulaştırma birimine Vestel marka 12000 BTU klima montajı yapıldı (arızalı olan kompresör siparişi verildi). |
| | İnşaat İşleri |
| 23-27.09.2024 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının arkasında bulunan engelli girişi kapısının alt mermer döşenmesi ve duvar tamirata tamamlandı. Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi'nde duvarda yıkılan fayansların ve dış zeminde kırılan andezit taşlarının tamiratları tamamlandı. Batı Yerleşke 100. Yıl Merkezi Derslikler önü ve çevresinde bina dışı sıva tamiratları tamamlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 bloğunda erkek tuvaletinin zemin fayans aralarının derzlenme işleri tamamlandı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasında tuvaletteki arızalı çeşme değişmesi için çevresinin kırılan fayanslarının tamirata tamamlandı. |

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı