

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(24.07.2023-28.07.2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Meksis güncellemeleri devam ediyor.

Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.

Yemekhane İkmal İnşaatı revize proje çalışmaları devam ediyor.

Hastane 1. ve 2. kat tadilat proje çalışmaları devam ediyor.

Keçiörlü Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar ve Atölye Binası Yapım işi proje çalışmaları devam ediyor.

Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Çatı Yapılması İşi proje çalışmaları devam ediyor.

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.

Batı Yerleşkede yabancı ot çapası yapıldı.

Batı Yerleşkede çim biçme işlerine devam edildi.

Batı Yerleşkede bulunan çit bitkileri ile mazıların, budama işlerine devam edildi.

Batı Yerleşkede bulunan güllerde, solmuş çiçeklerin budama işlerine devam edildi.

Tankerle sulama işlerine devam edildi.

Hastane etrafında çim biçme işlerine ve yabancı ot temizliğine devam edildi.

Hastane etrafında çit bitkileri, çalı ve mazıların, güllerde solmuş çiçeklerin budanması işlerine devam edildi.

Teknokent bahçesinde çim biçimi yapıldı.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bariyer ve Turnike Sistemleri

Hafta sonu yapılan sınav için sürekli geçişe izin verilen turnikeler kontrollü geçiş sistemine alındı. YETEM'e ait İKLİMSA marka klima iç ünite kontrol kart arızası giderilerek, montajı yapıldı. Gün içerisinde oluşan turnike ve bariyer arızalarına müdahale edilerek arızaları giderildi.

Sıhhi Tesisat

Mühendislik Fakültesi E-7 Bloğu erkek öğrenci WC tıkanıklığı giderildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri çim sulama fiskiye kontrolü yapıldı.
Batı Yerleşkesi çim saha sulaması pompaları su kaçağı giderildi.
Doğu ve Batı galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.
Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü bayan WC arızalı batarya çelik flex yenisi ile değiştirildi.
Tıp Fakültesi arızalı lavabo sifonları yenisi ile değiştirildi.
Diş Hekimliği Fakültesi transfüzyon merkezine lavabo takıldı, pis su ve temiz su hattı çekildi.
Tenis kortlarını besleyen patlayan içme suyu hattı kepçeyle kazdırılarak boru tamiri yapıldı.

<p>Rektörlük BAP Merkezi erkek ve bayan tuvaletlerine sabunluk takıldı. Atatürk Spor Salonu klozet arızaları tamir edildi. Fen Edebiyat Fakültesi WC tıkanıklığı giderildi. Doğu ve Batı Yerleşkeleri çim alan fiskiye kontrolü yapıldı. Teknokent Koordinatörlüğündeki musluk arızası tamir edildi. Teknokent Koordinatörlüğü etrafındaki çim alanda bulunan arızalı sulama suyu hattı tamir edildi.</p>
Metal Atölyesi
<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı odaya kaide yapıldı. Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü kaynak işlemleri yapıldı. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği yanında rögar kapağı montajı yapıldı. Park ve Bahçeler Birimi çim makinesi kaynak işlemleri yapıldı.</p>
Marangozhane
<p>Mühendislik Fakültesi kapı kilidi değişimi yapıldı. Doğu Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu masa ayak tamiratları yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı masa montajı yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı dolap tamiratları yapıldı.</p>
Elektrik İşleri
<p>Bozanönü su deposu elektrik arızası giderildi. Genel Sekreterlik lavabo aydınlatma arızası giderildi. Rektörlük binası B kapısı elektrik arızası giderildi. Kreş ve Anaokulu priz arızaları giderildi. Eczacılık Fakültesi Z kat elektrik panosu sigorta değişimi yapıldı. Doğu ve Batı Yerleşkeleri trafo binaları kontrol edildi. Teknokent yolu sokak aydınlatma arızaları giderildi. Radyo TV Merkezi elektrik arızası giderildi. Mühendislik Fakültesi E-14 Blok Jeotermal laboratuvarı elektrik arızası giderildi. Batı Yerleşkesi teleskop gözlemevi elektrik arızası giderildi.</p>
Telefon
<p>Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 4803 numaralı IP telefonun sistemsel sorunu giderildi, kullanıma açıldı. Çevre Mühendisliği bölümünde kullanılmakta olan 1755 numaralı (Alcatel analog) telefon arızası, Rektörlük santralden karttaki yeri değiştirilerek sorun giderildi, kullanıma açıldı. İlahiyat Fakültesi tarafından bildirilen arıza Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirildi, sorunun çözüleceği bilgisi verildi. Mühendislik Fakültesinde kullanılmakta olan 1777 - 1705 numaralı IP telefonların RJ 45 bağlantı soketi kaynaklı arızaları giderildi, kullanıma sunuldu.</p>
Boya İşleri
<p>Mühendislik Fakültesi binasında Öğrenci İşleri Birimine ait 3 adet çalışma ofisinin duvar tamiratları ve boya badana işleri tamamlandı. Tıp Fakültesi Dekanlık binasında çatı akmasından dolayı bazı odaların tavan ve duvarlarının deforme olması neticesinde tamirat ve boya işleri tamamlandı. Kütüphane Daire Başkanlığı binasında 2 adet çalışma ofisinin duvar ve tavan tamiratları yapılarak boya işleri devam etmektedir.</p>
PVC Atölyesi
<p>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi PVC doğrama imalatı tamamlandı. Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.</p>
Kablolama İnternet
<p>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı K1-12 nolu odaya Cad-6 kablo ve data priz montajı yapıldı.</p>
Klima
<p>Rektörlük Özel Kalem Biriminde K2-18 nolu odada bulunan Artel marka klimaya 2 bar R22 klima gaz takviyesi yapıldı.</p>

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uygulamalı Temel Bilimler birimi GC-MS biriminde bulunan 24000 BTU İklimsa Sigma salon tipi klimanın iç ve dış ünite kartları tamir edilerek yerine takıldı. Kompresör arızası nedeniyle klima aktif hale getirilemedi. 25.07.2023 tarihli tutanak ile tanzim altına alındı. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Ana kumanda odasında arızalı olan klimaya 2 bar R410 gaz takviyesi yapıldı, filtre temizliği yapıldı ve klima kumanda reset atılarak arıza düzeltildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst katında bulunan 31 nolu odada arızalı olan Arçelik marka klimaya R22 klima gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan 6 tane klimanın iç ünite temizlikleri yapıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Planlama ve Dokümantasyon Şubesinde kompresörü arızalı olan klimanın kompresör değişimi yetkili firma tarafından yapılarak 650 gram R22 gaz takviyesi yapıldı, 30UF kapasitör değişimi yapılarak arıza giderildi.

İnşaat İşleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında zemin katta 7 adet odanın kapı önü mermer eşikleri takılarak iş tamamlandı. Mühendislik Fakültesi E-16 Blok arkasında yıkılan rögarın tamirati yapılarak kapak monte etme işi tamamlandı.