



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 5

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**

<b>TARİH</b>	<b>YAPILAN İŞLER</b>
	<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
25-29.03.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
25-29.03.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
25-29.03.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
25-29.03.2024	Hastane 1. Kat tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor.
25-29.03.2024	İletişim Fakültesi amfi derslik dönüşümü tadilat projeleri devam ediyor.
25-29.03.2024	Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevresi yaya kaldırımı ve yol düzenleme çalışmaları yapılması işi projeleri devam ediyor.
25-29.03.2024	Doğu Merkezi Derslikler WC tadilat projeleri devam ediyor.
	<b>PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
25-29.03.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
25-29.03.2024	Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde gül çapalama ve yabancı ot temizliği yapıldı.
25-29.03.2024	Batı Yerleşke Mimarlık Fakültesi çevresinde ağaçlar budandı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 5

25-29.03.2024	Doğu Yerleşke Teknokente traktörle malzeme gönderildi.
25-29.03.2024	Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne iş makinesi gönderildi.
25-29.03.2024	Batı Yerleşke Kapalı Spor Salonu çevresinde ağaçlar budandı
25-29.03.2024	Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Birimi çevresinde ağaç budama işleri yapıldı.
25-29.03.2024	YETEM Binası arkasındaki çöplükte çalışmalar devam ediyor.
25-29.03.2024	Batı Yerleşke Cam Kafe yanına iş makinesi gönderildi.
25-29.03.2024	Batı Yerleşke 15 Temmuz Anıtı çevresinde yabancı ot temizliği yapıldı.
	<b>ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Metal Atölyesi</b>
25-29.03.2024	Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sergi panosu imalatı tamamlandı, boyası yapıldı. Batı Yerleşkesi nizamiye yanı tel tamiratları yapıldı. Gönen Kazı Evi laboratuvarı raf imalatı yapıldı. YETEM bahçesi rögar kapağı montajı yapıldı. Gönen Kazı Evi çatı sundurma montajı yapıldı. Park ve Bahçeler Birimi traktör kaynak işleri yapıldı.
	<b>Marangozhane</b>
25-29.03.2024	Doğu ve Batı Merkezi Dersliklerde bulunan Enformatik Bölüm Başkanlığına masa montajı yapıldı. Tıp Fakültesi dolap imalatları tamamlandı, yerine montajı yapıldı. Mimarlık Fakültesi kapı çek montajı yapıldı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sergi panosu imalatı tamamlandı. Eczacılık Fakültesi kilit değişimi yapıldı.
	<b>PVC Atölyesi</b>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 5

25-29.03.2024	Mühendislik Fakültesi pencere montajı yapıldı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu PVC ölçüsü alındı. Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı. Gönen Kazı Evi PVC kırık cam değişimi yapıldı. Batı Yerleşkesi Spor Salonu PVC doğrama sökümü yapıldı.
	<b>BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	<b>Otomasyon</b>
25-29.03.2024	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 3 (üç) adet arızalı monitör onarımı yapılarak, aktif şekilde çalıştırıldı.
	<b>Sihhi Tesisat</b>
25-29.03.2024	Kütüphane giriş kat erkek WC klozet gömme rezervuar arızası giderildi. Morfoloji Binası kırılan pisuvar değiştirildi. Doğu kazan dairesi kazanın üstünde bulunan akümülatör vanası ve T boru yenisi ile değiştirildi. Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler kırık oluk değiştirildi. Kütüphane katalog odası kalorifer arızası giderildi. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı alt kat erkek WC iki adet musluk arızaları giderildi. Tıp Fakültesi Hastanesi kantini kalorifer tesisatı için kepçe çalışmasında kırılan pis su hattı tamiraty yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi oynayan lavabo sağlamlaştırıldı. Mühendislik Fakültesi E-9 Bloğu 1. kat hoca odası kalorifer vana arızası giderildi. Eczacılık Fakültesi hoca laboratuvarı 1 lavabo su kaçağı giderildi. 15 Temmuz Şehitler Cami WC ve lavabolardaki arızalar giderildi. Kütüphane giriş kat bayan WC tıkanıklık giderildi. Mühendislik Fakültesi E-9 personel WC su kaçağı giderildi. Kütüphane giriş kat fotoselli batarya arızası giderildi. Doğu Merkezi Derslikleri bayan WC klozet arızası giderildi. Teknokent Danem Kefir Ofisinin pis su gider bağlantısı yapıldı. Mimarlık Fakültesi 2. kat fotoselli batarya normal bataryaya çevrildi. Cam kafe önü çim sulama borusu tamiraty yapıldı. Yetem B Blok lavabo sökölüp körlendi. Doğu Yerleşkesi galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı.



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 5

	<b>Elektrik İşleri</b>
25-29.03.2024	<p>Tıp Fakültesi KYK yurdu cami avlusu yanmayan sokak lambaları aktif hale getirildi.</p> <p>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının orta katta yanmayan lambalar yenileri ile değiştirilerek aktif hale getirildi.</p> <p>Yabancı Diller Yüksekokulu arızalı lamba yenisi ile değiştirildi.</p> <p>Enformatik Bölüm Başkanlığı koridorda bulunan masalar için kanal ve priz montaj çalışmalarına başlandı.</p> <p>Kütüphane orta katta sigorta arızası giderildi.</p> <p>Batı Yerleşkesi cami içi ve cami lavabolarının arızalı aydınlatmaları yenileri ile değiştirildi.</p> <p>Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yeni yapılan mescit odasının elektrik aydınlatma bağlantısı yapıldı.</p>
	<b>Telefon</b>
25-29.03.2024	<p>Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.</p> <p>Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.</p> <p>Hukuk Fakültesinde kullanılmak üzere Alcatel sistemden bir adet telefon numarası tahsis edilerek, kullanıma açıldı (0055).</p> <p>İletişim Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonun sorunu İstanbul Karel firmasıyla irtibata geçilerek karşılıklı olarak giderildi (8341).</p> <p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel analog telefonun sorunu giderildi. (4403).</p> <p>Rektörlük santrali, Fen Edebiyat Fakültesi santrali, Hukuk Fakültesi santrali, İlahiyat Fakültesi santrali, Eğitim Fakültesi santrali, Spor Bilimleri Fakültesi santrali, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santrali ve Merkezi Derslikler santralinin 2024 yılı 1. periyodik bakımları yapıldı.</p> <p>Yabancı Diller Yüksekokulunda kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (3507).</p> <p>Kreş ve Anaokulunda kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (1693).</p> <p>Yabancı Diller Yüksekokulunda kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderildi (4397).</p>
	<b>Boya İşleri</b>
25-29.03.2024	<p>Dış Hekimliği Fakültesi ve hastanesinde alçı levha ile bölünen kısımların alçı ve boya işleri tamamlandı.</p> <p>Dış Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde alçı ve boya işleri devam ediyor.</p> <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-4 blokta 102 nolu sınıfın boyanması tamamlandı.</p>
	<b>Kablolama İnternet</b>
25-29.03.2024	<p>Personel Daire Başkanlığı arşiv koridora 3 noktaya güvenlik kamera montajında kullanılmak üzere Cad-6 kablo montajı yapıldı.</p> <p>Doğu Yerleşkesi Merkezi Derslikler Enformatik Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Laboratuvarı projeksiyon cihazlarına HDMI kablo montajı yapıldı.</p> <p>Doğu Spor Salonu fitness salonu güvenlik kamera ve wifi kurulumu için kablo kanal montajı yapıldı.</p> <p>Doğu spor Salonu fitness salonlarına Cad-6 kablo montajı yapıldı.</p> <p>Kütüphane idari büro personel katına wifi kurulumu için Cad-6 kablo montajı yapıldı.</p>



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  
**Haftalık Faaliyet Raporu**

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 5

	<b>Klima</b>
25-29.03.2024	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışma alanında arızalı olan havalandırma motoru yerinden sökülerek tamire gönderildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst kat Z-20 nolu odada bulunan 24000 BTU Beko marka arızalanan dış ünite bağlantı vanası, 1.350 gram R 410A klima gaz takviyesi yapıldı ve klimaya vakum yapılarak arıza giderildi.
	<b>İnşaat İşleri</b>
25-29.03.2024	Batı Yerleşkesi yemekhanesinde yerinden kalkan ve sökülen yer fayanslarının tamirataı tamamlandı. Teknokent binası trafo etrafı ve şarj istasyonu önü bordür ve kilit taşı döşenmesi tamamlandı. Teknokent binası trafo etrafına döşenen kilit taşlarının yol tarafının ve etrafının betonlama işleri tamamlandı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Cam kafe önünde yürüyüş yolunda kırılan andezit taşları sökülerek yerine kilit parke taşları döşendi.

Yasemin İLHAN  
Daire Başkanı