

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU
(25 Eylül- 29 Eylül 2023)

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Meksis güncellemeleri devam ediyor.
Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
Taş Kafe Ek Bina tadilat projesi devam ediyor.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personel bina tadilatı çalışmaları devam ediyor.
Hastane 1. Kat mimari etüt çalışmalarına başlandı.
Hastane Kadın Doğum Ek Bina çalışmaları devam ediyor.
Hastane ön bahçesinde bulunan kantinin güncel projesi hazırlanıyor.
Diş Hekimliği Fakültesi bodrum kat oda bölünmesi ve cam takılması proje çizimi yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarının yanındaki boşluğun kapatılması ve kapı açılması projesi tamamlandı.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bloğunda bulunan 60-70 ve 71-72 numaralı odaların arasındaki duvarların kaldırılması, içlerinde bulunan lavabo ve tuvaletlerin kaldırılması projelendirildi.
Diş Hekimliği Fakültesi yemekhane girişlerindeki korkulukların projelendirmesi yapıldı.
PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
Tankerlerle sulama işleri devam ediyor.
Doğu Yerleşke yabancı ot temizliği yapıldı.
Batı Yerleşke Kreş çevresi mazı kesimi yapıldı.
Doğu Yerleşke Eğitim Fakültesi çevresi çim biçimi yapıldı.
Doğu ve Batı Yerleşkeyi birbirine bağlayan köprü çevresi yabancı ot temizliği yapıldı.
İş Makinası çalışmak üzere Bakım-Onarıma gönderildi.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu derslik perde motor sargı arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat

Mühendislik Fakültesi E-11 Gıda Mühendisliği bayan personel lavabo sifon arızası giderildi.
Mimarlık Fakültesi 2. kat öğrenci WC klozet arızası giderildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri yeşil alan genel kontrolü yapıldı.
Hastane önü elektrik ekibi tarafından kazı çalışmasında patlatılan yeşil alan borusu değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi E-13 bayan WC klozet arızası giderildi.
Genel Sekreterlik erkek WC musluk arızası giderildi.
Ortak Sağlık Birimi taharet musluğu ve sifon arızası giderildi.
Kütüphane sıvı sabunluk montajı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi 2. kat engelli WC klozet tıkanıklığı giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü WC bas arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı eşanjör dairesindeki içme suyu hattı patlağı tamir edildi.
Mimarlık Fakültesi klozet arızası tamir edildi.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü toplantı salonunda bulunan musluk arızası tamir edildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi yeni kadın doğum bölümünde lavabo pis su gider hattı çekildi.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı erkek WC taharet musluğu arızası yapıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tıkalı tuvalet kılavuz salınarak tıkanıklık giderildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri yeşil alanda bulunan fiskiyeler kontrol edildi.

Metal Atölyesi

Atölye temizliği ve makine bakımları yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı önüne kapatma yapıldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depo koltuk tamiraty yapıldı.
Mühendislik Fakültesi çalışma masalarının imalatına başlandı.

Marangozhane

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 5 adet kürsü imalatı yapıldı.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı önüne çatı kaplaması yapıldı.
Gönen Kazı Evi dolap montajı yapıldı.
Adalet Meslek Yüksekokulu makam masası söküldü.
Mühendislik Fakültesi 20 adet masa tablası imalatına başlandı.

Elektrik İşleri

Tıp Fakültesi Hastane bahçesi sokak lamba arızaları ve çevre aydınlatma altyapı yenilenmesi tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi kantin elektrik tesisatı düzenlendi.
Teknokent yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı elektrik arızaları giderildi.
Adalet MYO lavabolarının aydınlatma arızaları giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı elektrik arızası giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi lavabolar, koridorlar, atölyeler ve sınıfların lamba bakımları yapıldı.
Doğu ve Batı Yerleşkelerinde bulunan müstecirlerin kullanımındaki güncellemeye gönderilecek olan elektrik sayaçlarının sökülümü tamamlandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında bulunan güvenlik kulübesine yol aydınlatma amaçlı 2 adet projektör montajı yapıldı.

Telefon

Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Eczacılık Fakültesinde kullanılmakta olan 0335 numaralı IP telefonun sorunu giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmakta olan 4008 - 4004 - 4411 numaralı IP telefonların sorunları giderildi.
Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmakta olan 8107 numaralı IP telefonun sorunu giderildi.
Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmakta olan 4299 numaralı Alcatel telefon dijital hatta çevrildi.
Rektörlük Genel Sekreterlikte kullanılan 8226 numaralı IP telefonun ofis değişikliği yapıldı.
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda kullanılmakta olan 8530 numaralı IP telefonun sorunu giderildi.
Rektörlük KİMER 'de kullanılmakta olan 1228 - 1540 - 1037 - 1041 numaralı IP telefonların sorunları giderildi.
Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan 1721 numaralı IP telefon arızası giderildi.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde kullanılan 1927 numaralı Alcatel telefonun spiral kablosu değiştirildi.

Boya İşleri

Tıp Fakültesi Dekanlığı binasında bina içerisinde koridorlar, sınıflar ve amfilerde boya tamiraty ve boyama işleri tamamlandı.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık binasında dekan odasının bulunduğu koridorun duvarlarının alçı tamiraty ve boyası yapıldı.
İsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında 137 nolu odanın boyanması tamamlandı.

PVC Atölyesi

Yüzme Havuzu kapı camı montajı yapıldı.
Rektörlük sineklik montajı yapıldı.
Dış Hekimliği Fakültesi alçıpan oda bölme yapımına başlandı.

Kablolama İnternet

Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikleri 2. ve 3. Katlarda wifi için 4 adet Cad-6 kablo çekildi.
Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikleri bodrum ve 1. Katlarda wifi için 4 adet Cad-6 kablo çekildi.

Klima

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü XRD ve PVD (Z-23) nolu odalarında bulunan 3 adet (Z-16) 1 adet klimanın toplam 4 adet dış üniteleri tazyikli su ile temizlendi.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Ek Binasında bulunan soğutma grubu Chillerin içinde bulunan sular boşaltıldı.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü odasında bulunan Mitsubishi marka klimaya 2100 gram R22 gaz takviyesi yapıldı.
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Harita Birimi odasında arızalı olan klimaya 800 gram R22 gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi ve makina mühendisleri odasında bulunan klimaların arızası giderildi.
Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyomühendislik Birimi K1-6 ve K1-11 odalarda bulunan klimalar kontrol edilerek arıza tespiti yapıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri odasına yeni takılan Beko marka klimaya kumanda tanıtımı yapıldı.
Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Enerji Teknolojileri Birimi Elektro Optik Karakterizasyon Laboratuvarında bulunan Vestel marka klimanın dış ünite temizliği yapıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Fizyoloji Laboratuvarında Mitsubishi marka klimanın arızalı olan klima kartı değiştirildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi yeni yapılan ek bina 1. katta yer alan akü odasında bulunan Arçelik marka klimanın iç ünite yer değişikliği yapıldı.
Tıp Fakültesi Hastanesi yeni yapılan ek bina 1. katta elektrik kumanda odasında yer alan klimanın su tahliye hortumu yer değişikliği yapıldı.
Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü FTIR Biriminde arızalı olan İklimsa Sigma marka klimanın arızalı olan klima kartı yetkili firma tarafından değiştirildi.
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gıda Mühendisliği Bölümü HPLC Laboratuvarında bulunan Baymak marka klimanın arızalı olan motoru değiştirildi.
Spor Bilimler Fakültesi yeni binada UPS odasında Beko marka klimanın dış ünite yer değişikliği yapıldı.

İnşaat İşleri

Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde elektrik hatları için açılan ve yerinden sökülen kilit, andezit taşlarının tamiratları devam ediyor.