



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 1 / 5 |

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

| TARİH | YAPILAN İŞLER |
|---------------|--|
| | ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 25-29.12.2023 | Meksis güncellemeleri devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Genel altyapı ölçümleri devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Yazırlarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor. |
| 25-29.12.2023 | Rektörlük binası tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Hastane Ek Bina mimari proje çalışmaları devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Hastane 1. Kat tadilatı mimari proje çalışmaları devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Rektörlük binası Toplantı Salonu mimari proje çalışmaları yapılıyor. |
| 25-29.12.2023 | İletişim Fakültesi amfi derslik dönüşümü tadilat proje çalışmaları devam ediyor. |
| 25-29.12.2023 | Enformatik Bölümü derslik tefriş ve tadilat işleri proje çalışmaları devam ediyor. |
| | YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| | SDÜ KAMPÜS MUHTELİF BİNALARDA ÇATI VE DIŞ CEPHE TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 2 / 5 |

| | |
|---------------|---|
| 25-29.12.2023 | 25.12.2023 tarihinde Geçici kabul yapıldı. |
| | SDÜ TENİS KORTLARI ÜZERİ BRANDA TADİLATI İŞİ |
| 25-29.12.2023 | Branda montaj imalatları tamamlandı. 28.12.2023 tarihinde firma Geçici Kabul yapılması için dilekçe verdi. |
| | PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 25-29.12.2023 | Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi. |
| 25-29.12.2023 | Doğu ve Batı Yerleşkede mazi budama işine devam edildi. |
| 25-29.12.2023 | Traktörle Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinden hurda malzeme taşındı. |
| | ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| | Metal Atölyesi |
| 25-29.12.2023 | Tıp Fakültesi yanı kedi evi imalatı ve montajı tamamlandı. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü raf imalatına başlandı. Hayvan Barınağı altı sınır tellerin tamirata yapıldı. |
| | Marangozhane |
| 25-29.12.2023 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı masa tamiratları yapıldı. İletişim Fakültesi dolap kilidi ve raf montajı yapıldı. Teknokent dolap montajı yapıldı, laminant parke sökümü ve yenisinin montajı devam ediyor. Enformatik Bölüm Başkanlığı kapı tamiratları yapıldı. Rektörlük Özel Kalem 100 adet pano imalatına başlandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dolap imalatı yapıldı. |
| | PVC Atölyesi |
| 25-29.12.2023 | Doğu Yerleşke Merkezi Derslikler oda duvar yıkımı devam ediyor. |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 3 / 5 |

BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Otomasyon

25-29.12.2023 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin ara girişi kayar kapı kumanda kartı arızası yapıldı, yerine montaj edilerek aktif şekilde çalıştırıldı.

Sihhi Tesisat

25-29.12.2023 Batı Spor Salonuna ait tamirden gelen sirkülasyon pompası yerine monte edildi.
Ulaştırma Birimi lavabo batarya arızası tamir edildi.
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2. kat erkek WC pisuvar musluk arızası tamir edildi.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kalorifer kosva vana arızası tamir edildi.
Çim saha yanında patlayan su borusu tamir edildi.
Konukevi arızalanan sıcak su sirkülasyon pompasının yerine yeni sirkülasyon pompası monte edildi.
Mühendislik Fakültesi E-1 girişi yan tarafındaki tıkalı rögar hattı kazıldı, yeni bir hat çekilme işine başlandı.
Mühendislik Fakültesi E-1 Bloğu önündeki yenilenen rögar hattı tamamlandı.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü klima santrali sirkülasyon pompası sökülüp, tamir için gönderildi.
Fen Edebiyat Fakültesi lavabo sifonu değiştirildi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı erkek wc batarya arızası tamir edildi.
İletişim Fakültesi pisuvar musluğu tamir edildi.
Eğitim Fakültesi 326 numaralı odanın su kaçırın kalorifer radyatör vanası tamir edildi.
Kütüphane öğrenci ders çalışma odasında su kaçırın kalorifer radyatör vanası tamir edildi.
Doğu ve batı yerleşkeleri su sayaç endeksleri alındı.
Eczacılık Fakültesi öğrenci laboratuvarı su kaçağına bakıldı.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kalorifer radyatör vana arızası tamir edildi.
Doğu yerleşkesi galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.

Elektrik İşleri

25-29.12.2023 Sosyal Bilimler Enstitüsü toplantı odası erkek ve bayan lavaboları aydınlatma ve priz arızaları giderildi.
Eczacılık Fakültesi otopark girişi GYS panosu elektrik arızası giderildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu elektrik priz arızası giderildi.
Eğitim Fakültesi kantini elektrik sayaç kontrolü yapıldı.
Mimarlık Fakültesi 1. ve 2. kat çalışma masası aydınlatma arızaları giderildi.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe 2 nolu ofis elektrik arızası giderildi.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 4 / 5 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>Tıp Fakültesi Teknik Servis çevre aydınlatma montajı yapıldı. Enformatik Bölüm Başkanlığı iç tesisat kontrolü yapıldı. Yapı İşleri Daire Başkanlığı kamelyada bulunan kompresör arızası tespit edilerek, elektrik motor bağlantısı söküldü. Kütüphane bodrum katta bulunan arızalı priz arızası giderildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında odanın aydınlatma düzeni değiştirildi. Rektörlük binası B kapısının karşısında bulunan aydınlatma lambasının kopan elektrik hattı yeniden bağlantı yapılarak aktif hale getirildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koridorlarında bulunan arızalı lambalar yenileri ile değiştirilerek aktif hale getirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi arızalı aydınlatma lambaları yenileri ile değiştirildi ve Metin And sahnesinde çalışmayan prizler aktif hale getirildi. Batı Yerleşke camii tuvaletinde bulunan havlu makinasının elektrik arızası giderildi.</p> |
| | Telefon |
| 25-29.12.2023 | <p>Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere iki adet 1651 - 8252 numaralı Alcatel analog telefon tahsis edilerek, kullanıma açıldı. Rektörlük santralde kullanılmakta Alcatel Z-24 analog kart arızalandığı için yenisiyle değiştirildi. Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. İsparta Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğünde kullanılmak üzere iki adet telefon numarası tahsis edilerek kullanıma açıldı. (4572 - 4573). Yalvaç Sağlık Hizmetleri MYO nun IP telefon sorunu giderilerek, mail yoluyla IP telefon kullanma kılavuzu gönderildi. Merkezi Derslikler binasında kullanılan 3475 numaralı IP telefonun ofis değişikliği gerçekleştirildi. Merkezi Derslikler binasında kullanılan 3466 numaralı Alcatel telefonun ofis değişikliği yapılarak, Alcatel dijital sisteme aktarıldı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Merkezinde kullanılmak üzere bir adet (1098) Alcatel numara tahsis edilerek, kullanıma sunuldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine IP telefon kurulumu yapıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine Acil kod tanımlamaları İstanbul Karel firması ile irtibata geçilerek yapıldı.</p> |
| | Boya İşleri |
| 25-29.12.2023 | <p>Tıp Fakültesinde çatı akmasından dolayı deforme olan boyaların tamirati yapıldı. Konukevinde yapılan merdivendeki mermerlerin üst kısmı boyandı. Tıp Fakültesindeki odalar ve koridorların tamirat ve boya işleri devam ediyor.</p> |
| | Kablolama İnternet |
| 25-29.12.2023 | <p>Doğu Merkezi Derslikler internet hattı montaj işlemi yapıldı. Doğu Merkezi Derslikler Enformatik Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Laboratuvarı montaj işlemi yapıldı.</p> |
| | Klima |



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

| | |
|------------------|-----------|
| Doküman No | RPR-006 |
| İlk Yayın Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon Tarihi | 23.5.2023 |
| Revizyon No | 000 |
| Sayfa No | 5 / 5 |

| | |
|---------------|---|
| 25-29.12.2023 | <p>Tıp Fakültesi Dekanlığı Deneş Hayvanları laboratuvarı ısıtma ve soğutma sistemi havalandırma sistemi içinde arızalanan tambur yerinden sökülerek tamire götürüldü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı elektrik kumanda odasındaki arızalı olan klima kontrol edilerek Arçelik marka klimanın iç ve dış ünitesi kimyasal ilaçlı su ile temizlendi. 1.45 kg R22 gaz takviyesi yapıldı. Dış ünite fan kapak koruyucusu vidalar ile tutturuldu. Dış ünite gaz kaçırmaması sebebiyle tahliye gaz kapağı değiştirildi.</p> <p>Tıp Fakültesi Dekanlığı Deneş Hayvanları laboratuvarının ısıtma ve soğutma sistemi havalandırma sistemi içinde arızalan tambur mili ve bilyeleri tamir edilerek yerine takıldı.</p> |
| | İnşaat İşleri |
| 25-29.12.2023 | <p>Konukevinde kırılan fayansların tamirata yapıldı.</p> <p>Enstitülere çıkan yolda mazgalların çökmesinden dolayı çukur oluşan yerlere beton dökülerek tamirata yapıldı.</p> |

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı