

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2025 04.07.2025	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Genel alt yapı ölçümleri devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Kamulaştırma davaları için bilgi-belge hazırlama işlemleri devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Doğu Yerleşkesi yemekhane binası istinat duvar projesi devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Tr-1 Reaktör odası mimari proje çalışmaları tamamlandı.
30.06.2025 04.07.2025	Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşırhane binası mimari proje çalışmaları devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Atayalvaç SHMYO laboratuvar proje çalışmaları devam ediyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 6

	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ
30.06.2025 04.07.2025	Gaz beton duvar imalatları devam ediyor. Alüminyum doğrama montaj temizlik ve revize işleri yapılıyor. Asma tavan söküm çalışmaları yapılıyor. Molozların kaldırma çalışmaları devam ediyor. Cam montaj imalatları devam ediyor. Yangın sprink çalışmaları devam ediyor. Yangın tesisatı boru imalatları devam ediyor. Fan-coil montaj çalışmaları devam ediyor. Pis su ve temiz su boru imalatları devam ediyor. 1. kat aydınlatma-priz tesisat imalatları devam ediyor. 2. kat aydınlatma-priz tesisat imalatları devam ediyor. 2. kat TV tesisatı kablo imalatları yapılıyor. Bodrum kat tava imalatları devam ediyor.
	SDÜ KURUM ARŞİVİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ REVİZYONU İLE YANGIN DOLAPLARI TADİLATI İŞİ
30.06.2025 04.07.2025	Mevcut kazanın demontajı yapıldı. Kaskat kazanların duvara montajı tamamlandı. Alt toplama boruları kaynakları yapılarak montajları tamamlandı. Kollektör boruları ile alt toplama borularının birbirleri ile bağlantıları yapıldı. Sökülen kazanın beton tabliyesi kırılarak normal seviyeye getirme imalatları devam ediyor.
	SDÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ BİNASI ARA KAT DÜZENLENMESİ İLE HASTANE ANA BİNA TADİLAT. YAPIM İŞİ
30.06.2025 04.07.2025	Alçı levha duvar imalatları devam ediyor. Taşyünü imalatları devam ediyor. Asma tavan imalatlarına başlandı Ara kat Elektrik boş boru ve tava imalatları tamamlandı. Elektrik zayıf ve kuvvetli akım kablo çekimi tamamlandı. Ana bina yangın kablosu çekimine başlandı.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 6

	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2025 04.07.2025	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işi devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Hastaneye gelen malzeme forklift yardımı ile indirildi.
30.06.2025 04.07.2025	Batı Yerleşkede yapılan zemin etüdünden kalan topraklar taşındı.
30.06.2025 04.07.2025	Mazılar biçilerek şekillendirme yapılıyor.
30.06.2025 04.07.2025	Diş Hekimliği Fakültesi çevresinde çapalama ve yabancı ot temizliği devam ediyor.
30.06.2025 04.07.2025	Yeni işe başlayan geçici işçilere iş güvenliği eğitimi ve makine tanıtım bilgisi verildi.
30.06.2025 04.07.2025	Mazı budaması, ot çapası ve yeşil olmayan boş arazilerde bulunan kuru otların biçim, kesim işleri yapılıyor.
30.06.2025 04.07.2025	Marangoz Atölyesine traktör gönderildi.
30.06.2025 04.07.2025	Motorlu tırpan ile Atölyelerin çevresindeki otlar temizlendi.
	ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Metal Atölyesi
30.06.2025 04.07.2025	Bilgelik yolunda bulunan bankların ve resim panolarının sabitleme işlemi yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesinin beslenme laboratuvarına masa ve banko tezgâhı yapıldı.
	Marangozhane
30.06.2025 04.07.2025	
	PVC Atölyesi

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 6

30.06.2025 04.07.2025	
	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
30.06.2025 04.07.2025	
	Sihhi Tesisat
30.06.2025 04.07.2025	Kütüphane orta kat iki adet musluk arızası giderildi. Mimarlık Fakültesi giriş kat erkek wc sifon arızası ve musluk arızaları giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E 4 blok yangın dolabı su patlağı giderildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı zemin kat bas musluğu arızası giderildi. Batı çim saha gün ısı sistemine su basıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Metin And sahnesi klozet tıkanıklığı giderildi, lavabo sifon arızası giderildi. Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu su deposu flatör arızası giderildi. Erasmus Koordinatörlüğü etrafı çim sulama arızalı fiskiyeler değiştirildi. Kreşin üst tarafı çim sulama arızalı fiskiyeler değiştirildi. Rektörlük orta refüj çim sulama saat pili değiştirildi. Mimarlık Fakültesi engelli girişi damlamaların kontrolü yapıp arızalar giderildi. Rektörlük girişi güvenlik sağ tarafı çim sulama arızalı fiskiyeler değiştirildi. Taş kafe karşısı yamaç çim alanı içindeki boru patlağı yapıldı. Bilgelik yolu içerisindeki çim sulama patlağı giderildi. Diş Hekimliği Fakültesi arkası çöp evi etrafı çim sulama arızalı fiskiyeler değiştirildi. Ertokuşbey derslikleri bayan wc pis su gider tıkanıklığı giderildi. Doğu Kılıçaslan cami wc klozet arızası giderildi. Eski kadın koruma evi binası kırılan taharet musluğu değiştirilerek arıza giderildi. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü üst kat erkek ve bayan wc bas ve klozet arızaları ve alt kat lavabo sifon arızası giderildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binaları su sayaçları okunup gönderildi. Doğu yemekhane önü çim sulama saat pili değiştirildi. Deprem Araştırma Merkezi yamaçtaki çim sulama saat pili değiştirildi. Batı çöp evi etrafı çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi etrafı çim sulama alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çay ocağı bulaşık makinesi pis su ve temiz su tesisatı çekildi.
Doğu ve Batı Yerleşkeleri tüm binalar su sayaçları okunup belediyeye bilgi verildi.
Hukuk Fakültesi 133 numaralı wc vana su kaçağı giderildi.
Atayalvaç SHMYO sirkülasyon pompası montajı yapıldı, kombi alt bağlantısı su kaçağı giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önü çim alanı saat pili değiştirildi.
Cam kafe karşısı çim alanı saat pili değiştirildi.
Taş kafe altı çim alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi.
Kulüpler alt tarafı çim alanı arızalı fiskiyeler değiştirildi.
Köprü çıkışı sonrası arızalı damlama sulama boru tamiraty yapıldı.
Doğu yemekhanesi rögar tıkanıklığı itfaiye kuka yardımı ile giderildi.
Ertokuşbey Derslikleri amfi yanı bayan wc tıkanıklığı giderildi.
Doğu Yerleşke galeriler gezilip, kaçak kontrol edildi.
15 Temmuz anıtı önü güllerin damlama sulama boru tamiratları yapıldı.
Rektörlük önü kadife çiçek ve güllerin damlama sulama boru tamiraty yapıldı.
Tıp Fakültesi önü selüloit vana arızası giderildi.
Doğu Yerleşke orta çim alanı sulama ve fiskiye ayarı yapıldı.

Elektrik İşleri

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-13 blok giriş kat elektrik arızası giderildi.
Kurumsal İletişim Merkezi aydınlatma arızası giderildi.
Bilgelik yolu elektrik priz hattı montajı yapıldı.
Genel Sekreter odası aydınlatma yerleri değiştirildi.
TR4 X5 yanan elektrik sayacı değiştirildi.
Hukuk Müşavirliği elektrik arızası giderildi.
Atayalvaç SHMYO giriş turnikeleri elektrik hattı acil kapatma sigortası montajı yapıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu aydınlatma arızası giderildi.
Eczacılık Fakültesi giriş kat elektrik arızası giderildi.

Telefon

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Alcatel sistemden bir adet numara tahsis edilerek, kullanıma açıldı (1079).
Rektörlük makamında kullanılan Karel IP telefonların sorunu giderildi (1017 - 1843).
Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.
Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel telefonun arızası giderildi (1393).

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	6 / 6

	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kullanılan Alcatel Dijital telefonun arızası giderildi (4038). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Alcatel analog telefonun arızası giderildi (4047).
	Boya İşleri
30.06.2025 04.07.2025	Metal Atölyesinde demir oturakların boyanması devam ediyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-9 blok 204 nolu sınıfın beş adet ofise dönüştürülmesi neticesinde alçı ve boya işleri tamamlandı. Dış Hekimliği Fakültesi bina dışında tüp tankları deposunun büyümesi neticesinde demir doğramaların boyanması tamamlandı. Su Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Türkiye Sucul Canlılar Müzesinde alçı levha ile kapatılıp kapı açılan kısmının alçı ve boya işleri tamamlandı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında bodrum katta alçı levha ile bölünen deponun alçı ve boya işleri tamamlandı.
	Kablolama İnternet
30.06.2025 04.07.2025	
	Klima
30.06.2025 04.07.2025	Lütfi Çakmakçı Kongre Merkezi bünyesinde bulunan Üntes marka soğutma grubunun bakımları yapılarak sistem aktif hale getirildi. 100. Yıl Derslikleri İmbat marka soğutma grupları yetkili servis tarafından kontrol edilerek, aktif olarak çalıştırıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt kat girişinde Demirdöküm marka kaset tipi klima, üst kat Z-17 numaralı odadaki Arçelik marka klima ve alt katta yer alan Şube Müdürü odasındaki Demirdöküm marka klimaya gaz takviyesi yapılarak arıza giderildi. Güzel Sanatlar Fakültesi K2-12 personel işleri birimindeki Trane marka 12000 BTU klimanın arızası giderilerek 6 metre olan alüminyum boru 1/4-1/2 bakır boru ile değiştirilerek gaz ilavesi yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E11- 2. Kat 105 nolu odada Arçelik marka 7000 BTU klimanın 30 UF kapasitörü değiştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Et Teknolojisi laboratuvarı Samsung marka 12000 BTU klimanın filtresi temizlendi.
	İnşaat İşleri
30.06.2025 04.07.2025	Eczacılık Fakültesi binasında yeni yapılan laboratuvarın içerisinde zemini bozuk olan odanın fayans tamirat işleri tamamlandı. Atatürk Spor Salonunun bina dış duvarlarında beton ve sıva tamiratları devam ediyor.

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı